



JP za distribuciju toplotne energije  
**ТОПЛИФИКАЦИЈА**  
LAZAREVAC

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО  
ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА  
И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Немањина 22-26  
Београд

Наш знак:

Број: 5693

Датум: 23.09.2019.

**Предмет: Посебни технички услови за пројектовање  
по предмету ROP-MSGI-17981-LOC-1/2019, а у оквиру обједињене процедуре**

У вези са Вашим захтевом бр. 350-02-00328/2019-14 од дана 30.08.2019. год., односно број 5170/19 (Архива ЈП Топлификација), достављамо техничке услове за пројектовање

У зони планираних радова Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ и то за II фазу регулације корита реке Пештан и контролу отицања поплавних вода као и измештање трасе локалне саобраћајнице на делу трасе од насеља Вреоци до насеља Зеоке, **Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац има изграђене своје инсталације.**

На територији насеља Вреоци постављен је магистрални вреловод, и то потисни и повратни цевовод пречника од по 600 мм, надземно, на бетонским темељним стубовима. Челичне цеви су постављене у алуминијумској лименој облози, која је пуњена каменом вуном и полиуретанском изолационом масом.

Преко постојећег корита реке Пештан цевовод је постављен на челичну конструкцију, преводницу која је ослоњена на бетонске темељне стубове. Приликом пројектовања планираних објеката неопходно је обезбедити исправно функционисање и могућност неометаног одржавања наших инсталација. Магистрални вреловод мора бити заштићен од било какве могућности оштећења приликом извођења радова на објектима, и касније током експлоатације изграђених објеката.

У прилогу услова достављамо вам ситуациони приказ изграђених инсталација у зони планираних радова, као и додатну графичку документацију (подужне профиле) изграђеног магистралног вреловода.

Потребно је да нам инвеститор достави на увид пројектну документацију пре почетка извођења радова како бисмо могли проверити решења која обухватају обезбеђење наших инсталација.

Прилози:

- Ситуациони приказ надземног дела магистралног вреловода у Вреоцима
- подужни профили надземног дела магистралног вреловода



JP za distribuciju toplotne energije  
**TOPLIFIKACIJA**  
LAZAREVAC

Обрадио  
Руков. службе за развој

*Мирко М. Петровић*  
Мирко Петровић, дипл.инж.маш.



Директор ЈП Топлификација  
*Мр. Вукашин Јањевић*  
Мр. Вукашин Јањевић, дипл.ек.


Достављено:

- Наслову
- Архиви службе Развоја
- Архиви Предузећа



Javno preduzeće za distribuciju toplotne energije  
"TOPLIFIKACIJA" - Lazarevac

GLAVNI PROJEKTANT:	INVESTITOR:
ODGOVORNI PROJEKTANT:	PROJEKAT:
OBRADIO:	
CRTAO:	
NAZIV CRTEŽA:	



*Mirko M. Petrović*

RAZMERA:	Br. projekta:	Povr. crteža
1: 4000		0,125
DATUM:	Br. crteža:	
09. 2019	M 040-1	

# Situacija