

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  
Немањина 22-26  
11000 Београд

Број: 130-00-UTD-003-740/2022  
Кл. знак: 0-1-2 РЦО БГ  
Датум: 14.06.2022.

Бр. предмета у комуникацији подносиоца захтева и НО: ROP-MSGI-16534-LOC-1/2022  
Бр. предмета у комуникацији НО и ИЈО: ROP-MSGI-16534-LOC-1-HPAP-17/2022

**Предмет: Услови за потребе издавање локацијских услова за изградњу стамбено комерцијалног комплекса објекта спратности 2П0+П+24+Пс, на кат. парцели 1502/1 и 1508/338 КО Савски Венац**

На основу вашег захтева бр. **ROP-MSGI-16534-LOC-1/2022** који је код нас заведен под бр. 130-00-UTD-003-740/2022 од 08.06.2022. године поднетог у име БЕОГРАД НА ВОДИ Д.О.О. БЕОГРАД- САВСКИ ВЕНАЦ и достављене документације у електронском облику, обавештавамо Вас о следећем:

1. Према послатој документацији, видљиво је да у непосредној близини предметног објекта нема објекта који су у власништву „Електромрежа Србије” А.Д.
2. Према Плану развоја преносног система за период од 2022. године до 2031. године и Плану инвестиција, у близини предметних парцела, планирана је изградња трансформаторске станице Београд 47 као и радови на увођењу постојећих кабловских водова 110kV бр. 172/1 ТС Београд 6 – ТС Београд 45 и бр. 172/2 ТС Београд 45 – ТЕТО Нови Београд, у планирану ТС Београд 47. Предметне парцеле налазе се ван заштитног појаса постојећих и планираних кабловских водова.
3. У складу са претходно наведеним тачкама „Електромрежа Србије” А.Д. нема посебних услова за потребе изградње стамбено комерцијалног комплекса објекта спратности 2П0+П+24+Пс, на кат. парцели 1502/1 и 1508/338 КО Савски Венац.

Важност горе наведених услова је две године од датума издавања или краће уколико дође до промене наведених законских регулатива и прописа. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности истих.

За сва додатна објашњења можете се обратити Сектору за одржавање ВНВ, РЦО Београд, Ровињска 14, 11000 Београд и Немањи Грујићу на тел. 011/3043-566.

С поштовањем,

Извршни директор за пренос  
електричне енергије

Бранко Ђорђевић, дипл. инж. ел.

Прилог:

- Ортофото снимак

Копије доставити:

- Наслову
- Сектор за одржавање ВНВ, РЦО Београд
- Служба за одржавање ВНВ, РЦО Београд
- Архива

