



„БЕОГРАД НА ВОДИ“ д.о.о.
Карађорђева бр. 48
11000 Београд

Деловодни број: 80.1.1.0.-D.08.02.-74629/1-2018
Наш знак: 01110 НС, 80110 ЛБ
Наш број: 1392/18
Датум: 10.4.2018.

Технички услови за израду Урбанистичког пројекта

(члан 54. Закона о планирању и изградњи „Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-Одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 98/2013-Одлука УС и 132/2014)

У вези вашег захтева бр. 1392/18 од 14.3.2018. године за издавање техничких услова за израду Урбанистичког пројекта, пројектовање и приклучење објекта за изградњу стамбено-пословних објекта у делу Блока бр. 21. на катастарским парцелама 1508/345, 1508/94, 1508/95, 1508/96, 1508/90, 1508/91, 1508/121 и 1508/84 КО Савски венац обавештавамо вас:

1. Постојеће стање електродистрибутивне мреже која напаја предметно подручје:

У сарадњи са Службом за припрему и надзор одржавања и увидом у достављене податке Службе за техничку документацију "ЕПС Дистрибуције" д.о.о. Београд о електроенергетским објектима, установљено је да у предметној зони или у њеној непосредној близини нема електроенергетских објекта називног напона 110, 35, 10 и 1kV.

2. Енергетски подаци из вашег захтева:

Објекат у оквиру простора	P _j (kW)
Грађевинска парцела 21А – Фаза I	3500,0
Грађевинска парцела 21Б – Фаза II	3500,0
Укупно:	7000,0

3. Планирано стање:

3.1. Напајање планираних потрошача у оквиру Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословних објекта у делу Блока бр. 21, укупне максималне једновремене снаге P_j = 7000 kW, вршиће се из будуће ТС 110/10 kV "Савски амфитеатар", инсталисане снаге енергетских трансформатора

2 x 40 MVA у складу са Просторним планом подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат "Београд на води" ("Службени гласник РС", бр. 7/2015) и условљена је Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – града Београда (у целини I) ("Службени лист града Београда" бр. 20/2016).

3.2. Локација ТС 110/10 kV "Савски амфитеатар" предвиђа се у склопу објекта Тржног центра у блоку кога ограничавају улице: Булевар Војводе Мишића, мост Газела и планиране САО 1.

- 3.3. Планирана ТС 110/10 kV "Савски амфитеатар" условљена је у оквиру Урбанистичког пројекта за изградњу у делу Блока 19 са детаљном разрадом Зоне К4, на катастарским парцелама КО Савски венац (Технички услови "ЕПС Дистрибуција" бр. 355/16 од 11.02.2016. године).
- 3.4. Изградити 4 трансформаторске станице 10/0,4 kV типа у објекту, снаге трансформатора 2x1000 kVA, капацитета 2x1000 kVA. Две Трансформаторске станице лоцирати у објекту на грађевинској парцели 21А, а две лоцирати у објекту на грађевинској парцели 21Б у складу са Урбанистичким условима и важећим техничким прописима и препорукама.
- 3.5. За прикључење планираних ТС 10/0,4 kV по принципу „улаз-излаз“ потребно је изградити три 10 kV кабловска вода типа и пресека XHE 49-A 3x(1x150) mm² од будуће ТС 110/10 kV "Савски амфитеатар".
- 3.6. У трансформаторским станицама условљеним тачком 3.4., на страни 10 kV, предвидети ћелије: доводно-одводне ком. 2 и трансформаторске ком. 2, осим за једну ТС предвиђену на грађевинској парцели 21Б где је потребно предвидети ћелије: доводно-одводне ком. 3 и трансформаторске ком. 2.

4. Општи услови:

- 4.1. Ови технички услови се могу користити само за израду Урбанистичког пројекта , пројектовање и прикључење објекта за изградњу стамбено-пословних објеката у делу Блока бр. 21. на катастарским парцелама 1508/345, 1508/94, 1508/95, 1508/96, 1508/90, 1508/91, 1508/121 и 1508/84 КО Савски венац.
- 4.2. При било којој измени енергетских података наведених у техничким условима, као и при ревизији Урбанистичког пројекта неопходно је да нам се обратите са захтевом за издавање нових техничких услова.

Доставити:

- подносиоцу захтева
- архиви
- 01110
- 80110



Владимир Доганџић, дипл.инж.ел.