

0.1. НАСЛОВНА СТРАНА ИЗВОДА ИЗ ПРОЈЕКТА

0 - ИЗВОД ИЗ ПРОЈЕКТА

Инвеститор:	Република Србија Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина 22-26, 11000 Београд
Објекат:	Спољни водовод за гранични прелаз "Хоргош 1" од постојећег цевовода за гранични прелаз "Хоргош 2", општина Кањижа, на катастарским парцелама: 16745/1, 3956/2, 3411/1 - све К.О. Хоргош
Садржај:	<ul style="list-style-type: none">1. Насловна страна2. Изјава вршиоца техничке контроле3. Главна свеска пројекта за грађевинску дозволу4. Графички прилози<ul style="list-style-type: none">4.1. Ситуација спољног водовода до ГП "Хоргош 1" Р=1:10004.2. Подужни профил спољног водовода до ГП "Хоргош 1" Р=1:100/500
Главни пројектант:	Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.
Број лиценце:	315 1150 03

ПОТВРЂУЈЕМ

усклађеност извода из пројекта са подацима из пројекта за грађевинску дозволу

Потпис:



Место и датум:

Београд, 2021. год.

0.2. ИЗЈАВА ВРШИОЦА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ

ИЗЈАВА ВРШИОЦА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ

Инвеститор: **Република Србија,
Министарство, грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре,
Немањина 22 – 26, Београд**

Објекат: **Спољни водовод за гранични прелаз " Хоргош 1 " од
постојећег цевовода за гранични прелаз " Хоргош 2 ",
општина Кањижа, на катастарским парцелама:
16745/1, 3956/2, 3411/1 – све К.О. Хоргош**

Врста техничке документације: **ПГД – ПРОЈЕКАТ ЗА ГРЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ**

За грађење / извођење радова: **Нова градња**

Број и датум техничке контроле: **46/21-ТК од 13.08.2021.**

Као заступник вршиоца техничке контроле **ПГД пројекта за: Спољни водовод за гранични прелаз " Хоргош 1 " од постојећег цевовода за гранични прелаз "Хоргош 2" општина Кањижа на катастарским парцелама: 16745/1, 3956/2, 3411/1 – све К.О. Хоргош, Сања Спасојевић дипл.инж.арх.**

П О Т В Р Ћ У Ј Е М

- 1) је пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са локацијским условима бр. 353-180/2020-2 од дана 05.01.2021.године. и измењеним локацијским условима бр. 353-180/2020-2-1/1 од дана 12.02.2021.године;
- 2) је пројекат за грађевинску дозволу усклађен са законима и другим прописима и израђен је у свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који се односе на пројектовање и грађење те врсте и класе објекта;
- 3) пројекат за грађевинску дозволу има све неопходне делове утврђене одредбама правилника којим се уређује садржина техничке документације;
- 4) су у пројекту за грађевинску дозволу исправно примењени резултати свих претходних и истражних радова извршених за потребе израде пројекта за грађевинску дозволу, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, технолошке и друге подлоге и подаци;
- 5) су пројектом за грађевинску дозволу обезбеђене техничке мере за испуњење основних захтева за предметни објекат.

Вршилац техничке контроле: **„Шидпројект“ д.о.о., ул. Кнеза Милоша 2, Шид**

одговорно лице / заступник: **Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.**

Потпис:

Број: **46/21-ТК**


Место и датум: **Шид, 13.08.2021.**

ВРШИОЦИ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ

1. За 3.ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

ДУШАНКА ЈОШИЋ, дипл.грађ.инж.
лиценца број 314 2142 03

ПОТПИС:



РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ

Предмет техничке контроле је пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу **спољног водовода за гранични прелаз "Хоргош 1" од постојећег цевовода за гранични прелаз "Хоргош 2" општина Кањижа на катастарским парцелама: 16745/1, 3956/2, 3411/1 – све К.О. Хоргош**

Техничка документација има следеће делове:

3 – ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА:

Предмет овог пројекта је спољни водовод до граничног прелаза, којим би се омогућило допунско напајање водом ГП "Хоргош 1". Постојеће стање водовода је такво да цевовод ТПЕ ДН160 из Хоргоша доводи воду до водомерног окна граничног прелаза и тај део је у надлежности Потиских водовода.

Предметни цевовод ће обезбедити резервно односно допунско водоснабдевање као и повезивање водоводне мреже у прстенасту мрежу, што ће дати много већу сигурност у снабдевању водом граничног прелаза, јер садашњи капацитет довода већ омогућује довољне количине воде.

На удаљењу од око 350 м од ГП, налази се водоводна мрежа. Предметни спољни водовод је пројектован од овог постојећег цевовода до испред водомера комплекса ГП. На спољни водовод веза је остварена уградњом Т комада Ø110/110мм. Од раскрснице са Сегединским путем, земљаним путем, па кроз парцелу ГП најкраћим путем до водомерног шахта ГП пројектован је спољни водовод ДН110мм. Паралелан је са постојећим водоводом ДН160мм, на 1 м растојања од њега. Изградња новопроектваног цевовода предвиђена је у дужини од око 340 м. За цевни материјал предвиђене су цеви од тврдог полиетилена за називни притисак од 10 бара, ПЕ100, СДР17, називног пречника ДН110 мм.

На предметној траси предвиђена су два испуста и један ваздушни вентил. Испусти су пречника Ø80 мм, а ваздушни вентил Ø50.


На деоници пролаза испод новог канала реконструисана је и траса постојећег водовода ДН160мм. На пролазу испод ободног канала цевоводи су постављени у заштитне ПП цеви. На скретањима цевовода и испод арматура у шахтовима планирана су осигурања анкер блоковима и бетонским постољима.

Предвиђени шахтови су од армираног бетона, унутрашњих димензија 1.3 x 1.2м, 1.8 x 1.4м и 2.2x1.8м. На горњој плочи шахта остављени су отвори Ø60 цм за силазак у шахт који се затвара ЛГ поклопцем. За силазак у шахт предвиђене су ЛГ пењалице.

3. За Појекат хидротехничких инсталација

ДУШАНКА ЈОШИЋ, дипл.грађ.инж.
број лиценце 314 2142 03

Потпис:





Место и датум: **Шид, 13.08.2021.**

0.3. ГЛАВНА СВЕСКА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

0.1. НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ

0 - ГЛАВНА СВЕСКА

Инвеститор:	Република Србија Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина 22-26, 11000 Београд
Објект:	Спољни водовод за гранични прелаз "Хоргош 1" од постојећег цевовода за гранични прелаз "Хоргош 2", општина Кањижа, на катастарским парцелама: 16745/1, 3956/2, 3411/1 - све К.О. Хоргош
Врста техничке документације:	ПГД - Пројекат за грађевинску дозволу
За грађење / извођење радова:	Нова градња
Пројектант:	Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Немањина 6/IV, Београд, 351-02-02009/2017-07
Одговорно лице пројектанта:	Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж.
Потпис:	
Главни пројектант:	Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.
Број лиценце:	315 1150 03
Потпис:	
Број техничке документације:	620-10/19
Место и датум:	Београд, 2021. год.

0.2. САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ

0.1.	Насловна страна главне свеске
0.2.	Садржај главне свеске
0.3.	Одлука о одређивању главног пројектанта
0.4.	Изјава главног пројектанта
0.5.	Садржај техничке документације
0.6.	Подаци о пројектантима
0.7.	Општи подаци о објекту
0.8.	Сажети технички опис
0.9.	Пројектни задатак
0.10.	Локацијски услови

0.3. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 73/19) као:

ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ

за израду Пројекта хидротехничких инсталација – спољни водовод за гранични прелаз "Хоргош 1" од постојећег цевовода за гранични прелаз "Хоргош 2", Пројекат за грађевинску дозволу – ПГД, општина Кањижа, на катастарским парцелама: 16745/1, 3956/2, 3411/1 - све К.О. Хоргош, одређује се:

Мира Гашић Момчиловић, дипл.инж.грађ. _____ 315 1150 03

Инвеститор:

Република Србија
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22-26, 11000 Београд

Одговорно лице/заступник: Емеше Лалић Урбан, дипл.инж.грађ.



Потпис:

Место и датум:

Београд, 25.02.2021.године

0.4. ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Главни пројектант Пројекта за грађевинску дозволу - Пројекат хидротехничких инсталација – спољни водовод за гранични прелаз “Хоргош 1” од постојећег цевовода за гранични прелаз “Хоргош 2”, општина Кањижа, на катастарским парцелама: 16745/1, 3956/2, 3411/1 - све К.О. Хоргош

Мира Гашић Момчиловић, дипл.инж.грађ.

ИЗЈАВЉУЈЕМ

да су делови Пројекта за грађевинску дозволу међусобно усаглашени, да подаци у главној свесци одговарају садржини пројекта

0	ГЛАВНА СВЕСКА	бр.620-10-K0
3	ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - СПОЉНИ ВОДОВОД ЗА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ “ХОРГОШ 1” ОД ПОСТОЈЕЋЕГ ЦЕВОВОДА ЗА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ “ХОРГОШ 2”	бр.620-10-K3

Главни пројектант ПГД: Мира Гашић Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Број лиценце: 315 1150 03

Потпис:



Број техничке документације: 620-10/19

Место и датум: Београд, 2021.год.

0.5. САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

0.	ГЛАВНА СВЕСКА	620-10/19-K0
3.	ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - СПОЉНИ ВОДОВОД ЗА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ "ХОРГОШ 1" ОД ПОСТОЈЕЋЕГ ЦЕВОВОДА ЗА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ "ХОРГОШ 2"	620-10/19-K3

0.6. ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА

0. ГЛАВНА СВЕСКА

Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП д.о.о.
Немањина 6/IV, Београд

Главни пројектант : Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Број лиценце: 315 1150 03

Потпис:



3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП д.о.о.
Немањина 6/IV, Београд

Одговорни пројектант
хидротехничког дела: Драгана Чађа, дипл.инж.грађ.

Број лиценце: 314 6448 04

Потпис:



0.7. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

КОМПЛЕКС ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА „ХОРГОШ“

СПОЉНИ ВОДОВОД ЗА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ “ХОРГОШ 1“ ОД ПОСТОЈЕЋЕГ ЦЕВОВОДА ЗА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ “ХОРГОШ 2“

тип објекта:	подземни водовод од тврдог полиетилена ДН110мм, дужина Л=340м		
врста радова:	нова градња		
категорија објекта:	Г		
класификација појединих делова објекта:	учешће у укупној површини објекта (%):		
	Г	100 %	класификациона ознака: 222210 - Локални водоводи за дистрибуцију воде (мрежа ван зграда)
назив просторног односно урбанистичког плана:	<ul style="list-style-type: none"> • Просторни план општине Кањижа • Важећи Закон о планирању и изградњи • Катастарска копија плана и Копија катастарског плана водова • Важећих прописа, стандарда и норматива за ову врсту радова • Пројектни задатак Инвеститора • Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења техничке контроле документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС" бр. 73/2019) • Упутство Формати електронских докумената и њихово достављање у ЦЕОП-у 		
место:	Хоргош, Кањижа		
број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина:	16745/1, 3956/2, 3411/1 - све К.О. Хоргош		
број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела и катастарска општина преко којих прелазе прикључци за инфраструктуру:	/		
број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела и катастарска општина на којој се налази прикључак на јавну саобраћајницу:	/		

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ:

водовод	
кишна канализација	
фекална канализација	
општа канализација	
заштита и измештање постојећих телекомуникационих инсталација	
заштита и измештање постојећих електроенергетских инсталација	
јавно осветљење	
прикључење опреме за саобраћајну сигнализацију на електродистрибутивну мрежу	
заштита постојећег топловода	
измештање и заштита постојећег гасовода	

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ	ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ Општина Кањижа, Општинска управа, Одељење за грађевинске и инспекцијске послове	бр. 353-180/2020-2 датум: 05.01.2021.
	ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ Општина Кањижа, Општинска управа, Одељење за грађевинске и инспекцијске послове	бр. 353-180/2020-2-1/1 датум: 12.02.2021.
	ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ Општина Кањижа, Општинска управа, Одељење за грађевинске и инспекцијске послове	бр. 353-180/2020-2 датум: 15.12.2020.
	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ - TISZA MENTI VIZMUVEK D.O.O. Хоргош	бр. 409-0002 датум: 30.12.2020.
	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	III бр. АХ982 датум: 23.12.2020.
	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Београд	бр. ИЗ ЛКРМ: 31 датум: 17.12.2020.
	ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ Нови Сад	03 бр. 019-3176/2 датум: __12.2020.
	МЕЂУОПШТИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ Суботица	бр. 831-2/94 датум: 21.12.2020.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

предрачунска вредност објекта:	5.144.255,00 дин
--------------------------------	------------------

0.8. САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС

У оквиру израде идејног пројекта реконструкције и проширења граничног прелаза "Хоргош" појавила се потреба за изградњом дела спољне водоводне мреже са водоводне мреже насеља Хоргош.

За потребе израде пројекта новог водоводног довода израђено је Идејно решење на основу кога су, на захтев МГСИ, издати Локацијски услови ЦИС бр: ROP-KAN-34929-LOC-2/2020, Интерни број: 353-180/2020-2 од 05.01.2021. и Решење ЦИС бр: ROP-KAN-34929-LOC-2/2020, Број: 353-180/2020-2-1/1 од 12.02.2021. од стране Одељења за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Општине Кањижа.

На основу локацијских услова, у којима су садржани Услови јавних комуналних предузећа на чијом територији је ГП, урађен је овај пројекат.

Предмет овог пројекта је спољни водовод до граничног прелаза, којим би се омогућило допунско напајање водом ГП "Хоргош 1".

Постојеће стање водовода је такво да цевовод ТПЕ ДН160 из Хоргоша доводи воду до водомерног окна и тај део је у надлежности Потиских водовода.

Иза водомера цела водоводна мрежа комплекса граничног прелаза је интерног карактера - одржавање је у надлежности власника комплекса ГП.

Уз постојећи водовод гради се нови који ће обезбедити резервно / или допунско / или повезивање водоводне мреже до Хоргоша у прстенасту мрежу, што ће дати много већу сигурност у снабдевању водом граничног прелаза, јер садашњи капацитет довода већ омогућује довољне количине воде.

На удаљењу од око 350 м од ГП, налази се водоводна мрежа са које је планирано да се изгради доводни цевовод. Тај водовод је служио за снабдевање водом граничног прелаза "Хоргош 2". Прелаз "Хоргош 2" више не ради и водовод се више не користи. Његова траса је паралелно са постојећим водоводом ДН160 за "Хоргош 1", дуж постојећег асфалтног пута од насеља Хоргош до граничног прелаза "Хоргош 2" (Сегедински пут).

Спољни водовод је пројектован од постојећег цевовода на који се врши прикључење до испред водомера комплекса ГП. Дистрибутивна мрежа на граничном прелазу, од водомерног шахта и цела водоводна и канализациона мрежа унутар комплекса обрађена је у Свесци 3/1. у оквиру пројекта Реконструкција и проширење граничног прелаза Хоргош.

Од раскрснице са Сегединским путем, земљаним путем, па кроз парцелу ГП најкраћим путем до водомерног шахта пројектован је спољни водовод ДН110. Паралелан је са постојећим водоводом ДН160мм, на 1 м растојања од њега.

Изградња новопроектваног цевовода називног пречника ДН110 мм предвиђена је у дужини од непуних 340 м, од тврдог полиетилена за називни притисак од 10 бара, ПЕ100, СДР17. Од објеката на мрежи предвиђени су само шахтови, сходно нивелети цевовода која је одређивана према паду терена и дубини постојећих инсталација.

Саставила:

Драга Чађа

Драгана Чађа, дипл.инж.грађ.



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 119-01-00910/1/2020-01

Датум: 25. фебруар 2021. године
Београд, Немањина 22-26

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за израду Пројекта за грађевинску дозволу за спољни водовод за гранични прелаз
"Хоргош 1" од постојећег цевовода за гранични прелаз "Хоргош 2"

На граничном прелазу "Хоргош" између Републике Србије и Републике Мађарске предвиђени су радови у циљу проширења и реконструкције тако да ће се повећати капацитет прелаза и на путничком и на теретном терминалу. Радови на проширењу прелаза узроковали су и решавање проширења и реконструкције хидротехничких инсталација.

Постојеће снабдевање водом граничног прелаза обезбеђено је 2006. године из градског водовода Хоргош, тако што је од насеља до прелаза изграђен доводни цевовод од ТПЕ цеви ДН160мм.

Идејним решењем водовода у комплексу граничног прелаза укинут је резервоар за противпожарну резерву воде (који никада није ни био у функцији).

У оквиру издатих локацијских услова за ГП Хоргош, захтевано је у Условима "Потиских водовода" да се за потребе противпожарне заштите граничног прелаза обезбеди резервно снабдевање водом граничног прелаза.

Да би се омогућило резервно напајање прелаза водом потребно је израдити пројекат новог доводног цевовода до водомерног шахта од постојећег водовода ДН110мм који је служио за довод воде до граничног прелаза "Хоргош 2", а који је сада напуштен. Цевовод је дужине око 350м, треба га прикључити на постојећи водовод пре водомерног шахта. Његовом изградњом би се оформио водоводни прстен који даје много већу сигурност у снабдевању водом за пожарне потребе граничног прелаза.

За изградњу овог цевовода урађено је Идејно решење и на основу њега су издати Локацијски услови ЦИС бр: ROP-KAN-34929-LOC-2/2020, Интерни број: 353-180/2020-2 од 05.01.2021. и Решење ЦИС бр: ROP-KAN-34929-LOC-2/2020, Број: 353-180/2020-2-1/1 од 12.02.2021. од стране Одељења за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа.

Доводни цевовод у оквиру пројекта хидротехничких инсталација урадити у свему према добијеним локацијским условима и условима комуналних предузећа. Решења усвојити поштујући услове надлежног јавног комуналног предузећа, важеће техничке прописе, стандарде и нормативе за ову врсту радова, а у складу са изведеном хидротехничком инфраструктуром (градском и у оквиру комплекса).

ЗА ИНВЕСТИТОРА
ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Емеше Лалић Урбан, дипл.инж.грађ.



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинска управа
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове
ЦИС бр: ROP-KAN-34929-LOC-2/2020
Интерни број: 353-180/2020-2
Дана: 5.1.2021.године
К а њ и ж а

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове, Општинске управе Општине Кањижа, у поступку издавања Локацијских услова за **изградњу спољног водовода за гранични прелаз Хоргош 1 на к.п. 16745/1, 3956/2, 3411/1 к.о. Хоргош, решавајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина бр.22, Београд**, на основу члана 53а, 55, 56. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009 и 81/2009 – испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/2020), члана 10. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр.68/2019) издаје следеће:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу спољног водовода за гранични прелаз Хоргош 1 на к.п. 16745/1, 3956/2, 3411/1 к.о.Хоргош

1. ПЛАНСКИ ОСНОВ

- Измене и допуне Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е -75 Суботица-Београд (Батајница) („Сл.гласник РС бр. 143/14)
- Просторни план општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“ бр. 19/2012);
- Урбанистички пројекат за реконструкцију и проширење граничног прелаза“Хоргош“ потврђен

од стране МГСИ бр.350-01-01239/2020-11 од 24.4.2020.године

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.1. Намена катастарских парцела:

Предметне катастарске парцеле се налази у ван грађевинском подручју насеља Хоргош и имају следећу намену:

- к.п. **16745/1** к.о. Хоргош намењена је јавној површини-Државни пут II А реда бр.100
- к.п. **3411/1** к.о. Хоргош – Теретни терминал за излаз из земље (проширење граничног прелаза)
- к.п. **3956/2** к.о Хоргош намењена је осталом пољопривредном земљишту.

Граф.прилог бр.1 – извод из ППО Кањижа – намена простора.

Граф прилог бр.2 – извод из УП

2.2. Намена објекта:

На основу достављеног ИДР-а бр. 620-10/19 од 2020.год. израђеног од стране Саобраћајног института ЦИП д.о.о., Немањина 6/IV, Београд, планира је изградња спољног водовода за гранични прелаз Хоргош 1 од постојећег цевовода за гранични прелаз Хоргош 2.

Траса пројектованог водовода почиње на к.п.16745/1 к.о.Хоргош, где се прикључује на постојећи цевовод, затим се поставља дуж к.п.3956/2 к.о.Хоргош и завршава се на к.п.3411/1 к.о.Хоргош где се повезује са постојећим цевоводом за гранични прелаз Хоргош 1.

Спољни водовод је дужине цца 340м, цевни материјал ТПЕ, НП 10бара.

На основу Правилника о класификацији објеката („Сл.гл.РС“,бр. 22/2015) предметна водоводна деоница је категорије Г, класификационог броја 222210 - локални цевоводи за дистрибуцију воде.

2.3. Регулациона и грађевинска линија:

Регулациона линија је одређена међом парцела према јавним површинама –путевима, граничном прелазу.

Инфраструктурни објекти по правилу треба да су међусобно паралелни и паралелни са регулационом линијом. Планирани објекат не сме ометати друге функције простора. Водити рачуна о рационалном

захватању простора, придржавати се прописаних удаљености од других објеката/инсталација, према важећим техничким прописима за предметну врсту објеката као и на основу услова имаоца јавних овлашћења.

2.4. Урбанистички показатељи:

Републички геодетски завод – Служба за катастар непокретности, Одељење за катастар водова Панчево издао је копију катастарског плана водова бр. 956-01-303-18703/2020 од 26.11.2020.године је у прилогу ових локацијских услова.

Републички геодетски завод Кањижа издао је Копију плана бр. 953-2/2020-35 од 15.12.2020 године у прилогу ових локацијских услова.

Оријентациона траса постојећих инсталација је достављена уз услове имаоца јавних овлашћења и приказана на изводима из ППО Кањижа.

Граф.прилог бр.2 – извод из ППО Кањижа – инфраструктурни системи.

Граф.прилог бр.3 – извод из ППО Кањижа – заштита простора.

Пре почетка извођења радова обавезно извршити шлицовање терена ради тачног утврђивања постојећих подземних инсталација.

2.5. Удаљеност објеката:

Трасу водовода усагласити са другим инсталацијама/инфраструктурним објектима. У свему се придржавати условима имаоца јавних овлашћења који се налазе у прилогу ових локацијских услова.

2.5.Траса, услови изградње:

Водопривредна инфраструктура

- снабдевање потрошача санитарном водом обезбедити искључиво са изворишта;
- дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што је могуће мање слепих водова;
- цевни материјал дистрибутивне мреже усвојити према важећим прописима и стандардима;
- трасе водовода водити у зеленој површини, на око 1,0 m од ивице коловоза, односно где год расположива ширина уличног профила то дозвољава;
- водоводну мрежу поставити у профилу улице на удаљењу од осталих инсталација инфраструктуре према важећим стандардима и прописима;
- пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим уличним инсталацијама обезбедити челичном заштитном цеви;
- при проласку водоводне мреже испод путева вишег ранга, пруга, водотока и сл., потребно је прибавити сагласности надлежних институција;
- дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0 - 1,2 m од нивелете терена, због зоне мржњења и саобраћајног оптерећења.

Радове у непосредној близини инфраструктурних објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите;

Сви радови на пројектовању и изградњи водоводног система морају се извести у складу са законом и уз сагласност надлежних органа.

Објекат пројектовати и изводити према прописима, нормативима и стандардима који регулишу конкретну област, водивши рачуна о геомеханичким, сеизмичким, климатским, ротивпожарним, безбедносним, одбрамбеним и др. захтевима и условима.

Користити квалитетне материјале који ће бити у складу са постојећим објектима и који одговарају конкретним теренским приликама.

2.6. Мере заштите, заштита животне средине:

Изградњом предметних инсталација и опреме се не сме проузроковати трајно оштећење, загађивање или деградирање животне средине. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се штитити вода, ваздух и земљиште од деградације и којим се омогућује несметано коришћење простора.

Придржавати правилима које регулишу конкретну област.

Предузети потребне безбедносне мере. При извођењу радова предузети мере за безбедност имовине и лица и мере заштите на раду. Узимати у обзир геомеханичке карактеристике тла и ниво подземних вода.

Извођење радова у близини инфраструктурних објеката се може обављати уз сагласност, пријаву и надзор надлежних Јавних комуналних предузећа и других надлежних органа и организација.

Пре почетка извођења радова извршити шлицовање терена ради утврђивања тачног положаја постојећих подземних инсталација.

Предвидети одговарајућу заштиту у близини и на укрштању са другим инфраструктурним објектима. Укрштање инсталација и инфраструктурних објеката по правилу треба извести приближно под правим углом.

Инсталационе водове висински међусобно усагласити и придржавати се условима имаоца јавних облашћења као и теренским приликама. Траса каблова, шахтови, ознаке и сл. не смеју ометати друге објекте и функције простора.

У близини и на укрштању са инфраструктурним објектима, предметне инфраструктурне објекте изводити према прописима, односно условима управљача инфраструктурних објеката. Уколико се није могуће придржавати прописаних удаљености – постојеће инсталације треба заштитити или изместити.

Инвеститор/Извођач је дужан оштећену инфраструктуру и терен довести у првобитно стање тј. хумусни слој земље издвојити и након завршетка радова га вратити у првобитно стање

Предвидети обавезу сакупљања комуналног отпада током радова у одговарајуће посуде или на други одговарајући начин и обезбедити њихову редовну евакуацију на градску депонију

Мере заштите природних и културних добара:

Предметне парцеле се налазе унутар заштитне зоне ПП „Камараш“.

Изградњу је потребно ускладити са мерама и условима:

- **Решење о условима заштите природе „Покрајински завод за заштиту природе“ Нови Сад заведени под бр. 019-3176/2 од 30.12.2020. године су у прилогу и саставни су део ових локацијских услова.**

У непосредној близини предметних парцела евидентира је археолошки локалитет.

Придржавати се:

- **Услова заштите и мера техничке заштите Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица, заведеним под бројем 831-2/94 од 21.12.2020. године. који су у прилогу и саставни су део ових локацијских услова.**

Уколико се пре или у току извођења грађевинских или других радова на простору наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и о томе обавести надлежну установу за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налази не униште или оштете и да се сачувају на месту и у положају у ком су откривени.

3. УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЗА ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ и/или УКРШТАЊЕ СА ИНФРАСТРУКТУРНИМ ОБЈЕКТИМА:

Пројекто-техничку документацију израдити на основу добијених услова за пројектовање и прикључење од имаоца јавних овлашћења приликом чега је потребно придржавати се у свему условима који се налазе у прилогу ових локацијских услова

3.1. Саобраћајна инфраструктура:

* Придржавати се услова за пројектовање - ЈП „Путеви Србије“ Београд бр. АХ982 од 23.12.2020. године који се налазе у прилогу и саставни су део ових локацијских услова.

3.2. Водопривредна инфраструктура:

* Придржавати се условима за пројектовање „Potiski vodovodi - Tisza menti vizmúvek DOO” Хоргош бр. 409-0002 од 30.12.2020. год. који се налазе у прилогу и саставни су део ових локацијских услова.

3.3. Телекомуникациона инфраструктура:

* Придржавати се техничким условима за пројектовање „Телеком Србија“ Београд, ИЈ Суботица, Првомајска бр. 2-4 заведених под бр. А335-391371 ЈБ од 17.12.2020 .год. који се налазе у прилогу и саставни су део ових локацијских услова.

У случају промене у снабдевању инсталацијама и промене у потрошњи потребно је захтевом за локацијске услови обратити се надлежном општинском органу ради прибављања услова за прикључење / повећање капацитета комуналне и друге инфраструктуре.

4. ДРУГИ УСЛОВИ

- Пре почетка извођења радова за предметну изградњу са ЈП „Путеви Србије“ Београд уреди односе у складу са чланом 213. Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", број 95/18), а према достављеној техничкој документацији и у складу са чланом 17. став 1. Закона о путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/18) прибави решење о испуњености издатих услова.
- За елементе који нису обухваћени правилима из планских докумената, примењује се Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“ бр. 22/2015);
- Саставни део ових локацијских услова је Идејно решење бр. Е-31/18-1-ИДР-ГС од децембра 2019.год. -главна свеска и Е-31/18-1-ИДР-ПВ од децембра 2019.год. – пројекат водовода израђеног од стране Завода за водопривреду ДОО Суботица, Трг Лазара Нешића бр. 9а, Суботица

5. ГРАФИЧКИ ДЕО И ПРИЛОЗИ

1. Извод из ППО Кањижа – намена простора
2. Извод из УП
3. Извод из ППО Кањижа – инфраструктурни системи.
4. Извод из ППО Кањижа – заштита простора.
5. Ситуација из приложеног ИДР-а

6. НАПОМЕНА:

На основу ових локацијских услова не може се приступити грађењу објекта, али се може приступити изради идејног пројекта и поднети захтев за издавање Решења о одобрењу за извођење радова, у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009 и 81/2009 – испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон и 9/2020).

Идејни пројекат изградити у складу са овим локацијским условима, прописима и правилима струке, на основу члана 118. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009 и 81/2009 – испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон и 9/2020) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“ бр. 72/2018).

Ови локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев. У случају фазне изградње, локацијски услови важе до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима.

Против ових локацијских услова може се поднети приговор Општинском већу општине Кањижа, у року од 3 дана од дана пријема истих. Приговор се предаје преко ове Службе.

Доставити:

1. Подносиоцу захтева,
2. Цис
3. Имаоцима јавних овлашћења
4. Архиви.

Руководиоц одељења за грађевинске послове

Даниел Нађ Немеди

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинска управа општине Кањижа
Одељење за грађевинске послове
ЦИС бр: ROP-KAN-34929-LOC-2/2020
Број: 353-180/2020-2 -1/1
Дана: 12.2.2021. године
Кањижа

Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа, на основу члана 144. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење) доноси

РЕШЕЊЕ

1. У Локацијским условима Одељења за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа бр. 353-180/2020-2 од дана 5.1.2021. године издатим на захтев инвеститора Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина бр. 22., Београд у предмету издавања локацијских услова за изградњу спољног водовода за гранични прелаз Хоргош 1 на к.п. 16745/1, 3956/2, 3411/1 к.о. Хоргош исправља се грешка у тачки бр. 6 став 1 и 2 у врсти решења које се исходује након издавања локацијских услова и гласи:

„На основу ових локацијских услова не може се приступити грађењу објекта, али се може приступити изради пројекта за грађевинску дозволу и поднети захтев за издавање грађевинске дозволе, у складу са чланом 135. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009 и 81/2009 – испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014,145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020).

Ови услови се издају у циљу израде техничке документације из члана 118а, Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009 и 81/2009 – испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени (Сл.гласник РС. бр.23/2015 и 77/2015). Пројектант је у обавези да пројекат уради према одредбама Правилника и у складу са наведеним правилима грађења.“

2. На основу овог решења, исправка из тачке 1. врши се у изворном примерку решења и свим његовим овереним преписима.

3. Ово решење производи правна дејства од када и Локацијски услови Одељења за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа бр. 353-180/2020-2од 5.1.2021. године

Образложење

Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа издало је Локацијске услове бр. 353-180/2020-2 од дана 5.1.2021. године, на захтев инвеститора Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина бр.22, Београд, у предмету изградње спољног водовода за гранични прелаз Хоргош 1 на к.п. 16745/1, 3956/2, 3411/1 к.о. Хоргош

ЈБ/ДНН

Дана 12.2.2021. године овај орган је извршио исправку грешке у наведеним Локацијским условима која се односи на врсту решења које се исходује након издавања локацијских услова.

Одредбама члана 144. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење) прописано је да орган који је донео решење увек може да исправи своје решење или његове оверене преписе и уклони грешке и друге очигледне нетачности.

У Локацијским условима Одељења за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа бр. 353-180/2020-2 од дана 5.1.2021. године је направљена грешка у врсти решења које се исходује након издавања локацијских услова, јер је потребно поднети захтев за издавање грађевинске дозволе, у складу са чланом 135. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009 и 81/2009 – испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), те се иста у смислу члана 144. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење) овим решењем исправља, са правним дејством од дана од кога производи правно дејство решење које се исправља.

Административна такса за ово решење по Тар. бр. 19. став 1. тачка 3) Закона о Републичким адм. таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 - испр., 61/05, 101/05 - др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 - ускл. дин. изн., 55/12 - ускл. дин. изн., 93/12, 47/13 - ускл. дин. изн., 65/13 - др. закон, 57/14 - ускл. дин. изн., 45/15 - ускл. дин. изн., 83/15, 112/15, 50/16 - ускл. дин. изн., 61/17 - ускл. дин. изн., 113/17, 3/18 - испр., 50/18 - ускл. дин. изн., 95/18, 38/19 - ускл. дин. изн. и 86/19) се не плаћа.


УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у року од 15 дана од дана достављања овог решења. Жалба се подноси путем првостепеног органа, са доказом о плаћеној такси у износу од 470 динара на рачун Републике Србије бр. 840-742221843-57 позив на број 97 38-214 по тарифном броју 6. Закона о републичким административним таксама.

Руководиоц одељења за грађевинске послове

Даниел Нађ Немеди, маст. правник

Доставити:

1. Инвеститору
2. Кориснику
3. Имаоцима јавних овлашћења
4. Архиви



Намена површина	ГП Хоргош - постојеће стање (према претходном УП за нови гранични прелаз Хоргош)	УП за реконструкцију и проширење граничног прелаза Хоргош, општина Кањка
Путничко - царински терминал	108525,10 m ² (10,85 ha)	65958 m ² (6,59 ha)
Робно - царински терминал (улаз и излаз из земље)	34982,70 m ² (3,49 ha)	95019 m ² (9,50 ha)
Пратећи садржаји	100559,79 m ² (10,06 ha)	-
Зона аутопута	-	34078,69 m ² (3,41 ha)
Саобраћајне површине	-	30098,31 m ² (3,01 ha)
Резервисане површине	75775,21 m ² (7,68 ha)	99407 m ² (9,94 ha)
Укупно ГП	38ha 08a 82,80m ² (100%)	32ha 45a 57m ² (100%)

Намена	Плански основ	Остварено Урбанистичким пројектом
Површина парцеле (веклична површина)	-	324556,49m ² (32ha 45a 57m ²)
Стратешност	П - П+1	П - П+1
Површина под објектима	-	11904 m ² (1,19 ha)
Индекс заузетости	-	3,67%
БПГП објекта укупно	-	16502,24 m ² (1,65 ha)
Индекс изградњености	-	0,05
Зелене површине	-	37388,23 m ² (3,73 ha)
Саобраћајне површине	-	30098,31 m ² (3,01 ha)
Партираре	-	паркинг места за теретна возила на излазу из земље - 108 ПМ паркинг места за службена возила - 44 ПМ паркинг места за путничка возила - 42 ПМ Укупан планирани број паркинг места у оквиру комплекса је 394 ПМ.

ПУТНИЧКО - ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ (П)
П1 - пасошко-царинска контрола - надстрешнице на излазу из земље
П1а - пасошко - царинска контрола - надстрешнице на улазу у земљу
П2 - контролне кабине на излазу из земље
П2а - контролне кабине на улазу у земљу
П3 - контролни објекат (МУП, УЦ)
П4 - гаража за преглед путничких возила
П5 - контролни објекат путничког (аутобуског) саобраћаја на излазу из земље
П5а - контролни објекта путничког (аутобуског) саобраћаја на улазу у земљу
П6 - објекат пратећих садржаја (банка, пошта, АМС...)
П7 - јавни тоалет на излазу из земље
П7а - јавни тоалет на улазу у земљу
П8 - надстрешница за преглед аутобуса на излазу из земље
П8а - надстрешница за преглед аутобуса на улазу у земљу
П9 - надстрешница за смештај привремено одузетих возила

РОБНО - ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ НА ИЗЛАЗУ ИЗ ЗЕМЉЕ (ТИ)
ТИ1 - камионска вага са кабином на излазу из земље
ТИ1.1 - контролна кабина за излаз из терминала са надстрешницом
ТИ2 - камионска вага са кабином и надстрешницом
ТИ3 - контролни објекат (УЦ)
ТИ4 - објекат пратећих садржаја (кафе, продавница)
ТИ5 - јавни тоалет
ТИ6 - надстрешница са платформом за контролу возила и терета
ТИ7 - скенер (ограђени плато)

РОБНО - ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ НА УЛАЗУ У ЗЕМЉУ (ТУ)
ТУ1 - контролна кабина са надстрешницом за улаз у терминал
ТУ1.1 - контролна кабина са надстрешницом за излаз из терминала
ТУ2 - камионска вага са кабином и надстрешницом
ТУ3 - контролни објекат (МУП, УЦ, граничне инспекције)
ТУ3.1 - објекат шпедиције
ТУ4 - помоћни објекат
ТУ5 - јавни тоалет
ТУ6 - надстрешница са платформом за контролу возила
ТУ7 - скенер (ограђени плато)
ТУ8 - објекат граничне инспекције са складиштем робе и хладњачама
ТУ8.1 - манипулативни плато
ТУ9 - објекат за посебну контролу возила и терета
ТУ9.1 - манипулативни плато
ТУ10 - објекат за преглед живих животиња са надстрешницом
ТУ11 - преглед опасних и штетних материја (грудобран)

ТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ И САДРЖАЈИ - ТО
ТО1 - енергана
ТО1.1 - резервоар горива (подземни објекат)
ТО2 - објекат са постројењем за повећање притиска
ТО3 - дезобаријера (објекат и базен у коловозу)
ТО4 - фекална црпна станица (подземни објекат)
ТО5 - антениски стуб
ТО6 - стационарни монитор зрачења
ТО7 - мобилне тоалет кабине
ТО8 - канал за преглед теретних возила
ТО8.1 - канал за преглед комби возила и аутобуса

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ (С)
С1 - Државни пут IА реда број А1 (аутопут Е-75)
С1.1 - додатне саобраћајне траке
С2 - саобраћајне површине - излаз из земље
С3 - саобраћајне површине - улаз у земљу
С4 - саобраћајне површине - улаз у робно-царински терминал
С5 - саобраћајне површине - излаз из робно-царинског терминала
С6 - паркинг за службена возила
С7 - паркинг за путничка возила
С8 - паркинг за аутобусе
С8.1 - канал за преглед комби возила и аутобуса
С9 - паркинг за теретна возила
С10 - траке за преусмеравање саобраћаја
С11 - манипулативни плато
С12 - саобраћајна веза са ГП Хоргош 2 (Мали Хоргош)

ЛЕГЕНДА

- граница УП за реконструкцију и проширење ГП Хоргош, општина Кањка
- државна граница са Мађарском
- граница катастарске парцеле
- 3333/4 број катастарске парцеле
- ГП1 грађевинска парцела ГП1
- ГП2 грађевинска парцела ГП2
- регулациона линија
- грађевинска линија - максимална зона грађења
- ограда у оквиру комплекса граничног прелаза
- робно - царински терминал за излаз из земље (ТИ)
- путничко-царински терминал (П)
- робно - царински терминал за улаз у земљу (ТУ)
- зона резервисаних површина
- зона аутопута
- слободне и зелене површине
- колски приступ парцели

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6, 11000 Београд, Србија
Тел: 011/5616-134, Факс: 011/3616-324

Организована јединица: АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни урбаниста:
Маријана Радоновић, дип.инж.арх.

Сарадници:
Мир Милан Милић, дип.пр.планер

Одговорни пројектант:
Маријана Радоновић, дип.инж.арх.
Маријана Радоновић, дип.инж.арх.
Маријана Радоновић, дип.инж.арх.
Маријана Радоновић, дип.инж.арх.

Одговорни пројектант:
Маријана Радоновић, дип.инж.арх.
Маријана Радоновић, дип.инж.арх.
Маријана Радоновић, дип.инж.арх.
Маријана Радоновић, дип.инж.арх.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ",
ОПШТИНА КАЊКА

УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКО
РЕШЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА

Шкала: 1:1000

Датум: 2019-02-10-АРК-4105

МАЂАРСКА

к.п.16745/1


к.п.3411/1

к.п.3956/2

ХОРГОШ

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ

КАЊИЖА



P = 1 : 50000

ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА

ТУРИЗАМ

МОГУЋИ ОБЛИЦИ ТУРИЗАМА

БАЊСКИ ТУРИЗАМ

ЗДРАВСТВЕНО - РЕХАБИЛИТАЦИОНИ ТУРИЗАМ

РЕКРЕАТИВНИ ТУРИЗАМ

ЕКОЛОШКИ ТУРИЗАМ

ТИСКИ ЦВЕТ
ЕТНО ТУРИЗАМ
ЛОВНИ ТУРИЗАМ
РИБОЛОВНИ ТУРИЗАМ
НАУТИЧКИ ТУРИЗАМ
ИЗЛЕТНИЧКИ ТУРИЗАМ
СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНИ ТУРИЗАМ

ТРАНЗИТНИ ТУРИЗАМ

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
ОДМОРИШТЕ
КУЛТУРНО - МАНИФЕСТАЦИОНИ ТУРИЗАМ
КОНГРЕСНИ ТУРИЗАМ

ЗАШТИТА ПРОСТОРА

ПРИРОДНА ДОБРА

ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА

1 СРП "СЕЛЕВЕЊСКЕ ПУСТАРЕ"
2 ПП "КАМАРАШ"
3 СРП "ПАРК У ХОРГОШУ"
РЕЖИМ ЗАШТИТЕ II СТЕПЕНА
РЕЖИМ ЗАШТИТЕ III СТЕПЕНА
ЗАШТИТНА ЗОНА СЕЛЕВЕЊСКИХ ПУСТАРА И ПП "КАМАРАШ"

ПОДРУЧЈА ПЛАНИРАНА ЗА ЗАШТИТУ

КАПЕТАНСКИ РИТ И ГОРЊА ТИСА
СТАНИШТА ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

ПОДРУЧЈА ОД МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОЧУВАЊЕ БИОЛОШКЕ РАЗНОВРСНОСТИ

EMERALD ПОДРУЧЈЕ СЕЛЕВЕЊСКЕ ПУСТАРЕ
ИВА ПОДРУЧЈЕ СУБОТИЧКА ЈЕЗЕРА И ПУСТАРЕ
ГРА СЕЛЕВЕЊСКЕ ПУСТАРЕ И СЕВЕРНА БАЧКА II

ЕКОЛОШКА МРЕЖА

ЕКОЛОШКИ ЗНАЧАЈНО ПОДРУЧЈЕ СУБОТИЧКА ЈЕЗЕРА И ПУСТАРЕ
УТВРЂЕНИ ЕКОЛОШКИ КОРИДОР ОД МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА (ТИСА И КЕРЕШ)
ПРЕКОГРАНИЧНИ ЕКОЛОШКИ КОРИДОРИ - ПОГРАНИЧНИ ПОЈАС СЕВЕРНО ОД СРП "СЕЛЕВЕЊСКЕ ПУСТАРЕ" И КАНАЛ "МАДРАС-ЦРВЕНИ КРСТ" СА ПРИОБАЛНИМ ЛИВАДАМА И ПАШЊАЦИМА
ИДЕНТИФИКОВАНИ ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ КОРИДОРИ
ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА

ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

ПРОГЛАШЕНА НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА

КУЛТУРНО ДОБРО ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА
КУЛТУРНА ДОБРА

ДОБРА ПОД ПРЕДХОДНОМ ЗАШТИТОМ

ПРОСТОРНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКА ЦЕЛИНА
СПОМЕНИК КУЛТУРЕ
ЈАВНИ СПОМЕНИК
АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПОТЕНЦИЈАЛНО ДЕГРАДАЦИОНИ ПУНКТОВИ

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ (ЗОНА УРБАНИХ И РАДНИХ АКТИВНОСТИ)
ПОВРШИНЕ ЗА РЕКУЛТИВАЦИЈУ
ТРАНСФЕР СТАНИЦА
ОБЈЕКТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ЕКСПЛОАТАЦИОНА ПОЉА НАФТЕ И ГАСА
ЕКСПЛОАТАЦИЈА ГЛИНЕ
ХИДРОТЕРМАЛНЕ БУШОТИНЕ

ЗОНА НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

УТИЦАЈ ЕНЕРГЕТСКИХ КОРИДОРА
УТИЦАЈ САОБРАЋАЈНИХ КОРИДОРА


МЕРЕ ЗАШТИТЕ

БИОЛОШКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ
ОБЈЕКТИ ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ (ОДБРАМБЕНИ НАСИП)
САНИТАРНА ЗАШТИТА ОКО ИЗВОРИШТА
ПРОПУСТИ ЗА ЖИВОТИЊЕ НА АУТО-ПУТУ
САНАЦИЈА И РЕКУЛТИВАЦИЈА
ПРОТИВГРАДНЕ СТАНИЦЕ
ХИДРОЛОШКЕ СТАНИЦЕ

НАРУЧИЛАЦ:	ОПШТИНА: КАЊИЖА	Печат и потпис:
ОБРАЂИВАЧ:	Овлашћено лице: ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	Печат и потпис:
	ДИРЕКТОР: ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНОВИЋ дипл.инж.маш.	
НАЗИВ ПЛАНА:	ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ КАЊИЖА	Е - број: 2407
НАЗИВ КАРТЕ:	ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА	Печат и потпис:
ОДГОВОРНИ ПЛАНЕР:	инж. ЗЛАТКА ПРОТИЋ, ЕРЕМИЋ, дипл.инж.срт.	Датум: 2012.
ПЛАНЕР САРАДНИК:	ТАМАРА ЗЕЛЕНОВИЋ ВАСИЉЕВИЋ, дипл.инж.срт. АНЖЕЛИЈА БОЖИЋЕВИЋ, дипл.инж.срт. СТАНИЈА ПИВНИЧКИ, дипл.инж.срт.	Број листе: 3


ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ

КАЊИЖА



P = 1 : 50000

-ИЗВОД-



НАМЕНА ПРОСТОРА

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

ВОЋЊАЦИ И ВИНОГРАДИ
ЛИВАДЕ И ПАШЊАЦИ
ТРСТИЦИ И МОЧВАРЕ
ОСТАЛО ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
РИБЊАК (ПОСТОЈЕЋИ - ПЛАНИРАНИ)
САЛАШИ

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ

РЕКА ТИСА И ЈЕЗЕРА
КАНАЛИ И ПОТОЦИ
ПЛАНИРАНИ МЕЛИОРАЦИОНИ КАНАЛИ

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉА (ПОСТОЈЕЋЕ - ПЛАНИРАНО)
НАСЕЉЕ РЕЂИХ ГУСТИНА
САЛАШАРСКА НАСЕЉА (1 - 3)
ВИКЕНД ЗОНЕ (ПОСТОЈЕЋЕ - ПЛАНИРАНЕ)
РАДНЕ ЗОНЕ ИЗВАН НАСЕЉА (ПОСТОЈЕЋЕ - ПЛАНИРАНЕ)

КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ

КОМПЛЕКСИ ГАСНИХ И НАФТНИХ ПОСТРОЈЕЊА
БАЊСКО ИЗВОРИШТЕ
ПЛОВ
ГРОБЉЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА
ТРАНСФЕР СТАНИЦА

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

АУТО-ПУТ Е-75
ДРЖАВНИ ПУТ I РЕДА
ПЛАНИРАНИ ДРЖАВНИ ПУТ I РЕДА
ДРЖАВНИ ПУТ II РЕДА
ПЛАНИРАНИ ДРЖАВНИ ПУТ II РЕДА
ОПШТИНСКИ ПУТ
ПЛАНИРАНИ ОПШТИНСКИ ПУТ

ПЛАНИРАНИ МЕЂУНАРОДНИ БИЦИКЛИСТИЧКИ КОРИДОР
ПЛАНИРАНА МЕЂУНАСЕЉСКА БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА - ПАНОНСКА ОСМИЦА
ДЕНИВЕЛАЦИЈА

МОСТ
ПЛАНИРАНИ МОСТ

САОБРАЋАЈНИ ТЕРМИНАЛ - ПЛАНИРАНИ
ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ
КОМПЛЕКС БЕНЗИНСКЕ ПУМПЕ И МОТЕЛА
ОДМОРИШТЕ

ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ

ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА

ВОДНИ САОБРАЋАЈ


ПЛОВНИ ПУТ ТИСЕ
ПУТНИЧКО ПРИСТАНИШТЕ - ЛОКАЛНА ЛУКА
МАРИНА
СИДРИШТЕ

ДРЖАВНА ГРАНИЦА
ГРАНИЦА ОПШТИНЕ - ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА
ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ

НАРУЧИЛАЦ:	ОПШТИНА: КАЊИЖА	Печат и потпис:
ОБРАЂИВАЧ:	ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ: ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	Печат и потпис:
ДИРЕКТОР: ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНОВИЋ дипл.инж.маш.		
НАЗИВ ПЛАНА: ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ КАЊИЖА	Е - број: 2407	Печат и потпис:
НАЗИВ КАРТЕ: НАМЕНА ПРОСТОРА		
ОДГОВОРНИ ПЛАНИР:	Датум: 2012.	Бр.листа: 1
ПЛАНИР САРАДНИК:		

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ

КАЊИЖА



P = 1 : 50000

МРЕЖА НАСЕЉА, ФУНКЦИЈА, ЈАВНИХ СЛУЖБИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ

МРЕЖА НАСЕЉА, ФУНКЦИЈА И ЈАВНИХ СЛУЖБИ

ФУНКЦИОНАЛНА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА НАСЕЉА

- ОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
- ЛОКАЛНИ ЦЕНТАР
- ЦЕНТАР ЗАЈЕДНИЦЕ НАСЕЉА
- СЕОСКО НАСЕЉЕ

- УСМЕРЕНОСТ ФУНКЦИОНАЛНИ ВЕЗА
- ОПШТИНСКИ ЦЕНТАР КА ЦЕНТРУ ОПШТИНЕ
 - ВЕЗА ОПШТИНСКОГ ЦЕНТРА И СУСЕДНИХ НАСЕЉА
 - ЛОКАЛНИ ЦЕНТАР И ЦЕНТАР ЗАЈЕДНИЦЕ НАСЕЉА КА ОПШТИНСКОМ ЦЕНТРУ
 - СЕОСКО НАСЕЉЕ КА НАСЕЉУ ВИШЕГ РЕДА

ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНИХ СЛУЖБИ ПО НАСЕЉИМА

1. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

- ДНЕВНИ ЦЕНТАР
- СТАЦИОНАРНИ ЦЕНТАР ЗА СТАРЕ
- ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

2. ОБРАЗОВАЊЕ

- ПРЕДШКОЛНО ОБРАЗОВАЊЕ
- ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
- ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ од 1-4 в.
- ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ од 5-9 в.

- СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
- ВИШЕ И ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ
- УЧЕНИЧКИ И СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ

3. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

- ОПШТА БОЛНИЦА
- ЦЕНТАР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
- ДОМ ЗДРАВЉА
- АМБУЛАНТА, ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА, МОБИЛНА ЗДРАВ. СЛ.

- АПОТЕКА
- ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА

4. КУЛТУРА

- ДОМ КУЛТУРЕ
- БИБЛИОТЕКА
- МУЗЕЈ
- ГАЛЕРИЈА И ИЗЛОЖБЕНИ ПРОСТОРИ

5. ФИЗИЧКА КУЛТУРА

- ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ
- СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР
- ОБЈЕКТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

* ПЛАНИРАНИ САДРЖАЈИ (ОБЈЕКТИ) * МОГУЋИ САДРЖАЈИ

ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

- ПЛАНИРАНА ТС 110/20 kV
- ПОСТОЈЕЋА ТС 110/20 kV

- ПОСТОЈЕЋА ТС 35/10 kV - ПЛАНИРАНО 20 kV РАЗВОДНО ЧВОРИШТЕ
- ПОСТОЈЕЋЕ 20 kV РАЗВОДНО ЧВОРИШТЕ

- ПОСТОЈЕЋИ 400 kV ДАЛЕКОВОД
- ПОСТОЈЕЋИ 110 kV ДАЛЕКОВОД
- ПЛАНИРАНИ 110 kV ДАЛЕКОВОД
- ПОСТОЈЕЋИ 35 kV ДАЛЕКОВОД / ПЛАНИРАНИ 20 kV ДВ

- ПЛАНИРАНИ 400 kV ДАЛЕКОВОД
- ПОСТОЈЕЋИ 20 kV ДАЛЕКОВОД
- ПЛАНИРАНИ 20 kV ДАЛЕКОВОД
- ПОСТОЈЕЋИ 10 kV ДАЛЕКОВОД / ПЛАНИРАНИ 20 kV ДВ

- УСЛОВНА ЗОНА ОГРАНИЧЕЊА ЗА ИЗГРАДЉУ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА

ЕЛЕКТРОНСКА-КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

- ПОСТОЈЕЋА ОПТИЧКА ЕК МРЕЖА
- ПОСТОЈЕЋИ КОАКСИЈАЛНИ КАБЕЛ
- ПЛАНИРАНА ОПТИЧКА ЕК МРЕЖА
- ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИОНИ ЧВОР

- ПОСТОЈЕЋИ АНТЕНСКИ СТУБ
- ПЛАНИРАНИ АНТЕНСКИ СТУБ
- РР КОРИДОР

ГАСОВОДНА И НАФТОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА

- ГАСОВОД ВИСОКОГ ПРИТИСКА
- ГАСОВОД СРЕДЊЕГ ПРИТИСКА
- НАФТОВОД

- ПЛАНИРАНИ ГАСОВОД

- МРС
- САБИРНА СТАНИЦА
- ГМРС
- САБИРНА ГАСНА СТАНИЦА

- САБИРНА ГАСНА СТАНИЦА И МРС
- САБИРНО ОТПРЕМНА СТАНИЦА
- САБИРНО-ОТПРЕМНО И ЧИСТАЧКО МЕСТО
- ПЛАНИРАНА МРС

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

- АУТО-ПУТ Е-75
- ДРЖАВНИ ПУТ I РЕДА
- ПЛАНИРАНИ ДРЖАВНИ ПУТ I РЕДА
- ДРЖАВНИ ПУТ II РЕДА
- ПЛАНИРАНИ ДРЖАВНИ ПУТ II РЕДА
- ОПШТИНСКИ ПУТ
- ПЛАНИРАНИ ОПШТИНСКИ ПУТ
- ПЛАНИРАНИ МЕЂУНАРОДНИ БИЦИКЛИСТИЧКИ КОРИДОР
- ПЛАНИРАНА МЕЂУНАСЕЉСКА БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА - ПАНОНСКА ОСМИЦА

- ДЕНИВЕЛАЦИЈА
- МОСТ
- ПЛАНИРАНИ МОСТ
- НАДПУТЊАК
- ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ
- БЕНЗИНСКА ПУМПА И МОТЕЛ
- ОДМОРНО МЕСТО
- САОБРАЋАЈНИ ТЕРМИНАЛ - ПЛАНИРАНИ

ВОДНИ САОБРАЋАЈ

- ПЛОВНИ ПУТ ТИСЕ
- МЕЂУНАРОДНО ПУТНИЧКО ПРИСТАНИШТЕ - ЛОКАЛНА ЛУКА

ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ

- ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА

ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ

- ЛЕТИЛИШТЕ

- МАРИНА
- СИДРИШТЕ

ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА

- РЕКА ТИСА
- КАНАЛСКА МРЕЖА
- ПЛАНИРАНИ МЕЛИОРАЦИОНИ КАНАЛИ
- АКУМУЛАЦИЈЕ
- ОДБРАМБЕНИ НАСИП
- ЦРПНЕ СТАНИЦЕ
- УСТАВА
- ГРАНИЦА СЛИВНИХ ПОДРУЧА
- БУНАРИ

- ПОТЕНЦИЈАЛНО МИКРОРЕГИОНАЛНО ИЗВОРИШТЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
- ПОСТОЈЕЋИ ПОВЕЗНИ НАСЕЉСКИ ВОДОВОД
- ЦРПНА СТАНИЦА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
- ПЛАНИРАНИ ПОВЕЗНИ ВОД ОКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
- ПЛАНИРАНА ЦРПНА СТАНИЦА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
- ППОВ

НАРУЧИЛАЦ:	ОПШТИНА: КАЊИЖА	Печат и потпис:
ОБРАЂИВАЧ:	ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ: ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	Печат и потпис:
	ДИРЕКТОР: ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНОВИЋ дип.инж.маш.	Печат и потпис:
НАЗИВ ПЛАНА:	ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ КАЊИЖА	Е - број 2407
НАЗИВ КАРТЕ:	МРЕЖА НАСЕЉА, ФУНКЦИЈА, ЈАВНИХ СЛУЖБИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ	Датум: 2012.
ОДГОВОРНИ ПЛАНИРАЧ:	мо. ЉУБЕЉА ПРОТИЋ, ЕРЕМИЋ, ДИП.ИНЖ.АРОТ.	Бр. листе: 2
ПЛАНИРАЧ САРАДНИК:	ЗОРКА САНАДЕР, дип.инж.арх. МИРОСЛАВ КОСТИЋ, дип.инж.арх. БОЈАН КОСТИЋ, дип.инж.арх. БРАНИСЛАВ ПЕЉИЋ, дип.инж.арх.	

МАЂАРСКА

к.п.3411/1

к.п.16745/1

к.п.3956/2

ХОРГОШ

ЛИВ XI ХОРГОШ-МАРТОНОШ

К-Х-10

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинска управа
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове
Интерни број: 353-180/2020-2
Дана: 15.12.2020. године
К а њ и ж а

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове, Општинске управе Општине Кањижа, решавајући по захтеву РС, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, **Немањина 22, Београд** ради издавања информације о локацији за **катастарске парцеле бр. к.п. 16745/1, 3956/2 и 3411/1 к.о Хоргош**, на основу члана 53. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон), на основу Просторног плана општине Кањижа („Сл.лист општине кањижа“ бр.19/2012), издаје следећу:

ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ

Предмет информације о локацији: За потребе исходавања техничких услова за пројектовање од ЈП „Путеви Србије“ Београд за издавање локацијских услова за изградњу спољног водовода за гранични прелаз Хоргош 1 на горе наведеним парцелама.

Подаци о локацији / траси:

Изградња новог цевовода до граничног прелаза планирана је на седећим катастарским парцелама 16745/1, 3956/2 и 3411/1 к.о Хоргош које се налазе у ван грађевинском подручју насеља Хоргош. Укупна дужина новопројектоване спољне водоводне мреже је 350 m, цевни материјал ТПЕ, НП 10 бара.

Прикључење новопројектованог спољног вода на постојећи се планира на к.п. **16745/1 к.о. Хоргош** чији је корисник ЈП „Путеви Србије“ Београд.

На основу чл. 33 Закона о путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/2018 и 95/2018 и др. закон) - У заштитном појасу може да се гради односно поставља линијски инфраструктурни објекат: железничка инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, објекат висинског превоза, линијска инфраструктура електронских комуникација, водовода и канализациона инфраструктура и сл. ако су за извођење тих радова прибављени услови и решење из чл. 17 став 1. тачка 2) овог закона тј. прибављени услови за израду техничке документације, односно за постављање линијског инфраструктурног објекта на јавном путу и заштитном појасу јавног пута од стране управљача јавног пута.

Урбанистички и други параметри из планских докумената :

На основу Просторног плана општине Кањижа:

-к.п. **16745/1** к.о. Хоргош се налазе у ван грађевинском подручју насеља Хоргош и намењена је јавној површини-Државни пут II А реда бр.100

-к.п.**3411/1** к.о Хоргоше се налази на грађевинском земљишту изван грађевинског подручја - гранични прелаз

-к.п.**3956/2** к.о Хоргош се налази у ван грађевинском подручју и намењена је осталом пољопривредном земљишту.

Граф прилог бр. 1 Извод из ППОКањижа - намена површина

Граф. прилог бр. 2 Извод из ППОКањижа – инфраструктурни системи

Водопривредна инфраструктура

Снабдевање водом:

- трасе водовода водити у зеленој површини, на око 1,0 m од ивице коловоза, односно где год расположива ширина уличног профила то дозвољава;
- водоводну мрежу поставити у профилу улице на удаљењу од осталих инсталација инфраструктуре према важећим стандардима и прописима;
- пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим уличним инсталацијама обезбедити челичном заштитном цеви;
- при проласку водоводне мреже испод путева вишег ранга, пруга, водотока и сл., потребно је прибавити сагласности надлежних институција;
- дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0 - 1,2 m од нивелете терена, због зоне мржњења и саобраћајног оптерећења.

Прикључење објеката на водоводну мрежу извести према условима надлежног комуналног предузећа преко водомерног шахта смештеног на парцели корисника на минимално 1,0 m иза регулационе линије. У складу са потребама противпожарне заштите предвидети изградњу противпожарне хидрантске мреже.

ПРИЛОЗИ:

1. Извод из ППОКањижа - намена површина
2. Извод из ППОКањижа – инфраструктурни системи
3. Извод из ППОКањижа – заштита простора

НАПОМЕНА:

Информацију о локацији издаје надлежни орган локалне самоуправе. Информација о локацији се издаје искључиво као информација о предметном простору на основу планског документа и није основ за издавање грађевинске дозволе нити решења којим се одобрава извођење радова.

Достављено: - ЈП „Путеви Србије“ Булевар краља Александра бр.282, Београд
 - Подносиоцу захтева
 - Архиви

Саветник на пословима урбанизма
 Јованка Бошковић дипл. инж.грађ



POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK D.O.O.

Železnička 22, 24410 Horgoš

www.vodaho.rs

Telefoni:

-Centrala: +381(24)792-050

+381(24)792-409

-Direktor: +381(24)792-084

-Faks: +381(24)792-348

Mail: hroffice@vodaho.rs

Tekući račun: 160-9545-56

PIB: 100787707

Matični broj: 08025355

Šifra delatnosti: 3600



VODOSNABDEVANJE, HIDROGRADNJA, PROIZVODNJA, PROJEKTOVANJE, TRGOVINA

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opštine Kanjiža
Odsek za građevinske i inspeksijske poslove
Glavni trg 1. 24420 KANJIŽA

Horgoš, 30.12.2020.

Del. br. 409-0002

VAŠ ZNAK

PREDMET

ZA PREDMET br ROP-KAN-34929-LOC-2/2020: Izdavanje tehničkih uslova za potrebe izrade Lokacijskih uslova za izgradnju spoljnog vodovoda za granični prelaz Horgoš 1 na k.p. 16745/1, 3956/2 i 3411 k.o. Horgoš

Na osnovu zahteva od strane Naslova br. 353-180/2020-2 od 16.12.2020.godine, izdaju se od strane "POTISKI VODOVODI-TISZA-MENTI VIZMUVEK" DOO HORGOS (kao imaoca javnih ovlašćenja za vodosnabdevanje na teritoriji opštine Kanjiža), ovi tehnički uslovi za potrebe izrade Lokacijskih uslova za izgradnju spoljnog vodovoda za granični prelaz Horgoš 1 na k.p. 16745/1, 3956/2 i 3411/1 k.o. Horgoš.

Predložena trasa projektovanog vodovoda u Idejnom rešenju – PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA br E-620-10/19 je prihvatljiva uz ispunjenje svih dalje navedenih uslova.

Ovi Uslovi se izdaju na osnovu gore navedenog Zahteva od strane Opštine Kanjiža, a u skladu sa:

- Zakonom o planiranju i izgradnji (Sl.gl.RS, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/2020),
- Uredbom o lokacijskim uslovima (Sl.gl.RS, br. 115/20),
- Odlukom o načinu obavljanja komunalnih delatnosti snabdevanja vodom za piće i prečišćavanja i odvođenja atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji opštine Kanjiža („Sl. list opštine Kanjiža“, br. 11/2015, 2/2017 - dr. odluka, 7/2017 i 3/2018) i
- Odlukom o dodeljivanju isključivog prava privrednom društvu POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS, u daljem tekstu Potiski vodovodi, („Sl. list opštine Kanjiža“, br. 7/2017). (U daljem tekstu ove dve Odluke zvaćemo: Odluke o vodosnabdevanju).

UOPŠTENI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE, PRIKLJUČENJE, UKRŠTANJE I PARALELNO VOĐENJE PREDMETNOG OBJEKTA

U ovim uslovima obrađene su instalacije vodosnabdevanja koje se nalaze na lokaciji koja je u blizini predmetnih parcela, a za koje Potiski vodovodi imaju podatke u arhivi.

Napominjemo da Potiski vodovodi i Opština Kanjiža nemaju bazu podataka o postojećim instalacijama vodosnabdevanja snimljenu u geografsko informacionom sistemu i sa tim u vezi navedene podatke, na grafičkim priložima i tekstualnom delu ovih uslova, treba uzeti sa određenom rezervom, ukrštanja sa postojećim objektima vodosnabdevanja prilikom izgradnje neke instalacije na javnoj površini je potrebno šlicovati da bi se utvrdio tačan položaj na terenu. Mnoge od instalacija su građene pre više decenija, podloge na kojima su ucrtane postojeće instalacije nisu odgovarajuće tačnosti i u odnosu na današnje overene katastarsko topografske podloge imaju određena odstupanja.

Prilikom izgradnje nove instalacije na javnoj površini mora se strogo voditi računa o postojećim instalacijama vodovoda i kanalizacije i sačuvati njihov kvalitet u ispravnom stanju. Svako oštećenje izazvano za vreme gradnje ili eksploatacije projektne instalacije mora se sanirati o trošku Investitora.

Ovim Uslovima daje se postojeće stanje objekata vodovoda i kanalizacije - vodosnabdevanja i lokacijski uslovi i projektna dokumentacija za koju je izrađeno IR mora da sadrži sve elemente koji će sačuvati postojeće instalacije. Ukoliko

neka instalacija predstavlja smetnju za predmetne radove, potrebno je izvršiti njeno izmeštanje – privremeno ili trajno, a za to će se dati dodatni podaci na zahtev Investitora.

1. USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I PRIKLJUČENJE

1.1. PROJEKTOVANJE VODOVODNE VODOVODNE INSTALACIJE

Za predmetnu instalaciju izdata je od strane Naslova INFORMACIJA O LOKACIJI br 353-180/2020-2 od 15.12.2020. godine koju je potrebno uzeti u obzir prilikom dalje razrade projektne dokumentacije, kao i Tehničke uslove od strane JP Putevi Srbije jer se jedan deo trase vodovoda planira i u pojasu koji je u nadležnosti i upravljanju kod JP Puteva Srbije.

Predložena trasa u IR – PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA br E-620-10/19 projektovanog vodovoda je odgovarajuća i ona počinje na k.p. 16745/1 gde se priključuje na postojeći cevovod, zatim se postavlja duž parcele 3956/2 k.o. Horgoš između postojećeg vodovoda od PE HD cevi DN 160 mm i postojećeg kanalizacionog voda od PE HD cevi DN 125 mm i završava se postavljanjem na k.p. 3411/1 k.o. Horgoš gde se povezuje sa postojećim priključnim cevovodom graničnog prelaza Horgoš 1, pre vodomerne šahte.

OBRASLOŽENJE:

U građevinskom reonu Horgoša vodovodna mreža je prstenasta, ali za priključak Graničnog prelaza GP Horgoš1 izgrađena je 2006. godine zasebna vodovodna mreža, zapravo granati deo ove mreže, poseban cevovod od PE HD cevi DN 160 mm duž parcele br 16745/1 (put E75 prema starom Graničnom prelazu Horgoš2), a kasnije preko parcele 3965/2 (zemljani put) i parcele 3411/1 k.o. Horgoš ulazi na GP Horgoš1 odnosno do mesta vodomera – što je poslednji čvor do kojeg Potiski vodovodi imaju nadležnost. Ovaj cevovod je izgrađen samo za vodosnabdevanje kompleksa GP H1 i predstavlja slepi krak, praznu deonicu vodovodne mreže ovog dela naselja. Taj cevovod smo označili punom plavom linijom na grafičkom prilogu.

Kako je navedeno i u priloženom Idejnom rešenju – PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA br E-620-10/19, na osnovu izrađene projektne dokumentacije GLAVNI PROJEKAT SPOLJNIH INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE GRANIČNOG PRELAZA HORGOSH – br 2001-10 - CENTROPROJEKT Beograd, izgrađena je unutrašnja vodovodna mreža za potrebe protivpožarne zaštite i sanitarne potrebe svih korisnika Graničnog prelaza Horgoš, ali kao zajednička mreža, a ne odvojena za ove dve namene. Projektom je bilo planirano da se izgradi rezervoar koji služi za potrebe rezervisanja vode za protivpožarnu bezbednost. Verovatno iz razloga, što rezervoar koji je izgrađen, nije ispunjavao sve propisane uslove za sanitarnu i zdravstvenu ispravnost vode za piće, on nije bio u funkciju. Tadašnji zahtevi su bili: kapacitet od 15 l/s za protivpožarne potrebe, sa rezervoarom koji je trebao da pokrije trajanje požara od 2 sata, a za sanitarne potrebe 4,7 l/s. Za ove potrebe je dimenzionisan cevovod koji služi kao napojni vod od javne vodovodne mreže naselja Horgoš do Graničnog prelaza Horgoš 1 – PE HD prečnika 160 mm.

U fazi izrade nove projektne dokumentacije za proširenje graničnog prelaza Horgoš 1 za potrebe teretnog saobraćaja, tokom 2020. godine, vrši se izmena u funkcionisanju prvobitno izgrađene vodovodne mreže. U fazi izrade projektne dokumentacije ukida se rezervoar vode, projektuje se odgovarajuća pumpa za povećanje pritiska, a nedostajajuće količine vode za eventualnu istovremenu pojavu utroška vode za požarne potrebe i defekta na napojnom cevovodu obezbediće se izgradnjom predmetnog cevovoda koji predstavlja dodatnu sigurnost u obezbeđenju vode za potrebe Graničnog prelaza Horgoš 1. Kako je navedeno u IR – PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA br E-620-10/19, sadašnji zahtevi potreba za gašenje požara su: kapacitet od 10 l/s za protivpožarne potrebe, za istovremeni rad dva spoljna hidranta ili jedan spoljni i dva unutrašnja hidranta. Potrebne količine vode su: za sanitarne potrebe 4,4 l/s i za požarne potrebe 10 l/s.

Predmetni projektovani cevovod predstavlja rezervni cevovod – dodatno napajanje preko cevovoda koji bi trebao da se izgradi u dužini oko 337 metara prečnika PE HD cevi DN 110 mm. Taj cevovod smo označili isprekidanom zelenom linijom na grafičkom prilogu.

Naime, u blizini predmetne lokacije GP1 postoji cevovod PE HD cevi DN 110 mm koji je do nedavno snabdevao vodom stari granični prelaz GP Horgoš2, a sada nema korisnika na njemu. Taj cevovod smo označili punom zelenom linijom na grafičkom prilogu.

Početak projektovane trase novog cevovoda je na parceli 16745/1 gde je potrebno izgraditi vodovodni čvor Č1 na postojećoj vodovodnoj mreži poteza prema graničnom prelazu Horgoš2 i koji će predstavljati mesto napajanja novoprojektovanog vodovoda. Zatim se trasa vodovoda postavlja paralelno sa postojećim vodovodom prečnika 160 mm preko parcele 3956/2 i zatim preko parcele 3411/1 do mesta sadašnjeg priključka – tj šahte vodomera. Pre šahte sa vodomernom novoprojektovana trasa vodovoda se povezuje na postojeći cevovod prečnika 160 mm preko novoizgrađenog čvora Č2 sa ugradnjom zasuna na bar dva poteza i potrebnih vodovodnih armatura. U blizini oba čvora na projektovanom cevovodu predvideti ugradnju nadzemnih protivpožarnih hidranata minimalnog prečnika 80 mm sa zasunima, ugradbenim garniturama i potrebnim pripadajućim vodovodnim armaturama.

Prilikom izrade projektne dokumentacije pridržavati se sledećeg:

- Dati dovoljan broj detalja kako bi se objekat mogao nesmetano izvesti.
- Na osnovu uvida u ponudu savremenih cevni i drugih materijala koji se koriste pri izgradnji vodovodnih objekata, njihovih tehničkih karakteristika i atesne dokumentacije, projektant je dužan da koristi samo visokokvalitetne savremene materijale za izgradnju vodovoda sa svim pratećim objektima.
- Odabrati cevni materijal ulične vodovodne mreže na osnovu hidrauličkog proračuna, statičkog proračuna cevi u rovu, a minimalnog kvaliteta: PE HD, klase 100, NP 10 bari. Vodovodne armature planirati od duktil liva, NP 10 bari.

Cevi i drugi vodovodni materijal koji se planira za ugradnju mora imati ateste od akreditovane laboratorije za ispitivanje materijala da odgovaraju domaćim propisima za izgradnju vodovodnih instalacija i da su sa sanitarnog aspekta neškodljive za zdravlje ljudi.

- Projektovanje i izgradnju vodovoda usaglasiti sa važećom zakonskom regulativom, sa Odlukom Opštine Kanjiža i sa ovim uslovima.

1.2. PRIKLJUČAK NA VODOVODNU I KANALIZACIONU MREŽU - POSTOJEĆE STANJE INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE

U projektnoj dokumentaciji: "0.GLAVNA SVESKA IDEJNOG REŠENJA br E-620-10/19", u poglavlju OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJA, glavni projektant (između ostalog) navodi:

*TIP OBJEKTA:	-Podzemni vodovod od tvrdog polietilena DN110 mm, dužine 350 mm
*PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTU:	
vodovod	- nema upisa
fekalna kanalizacija	- nema upisa

Pošto predmetni objekat Graničnog prelaza Horgoš 1 ima izgrađen priključni cevovod na javnu vodovodnu mrežu i fekalnu kanalizaciju, priključci nisu predmet projekta.

2. USLOVI ZA UKRŠTANJE I PARALELNO VOĐENJE

Na javnoj površini, na parcelama 16745/1, 3956/2 i 3411/1 k.o. Horgoš. postavljena je javna vodovodna i kanalizaciona mreža, tako da će se izgradnjom predmetnog vodovoda desiti njegovo:

- paralelno vođenje sa postojećom instalacijom vodovoda – koji cevovod je izgrađen od HDPE cevi DN 160 mm, NP 10 bari, na dubini oko 1,20-1,40 m,
- paralelno vođenje sa postojećom instalacijom kanalizacije – koji cevovod je izgrađen kao kanalizacija pod pritiskom od HDPE cevi DN 125 mm, NP 6 bari, na dubini oko 1,00 m (taj cevovod smo označili punom linijom smeđe boje na grafičkom prilogu) i
- ukrštanje pod pravim uglom sa istom postojećom instalacijom kanalizacije na mestu spajanja parcela 16745/1 i 3956/2.

Kao što je već navedeno sve podatke za dubine i stacionaže postojećih objekata vodosnabdevanja uzeti sa rezervom i tačne položaje odrediti šlicovanjem, koje troškove je potrebno predvideti u projektnoj dokumentaciji.

Na grafičkom prilogu prikazana je trasa postojećeg javnog vodovoda i postojeće javne fekalne kanalizacije pod pritiskom koje su položene preko parcela 16745/1, 3956/2 i 3411/1 k.o. Horgoš.

Planirani cevovod javnog vodovoda postaviti na minimalnom rastojanju od 1,0 m od postojećeg vodovodnog ili kanalizacionog cevovoda u horizontalnom smislu. U vertikalnom pravcu rastojanje mora biti minimalno 0,3 m između projektovanog vodovoda i postojeće vodovodne ili kanalizacione cevi, s tim da vodovodna cev treba da bude iznad kanalizacione cevi. Ako je ovaj uslov neispunljiv, predvideti izmeštanje postojećih objekata vodosnabdevanja o trošku Investitora ili postojeću cev vodovoda ili kanalizacije postaviti u zaštitnu čeličnu cev dužine 2 m, u dužini od po 1 m sa obe strane od tačke ukrštanja.

Prilozi:

- GRAFIČKI PRILOG - PRIKAZ POSTOJEĆE KANALIZACIJE, POSTOJEĆE I PLANIRANE VODOVODNE MREŽE ZA SNABDEVANJE GRANIČNOG PRELAZA HORGOSH
- Odluka o načinu obavljanja komunalnih delatnosti snabdevanja vodom za piće i prečišćavanja i odvođenja atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji opštine Kanjiža („Sl. list opštine Kanjiža“, br. 11/2015, 2/2017 - dr. odluka, 7/2017 i 3/2018)

Osobe za kontakt su Rukovodioc Sektora Vodokanal Takač Jožef - telefon 024/792-050 ili 063/566-017 ili Rukovodioc tehničkog sektora Vesna Markotić - telefon 063/580-398.

Rukovodioc sektora Vodokanal



Takač Jožef

Direktor


Glišić Dušan dipl.ecc.



PRIKAZ POSTOJEĆE KANALIZACIJE, POSTOJEĆE I PLANIRANE VODOVODNE MREŽE ZA SNABDEVANJE GRANIČNOG PRELAZA HORGOŠ 1



Legenda:

- PE DN110 - postojeći vod
- PE DN160 - postojeći vod
- PE DN125 - postojeći kanalizacija - potisni vod
- - - planirano PE DN110

На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011) и члана 47. став 1. тачка 19д Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 - пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 21. јула 2015 године доноси

О Д Л У К У

о начину обављања комуналних делатности снабдевања водом за пиће и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода на територији општине Кањижа

І ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком се, у складу са законом, уређују и прописују услови и начин обављања комуналних делатности снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода на територији Општине Кањижа (у даљем тексту: Општина), права и обавезе вршиоца комуналне делатности и корисника комуналне услуге, као и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:

1. **снабдевање водом за пиће** је захватање, пречишћавање, прерада и испорука воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент;
2. **одвођење атмосферских и пречишћавање отпадних вода** је сакупљање и уклањање употребљених и отпадних, атмосферских и површинских вода са јавних површина системом канализационе мреже и пумпним станицама, одводним каналима, дренажом или на други начин, њихово пречишћавање и испуштање из мреже, одржавање канализационе мреже, канала, сливника и других објеката за уклањање воде, чишћење септичких јама, као и сакупљање и искоришћавање вода од прикључка потрошача на уличну мрежу и одвођење канализационом мрежом, пречишћавање и испуштање из мреже;
3. **јавни водовод** је скуп узајамно повезаних техничко-санитарних објеката и опреме, намењених да становништву и привреди насеља обезбеде воду за пиће која испуњава услове у погледу здравствене исправности;
4. **унутрашња водоводна инсталација** је интерна инсталација водовода (уређаји и објекти) која служи за снабдевање корисника водом из јавног водовода, од затварача који се налази у водомерном окну непосредно иза мерног инструмента;
5. **водомерно склониште** је простор за смештај мерног инструмента (један или више) са припадајућом арматуром и фазонским комадима и може бити водомерно окно или посебан заштићен простор у објекту;
6. **јавна канализација** је скуп техничко-санитарних објеката и мера, којима се обезбеђује непрекидно и систематско сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних и атмосферских вода насеља и привреде у одговарајуће пријемнике-реципијенте;
7. **објектима за евакуацију отпадних вода канализације**, у смислу одредаба ове одлуке, сматрају се колекторска и улична канализациона мрежа, шахтови, постројења и инсталације које служе за одвођење и пречишћавање отпадних вода до сабирне шахте на главном колектору уколико не постоји сабирно ревизионо окно изграђено по условима вршиоца комуналних делатности из члана 1. ове Одлуке, канализационе мреже стамбене зграде корисника или блока стамбених зграда;
8. **фекална канализација** је канализација за одвођење отпадних вода;
9. **атмосферска канализација** је канализација за одвођење само атмосферских и површинских вода са јавних површина, коловоза, тротоара и олука;
10. **индустријска канализација** је скуп објеката и уређаја индустријског погона којима се одводе отпадне индустријске воде до прикључења на јавну канализацију, укључујући и уређаје за претходно пречишћавање отпадних вода, мераче протока и контролне региструјуће инструменте;

11. **корисници комуналних услуга** су физичка лица, правна лица и предузетници који су власници, закупци или корисници по другом основу објеката прикључених на јавни водовод и канализацију, у складу са законом и овом одлуком;

12. **прикључак на мрежу јавног водовода** је спој на цевовод јавног водовода, цев до затварача и затварач испред мерног инструмента корисника;

13. **објекат** је једна или више грађевина које чине функционалну целину и који су прикључени на јавни водовод и канализацију;

14. **засебна целина** је стан, пословни простор, гаража и сл., који су прикључени на јавни водовод и канализацију;

15. **главни водомер** је мерни инструмент који се налази у водомерном склоништу непосредно на завршетку спојног вода прикључка и може бити за једну засебну целину, целу зграду или објекат;

16. **неовлашћено коришћење воде**, односно канализације, је коришћење јавног водовода, односно јавне канализације, противно одредбама закона и ове одлуке.

Члан 3.

Општина, у складу са законом, обезбеђује организовано и трајно обављање и развој комуналних делатности из члана 1. ове одлуке, као и организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система.

Члан 4.

Комуналну делатност снабдевања водом за пиће може да обавља искључиво јавно предузеће или привредно друштво у којем је већински власник од најмање 51% Република Србија или јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: вршилац комуналне делатности).

Комуналну делатност пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, као и управљање јавним водоводом и јавном канализацијом може да обавља јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјект којем јединица локалне самоуправе повери обављање ових комуналних делатности у складу са законом прописаним условима (у даљем тексту: вршилац комуналне делатности).

Члан 5.

Јавни водовод и јавна канализација су јавна својина Општине у складу са законом којим се уређује јавна својина, којим управља вршилац комуналне делатности, што се наводи и у грађевинској и употребној дозволи, односно као инвеститор се увек означава Општина.

Изградња објеката из става 1. овог члана се по правилу реализује преко вршиоца комуналне делатности или преко Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа, а суфинансијер изградње може бити месна заједница или група грађана, као и неко треће лице када постоји обавеза добијања сагласности на пројектну документацију од стране вршиоца комуналне делатности.

Изграђеним објектима из става 1. овог члана, по прибављању грађевинске и употребне дозволе, управља вршилац комуналне делатности, коме се предаје комплетна инвестиционо-техничка документација.

Вршилац комуналне делатности је у обавези да достави организационој јединици општинске управе надлежној за опште послове документацију која је потребна за упис и евидентирање јавне својине.

II СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ

Члан 6.

Вршилац комуналне делатности снабдевање водом за пиће има обавезу да врши испоруку здраве воде за пиће водоводном мрежом до мерног инструмента корисника услуге непрекидно, 24 часа дневно, под условима и на начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона и у складу са његовим техничким могућностима, као и да врши контролу исправности воде.

Планирани и непланирани прекиди у испоруци воде за пиће могући су у случајевима и под условима утврђеним законом.

У случају планираних или непланираних прекида у испоруци воде за пиће ред првенства пружања услуге је следећи:

- здравствене установе,
- ватрогасне службе,
- предшколске установе и школе,
- грађани,
- привреда.

Члан 7.

У случајевима из члана 6. став 2. ове одлуке, вршилац комуналне делатности предузеће следеће мере:

1. привремено снабдевање корисника на други начин (путем цистерни за воду, пребацивањем на друге инсталације и уређаје и сл.), уколико се поремећај у водоснабдевању не отклони у року од 24 часа;
2. радно ангажовање запослених на отклањању узрока поремећаја, односно разлога због којих је дошло до прекида у снабдевању водом, као и ангажовање трећих лица у обезбеђивању услова за нормалну испоруку воде;
3. хитне поправке и замену инсталација и уређаја којима се обезбеђује испорука воде, као и заштиту инсталација и уређаја од даљих хаварија;
4. друге потребне мере, уз сагласност оснивача.

Члан 8.

У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у пружању комуналне услуге снабдевање водом за пиће, вршилац комуналне делатности дужан је да одмах о томе обавести организациону јединицу општинске управе надлежну за инспекцијско-надзорне послове и да истовремено предузме мере за отклањање узрока поремећаја.

Уколико вршилац комуналне делатности то не учини у року који одреди Општина, организациона јединица општинске управе надлежна за инспекцијско-надзорне послове има право да предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена на терет вршиоца комуналне делатности.

Члан 9.

Корисници услуга су дужни да:

- воду за пиће из јавног водовода троше рационално и да спроводе мере које на основу закона и ове одлуке пропише надлежни орган;
- одржавају своје унутрашње водоводне инсталације у исправном стању, тако да не угрожавају друге кориснике и животну средину.

Члан 10.

Општина може прописати мере за штедњу воде за пиће за време несташице воде (период сушних лета), при чему се води рачуна о томе да објекти од посебног значаја буду снабдевени довољном количином воде, као и да се физичким лицима (грађанима) и другим корисницима услуге равномерно врши испорука расположиве количине воде за пиће.

Коришћење воде у јавне сврхе

Члан 11.

Коришћењем воде у јавне сврхе, у смислу ове одлуке, сматра се коришћење воде за гашење пожара, јавне чесме и фонтане, јавне санитарне објекте, јавне купалишне базене, гробља и друго.

Услови коришћења и начин плаћања воде утрошене у јавне сврхе, одређују се уговором закљученим између вршиоца комуналне делатности и корисника који користи воду за сврхе из претходног става.

Члан 12.

Вршилац комуналне делатности одређује начин обележавања јавних хидраната.

Воду из јавних хидраната могу узимати само овлашћена предузећа или организације, док ватрогасне службе (професионалне и добровољне) могу користити воду за потребе гашења пожара преко свих хидраната, у свако време.

Вршилац комуналне делатности је дужан да, ватрогасним службама из става 2. овог члана достави план положаја свих хидраната на уличној водоводној мрежи, као и да их обавести о укинутим, уклоњеним и новоподигнутим хидрантима, најкасније у року од 5 дана по насталој промени.

Остали корисници морају имати посебно одобрење од вршиоца комуналне делатности за коришћење воде помоћу хидрантног наставка на одређеном месту, који мора бити пријављен и видно обележен.

Члан 13.

Вршилац комуналне делатности врши постављање јавних чесми и њихово спајање са јавним водоводом на јавним површинама, у складу са законом.

Изградња и прикључивање на јавни водовод

Члан 14.

Изградњу јавног водовода врши вршилац комуналне делатности или други извођач коме то повери инвеститор.

Извођач радова је обавезан, да писменим путем, обавести вршиоца комуналне делатности о почетку извођења радова на изградњи јавног водовода, најкасније 8 дана пре почетка извођења истих.

Члан 15.

Инвеститор је дужан да поднесе захтев надлежној геодетској управи, односно надлежној служби за снимање водоводне и канализационе мреже са кућним прикључцима, као и мреже атмосферске канализације, ради уписа у катастар подземних инсталација.

Извршење радњи из претходног става представља услов за добијање дозволе за прикључење.

Члан 16.

При изградњи комуналних објеката, стручни надзор у току грађења објеката, као и технички преглед по завршетку градње објекта врши се у складу са одредбама закона којим се уређује планирање и изградња, као и у складу са подзаконским актима којима се уређује стручни надзор и технички преглед објеката.

Члан 17.

Вршилац комуналне делатности је дужан да од инвеститора изградње комуналних објеката преузме изграђене објекте на управљање, одржавање и коришћење, након добијања употребне дозволе.

На комуналним објектима не смеју се изводити радови без одобрења вршиоца комуналне делатности који управља тим објектима.

Снабдевање водом и постављање прикључка на мрежу јавног водовода

Члан 18.

На парцелама на којима је, односно уз које је изграђен јавни водовод, одређује се појас за његово одржавање у коме се не може градити, или се може градити под посебним условима које одреди вршилац комуналне делатности.

Од критеријума прописаних у ставу 1. овог члана, може се одступити само уз осигурање јавног водовода заштитном грађевинам, под условима које одреди вршилац комуналне делатности.

Вршилац комуналне делатности не одговара за штету коју власник парцеле на којој се налази, односно уз коју пролази јавни водовод, претрпи због пуцања или оштећења цевовода, ако је објекат изграђен супротно ставу 1. овога члана.

Члан 19.

Сваки објекат поред кога пролази јавни водовод може имати посебан прикључак на мрежу јавног водовода (у даљем тексту: прикључак).

Изузетно од одредаба става 1. овог члана вршилац комуналне делатности може дати сагласност да више објеката има заједнички прикључак, под условом да сваки објекат има мерни инструмент.

Више стамбених и других објеката, који имају заједнички улаз у двориште и једног власника, могу имати један прикључак са засебним мерним инструментима за стамбене и пословне објекте, по условима вршиоца делатности (затечене зграде).

Објекат који чини посебну целину, а има више власника, може имати само један прикључак са засебним мерним инструментима.

Стамбени и други објекти могу имати онолико посебних мерних инструмената колико имају посебних улаза са засебним мерним инструментима за сваку стамбену јединицу и пословни простор по условима вршиоца комуналне делатности.

Члан 20.

Прикључак на мрежу јавног водовода поставља се ради трајног или привременог снабдевања водом корисника.

На захтев овлашћеног лица, вршилац комуналне делатности утврђује техничке услове за прикључење објекта на јавни водовод, у складу са одредбама закона којим се уређује издавање локацијских услова са техничким нормативима.

Давање сагласности за ново прикључење може се издати уз услов да се давањем истог не угрозе постојећи корисници.

Техничке нормативе из става 1. овог члана утврђује вршилац комуналне делатности општим актом.

Члан 21.

Ради трајног снабдевања водом корисника, уз захтев за прикључак подноси се следећа документација:

1. копија плана катастарске парцеле на којој се врши прикључивање на јавни водовод, односно јавну канализацију;
2. доказ о томе да подносилац захтева има одговарајуће право на земљишту на коме се гради објекат;
3. писмена сагласност лица које има одговарајуће право на непокретности, ако се спајање мора извршити преко те непокретности;
4. документ о начину решавања питања отпадних вода (канализација или септичка јама);
5. у случају инвестирања изградње водовода и канализације од стране другог инвеститора, међусобни односи ће се регулисати уговором о преносу изграђених објеката на даље коришћење и одржавање;
6. грађевинска дозвола за изградњу објекта, или извод из важећег урбанистичког плана, да је предвиђена на тој локацији изградња таквог објекта, или доказ да је поднео захтев за легализацију бесправно изграђеног објекта.

Члан 22.

Вршилац комуналне делатности решењем одлучује о захтеву из члана 21. ове одлуке, у складу са условима и техничким нормативима, у року од 15 дана од дана подношења захтева.

Члан 23.

На решење вршиоца комуналне делатности из члана 22. може се изјавити жалба Општинском већу општине Кањижа, у року од 15 дана од дана достављања решења.

Решење по жалби је коначно у управном поступку.

У поступку по захтевима за прикључивање на јавни водовод примењују се одредбе закона који уређује општи управни поступак.

Члан 24.

Вршилац комуналне делатности је дужан да, у року од 30 дана од дана подношења захтева за прикључење, изврши прикључење објекта подносиоца захтева на јавни водовод, под условом да су извршени сви претходни радови и прибављена техничка документација.

Члан 25.

Трошкове прикључења на јавни водовод сноси корисник услуге.

Извођење прикључка врши вршилац комуналне делатности на терет инвеститора, власника или корисника објекта.

Изведени прикључак се преноси на коришћење и одржавање вршиоцу комуналне делатности без накнаде.

Члан 26.

Овом одлуком изричито се забрањује:

1. самостално постављање прикључка на мрежу јавног водовода и уграђивање мерног инструмента од стране неовлашћеног лица и без одговарајуће техничке документације;
2. укључивање унутрашњих водоводних инсталација на мрежу јавног водовода, преко унутрашњих водоводних инсталација суседне или друге зграде и омогућавање таквог прикључка;
3. коришћење воде испред мерног инструмента на прикључку;
4. укрштање водоводне мреже са канализационом мрежом на непрописном одстојању или септичком јамом, просторијама са парним постројењима за прање, чишћење, фарбање или хемијским и другим отровним и агресивним средствима;
5. прикључење на мрежу јавног водовода које би угрозило функционисање постојећих водоводних и канализационих објеката и инсталација, као и других инсталација;
6. прикључење сопствених инсталација и бунара на јавни водовод преко свог прикључка и унутрашње водоводне инсталације;
7. предузимање других радњи над унутрашњом водоводном инсталацијом, које утичу на снабдевање водом других корисника.

Члан 27.

Прикључке одржава вршилац комуналне делатности о свом трошку.

Сваки квар на прикључку корисник је дужан да пријави одмах по сазнању.

Ако настали квар проузрокује прекид у снабдевању водом, вршилац комуналне делатности је дужан да поправку изврши у најкраћем могућем року.

Трошкове поправке за квар који је настао кривицом корисника сноси сам корисник.

Члан 28.

Сваки водоводни прикључак мора имати засебно и прописано оверен мерни инструмент (водомер), чију врсту и величину одређује вршилац комуналне делатности.

Демонтирање и прикључивање мерног инструмента врши вршилац комуналне делатности.

Вршилац комуналне делатности је дужан да врши периодични преглед (оверавање) мерног инструмента о трошку корисника, као и ванредне контроле уколико се за тим укаже потреба.

У року важности овере мерног инструмента, трошкове поправке истог као и вршења ванредне контроле, по захтеву корисника ако се утврди да је мерни инструмент исправан сноси корисник.

Члан 29.

Корисник мора да обезбеди водомерно склониште, које мора да буде суво, чисто, заштићено од мраза, изливања воде и загађивања, у складу са техничким упутством вршиоца комуналне делатности.

Мерни инструмент мора бити смештен у водомерном склоништу, а трошкове изградње и одржавања водомерног окна сноси корисник.

Водомерно склониште из става 1. овог члана мора бити у свако доба доступно за несметано читавање водомера.

Трошкови настали због неодржавања или неправилног одржавања водомерног склоништа падају на терет корисника.

Члан 30.

Вршилац комуналне делатности је дужан да кориснике услуге, осим у случајевима неодложних радова унапред обавести о намераваним радовима на одржавању водоводне мреже.

О извођењу поправки и промена на прикључку који се налази на јавној површини, вршилац комуналне делатности претходно обавештава организациону јединицу општинске управе надлежну за инспекцијско-надзорне послове.

За извођење поправки и промена на прикључку који се не налази на јавној површини није потребна сагласност корисника, али је вршилац комуналне делатности дужан да га о томе обавести, пре почетка извођења радова, изузев ако је поправка хитне природе, о чему се корисник обавештава накнадно.

Одржавање водовода

Члан 31.

Одржавање и отклањање кварова на јавном водоводу врши вршилац комуналне делатности о свом трошку.

Члан 32.

Ако се измештање и реконструкција мреже јавног водовода врши због извођења грађевинских радова или је мрежа јавног водовода оштећена извођењем других радова, трошкове њеног измештања, реконструкције и оправке, сноси инвеститор наведених радова.

У случају када радови на реконструкцији улица (тротоара и коловоза) условљавају измештање или реконструкцију водоводне мреже, трошкове извођења ових радова сноси инвеститор.

Трошкове из става 1. овог члана сноси инвеститор и у случају оштећења мреже нивелацијом и припремним радовима за уређење простора и изградњу објеката.

Члан 33.

За штету која настане услед извођења радова од стране вршиоца комуналне делатности накнаду сноси вршилац комуналне делатности.

Власник, односно корисник непокретности која се налази испод, изнад или поред објеката јавног водовода, не може обављати радове који би могли угрозити функционалност водоводних инсталација.

Штету и трошкове санирања мреже настале извођењем радова на непокретности, из става 2. овог члана, сноси власник те непокретности.

Члан 34.

Не могу се изводити грађевински и други радови изнад, испод или у непосредној близини водоводних цеви и у зони непосредне заштите изворишта и резервоара, без претходне сагласности вршиоца комуналне делатности.

Ако је започета или завршена изградња грађевинског или другог објекта на цевоводу, којим се угрожава пружање комуналне услуге или одржавање објеката јавног водовода, надлежна инспекција је дужна да у року од 3 дана од дана сазнања за исто, донесе решење о рушењу започетог, односно изграђеног објекта.

Решење из става 2. овог члана надлежна инспекција доноси и у случају изградње објекта без одобрења за изградњу у непосредној зони санитарне заштите изворишта и објеката јавног водовода.

Члан 35.

Оштећења и кварови на јавном водоводу пријављују се вршиоцу комуналне делатности.

Вршилац комуналне делатности је у обавези да води књигу поднетих пријава и да подносиоца пријаве информисе о броју под којим је евидентирана пријава дежурном диспечеру.

Вршилац комуналне делатности дужан је да оштећења и кварове на јавном водоводу отклони у најкраћем могућем року од момента пријаве квара.

Члан 36.

Вршилац комуналне делатности је дужан да обавести кориснике комуналне услуге о планираним или очекиваним прекидима и сметњама у снабдевању који ће настати или могу настати у пружању комуналне услуге путем средстава јавног информисања или на други погодан начин, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању истих, а организациону јединицу општинске управе надлежну за инспекцијско-надзорне послове писаним путем.

Члан 37.

Вршилац комуналне делатности дужан је да површину оштећену извођењем радова на одржавању и поправкама јавног водовода доведе у првобитно стање, најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова.

Рок из претходног става продужава се у случају више силе и временских услова за онолико дана колико је виша сила трајала.

Члан 38.

Средства за одржавање и реконструкцију јавног водовода обезбеђују се у складу са законом којим се уређују комуналне делатности.

Средства за одржавање унутрашње водоводне инсталације обезбеђује корисник.

Права и обавезе вршиоца комуналне делатности

Члан 39.

Вршилац комуналне делатности је дужан да:

1. испоручује воду корисницима према стандардима квалитета воде утврђеним законом;
2. одржава систем јавног водовода и канализације у стању функционалне исправности, тако да обезбеди трајну и квалитетну услугу;
3. преузме у систем јавне канализације употребљене и отпадне воде, које се у јавну канализацију упуштају преко контролног окна, ако је квалитет употребљених и отпадних вода у складу са посебним прописима, којима се одређују критеријуми за одређивање квалитета употребљених и отпадних вода;
4. одмах, а најкасније 24 сата пре планираног прекида у испоруци воде, обавести кориснике, преко средства јавног информисања или на други погодан начин, о немогућности испоруке воде и планираним прекидима у испоруци воде или одвођењу употребљених отпадних вода; обавести кориснике о престанку околности због којих је наступио прекид испоруке воде, односно одвођења употребљених отпадних вода;
5. врши периодичну контролу исправности, а по потреби и замену мерног инструмента, у складу са прописима;
6. изда потврду кориснику о замени мерног инструмента.

Вршилац комуналне делатности дужан је да обавести организациону јединицу општинске управе надлежну за инспекцијско-надзорне послове када:

1. корисник спречава контролу ради утврђивања неовлашћеног коришћења јавног водовода и јавне канализације;
2. утврди да корисник неовлашћено користи јавни водовод или јавну канализацију;
3. утврди да је на прикључку или унутрашњој водоводној инсталацији изведено прикључење за трећа лица, или када утврди да корисник обрачунава и наплаћује услуге од трећих лица.

Вршилац комуналне делатности:

1. не одговара за штету насталу за време прекида испоруке воде настале услед више силе;
2. не одговара за штету насталу на унутрашњој водоводној инсталацији, санитарним уређајима и објектима, грејачима, кућним апаратима и другим уређајима прикљученим на водоводне инсталације, који су последица: неодржавања или неправилно изведене унутрашње водоводне инсталације, загађења унутрашње водоводне инсталације, смрзавања дела унутрашње водоводне инсталације или мерног инструмента и спојног и прикључног вода у водомерном склоништу, квара на уређају за смањење притиска који је уградио корисник, у свим другим случајевима насталим због непридржавања услова прописаних овом одлуком;

3. има право контроле унутрашње водоводне инсталације корисника у циљу утврђивања неовлашћеног коришћења јавног водовода и јавне канализације;
4. има право и обавезу да кориснику наплати штету и остале трошкове проузроковане неовлашћеним коришћењем јавног водовода и канализације када утврди да корисник неовлашћено користи јавни водовод и канализацију;
5. не одговара за штету насталу обуставом испоруке воде неовлашћеном кориснику.

Права и обавезе корисника

Члан 40.

Корисник услуге:

1. има право да писаним путем од вршиоца комуналне делатности затражи привремено искључење и поновно укључење на водоводну мрежу о свом трошку, уз писмену сагласност власника непокретности, ако исти није и власник;
2. који одјави коришћење воде из јавног водовода дужан је да плати сва дуговања за извршену комуналну услугу;
3. може користити комуналне услуге искључиво за потребе домаћинства, односно пословног простора чији је власник, или корисник по другом основу;
4. не може омогућити другом правном или физичком лицу прикључење на унутрашњу водоводну инсталацију и канализацију;
5. који услед статусних промена постаје два или више правних субјеката, дужан је да у року од 30 дана од дана настале промене о томе обавести вршиоца комуналне делатности. Ако корисник не обавести вршиоца комуналне делатности о насталој промени, сматраће се да омогућава другом лицу прикључење и неовлашћено коришћење комуналне услуге преко свог прикључка;
6. је дужан да одржава унутрашње водоводне инсталације и канализацију у стању функционалне исправности на начин који спречава сваку могућност повреде људи и загађења, угрожава имовину других корисника јавног водовода, односно јавне канализације;
7. може затворити вентил испред мерног инструмента само у случају квара мерног инструмента или вентил иза мерног инструмента и у обавези је да о томе одмах обавести вршиоца комуналне делатности;
8. је дужан да допусти вршиоцу комуналне делатности преглед и надзор над унутрашњим водоводним инсталацијама у случају претпоставке могућег или насталог загађења система водоснабдевања, односно у случају испуштања отпадних вода у јавну канализацију чији квалитет није у складу са посебним прописима;
9. је дужан да омогући читавање мерног инструмента;
10. је дужан да омогући вршиоцу комуналне делатности замену и контролу мерног инструмента у складу са прописима;
11. је дужан да допусти вршиоцу комуналне делатности узимање узорака воде из унутрашње водоводне инсталације и канализације у сврху контроле квалитета и провере да ли се корисник придржава услова из ове одлуке;
12. је дужан да благовремено, у писаној форми, обавести вршиоца комуналне делатности о свим околностима које могу утицати на повећање или смањење потреба за коришћење комуналних услуга;
13. је дужан да омогући несметан надзор организационе јединице општинске управе надлежне за инспекцијско-надзорне послове, ради отклањања недостатака на унутрашњим водоводним инсталацијама корисника;
14. је дужан да све промене власника непокретности пријави у писаној форми вршиоцу комуналне делатности, доношењем веродостојних докумената (купопродајни уговор, уговор о поклону, решење о наслеђивању и др.) у року од 8 дана од дана настанка промене, као и све промене од значаја за пружање, утврђивање обима и наплату комуналне услуге. Уколико корисник не пријави настале промене у наведеном року вршилац комуналне делатности ће поднети пријаву организационој јединици општинске управе надлежној за инспекцијско-надзорне послове;
15. је дужан да пријави вршиоцу комуналне делатности, ако се стамбени објект претвара у пословни простор, у року од 8 дана од дана настанка промене;

16. је дужан да пријави вршиоцу комуналне делатности, ако део стамбеног објекта претвара у пословни простор у року од 8 дана од дана настанка промене, и по налогу вршиоца комуналне делатности изврши раздвајање мреже и уградњу новог мерног инструмента према техничким условима.

17. је дужан да, у случају промене техничких услова и норматива насталих након извршеног прикључења у ранијем периоду, приступи усаглашавању истих са важећим.

Уколико корисник не поступи по одредбама овог члана, вршилац комуналне делатности има право да предузме потребне радње на основу пријаве овлашћених лица.

Потрошња, обрачун и плаћање утрошене воде

Члан 41.

Потрошња воде утврђује се мерењем преко мерног инструмента (водомера).

Јединица за мерење утрошене воде је метар кубни (m^3), односно 1000 литара.

Тип и врсту мерног инструмента одређује вршилац комуналне делатности у складу са законом, односно техничким условима.

Потрошња воде утврђује се као просечна месечна потрошња за претходна три месеца у следећим случајевима:

- зими, када су ниске температуре, да би се избегло замрзавање воде у мерном инструменту
- у периоду за који се установи да је мерни инструмент био неисправан;
- за време за које није било могуће читавање мерног инструмента.

Индивидуални корисници воду, канализацију и пречишћавање отпадних вода плаћају за утрошену количину утврђену читавањем мерног инструмента, изузетно паушално, а према просечној потрошњи у складу са овом одлуком.

Корисници у стамбеним зградама воду и канализацију плаћају тако што се утрошена вода, утврђена читавањем водомера, дели са укупним бројем станара и множи са бројем чланова домаћинства, или читавањем главног и појединачних мерних инструманата уграђених под посебним условима вршиоца комуналне делатности.

Евентуалне разлике између потрошње по главном водомеру и збира потрошње појединачних мерних инструмената, плаћају и власници појединачних мерних инструмената, сразмерно потрошњи и у случају када у стамбеној или другој згради свака посебна стамбена јединица има засебан мерни инструмент.

У случају када не постоје технички услови за уградњу засебног мерног инструмента за сваку посебну стамбену јединицу, односно до уградње засебног мерног инструмента, разлику између потрошње по главном мерном инструменту и збира потрошње појединачних мерних инструмената плаћају само корисници који немају засебан мерни инструмент, сразмерно потрошњи.

Члан 42.

Вршилац комуналне делатности врши замену мерног инструмента, приликом периодичних прегледа, на сваких 5 година тј. пре истека овере исправности мерног инструмента.

Трошкове замене мерног инструмента и периодичних прегледа из претходног става ове одлуке сноси корисник услуга на основу важећег акта о ценама услуга вршиоца комуналне делатности на који сагласност даје надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Трошкове поправке и ванредне контроле мерног инструмента сноси корисник код кога је, намерно или из крајње непажње, дошло до оштећења мерног инструмента (пуцање стакла, повреда пломбе, топљење механизма и сл.).

У случају из става 3. овог члана вршилац комуналне делатности је дужан да корисника у писаној форми обавести о начину отклањања недостатака на мерном инструменту, у року за отклањање недостатака, цени, начину плаћања и друго.

Ако корисник одбије да поступи у складу са обавештењем из претходног става, вршилац комуналне делатности ће привремено прекинути испоруку воде кориснику, док се недостаци на мерном инструменту не отклоне.

Члан 43.

Забрањено је користити воду преко противпожарног хидранта јавног водовода без сагласности вршиоца комуналне делатности.

Изузетно, од става 1. овог члана, за хитне интервенције, ватрогасним службама је дозвољено коришћење воде преко јавног хидранта без претходне сагласности вршиоца комуналне делатности.

Ватрогасна служба је дужна да, о коришћењу воде са јавног хидранта за хитне интервенције, обавести вршиоца комуналне делатности, у року од 24 часа од завршетка интервенције.

О одржавању хидраната јавног водовода стара се вршилац комуналне делатности, а о хидрантима у зградама и привредним објектима власници.

Члан 44.

Вршилац комуналне делатности је дужан да контролише исправност мерног инструмента и чита утрошак воде према следећем:

- код индустријских потрошача и за привреду - најмање једном месечно
- у пословним просторијама - једном месечно, а најмање три пута годишње
- у стамбеним објектима колективног становања - једном месечно
- у индивидуалним стамбеним објектима (куће) - најмање три пута годишње.

Вршилац комуналне делатности је дужан да пре промене цене услуга снабдевања водом за пиће очита количину утрошене воде на мерном инструменту.

Вршилац комуналне делатности може одступити од обавеза прописаних ставом 1. овог члана, услед више силе (мраза, поплаве и др.) и тада обрачун врши на основу просечне потрошње из периода када је мерни инструмент очитан.

Члан 45.

Уколико се читање мерног инструмента не може извршити због запречености стварима, материјалом, водом или из других разлога, овлашћени радник вршиоца комуналне делатности ће кориснику оставити писано обавештење са назнаком да обезбеди приступ мерном инструменту и о томе обавести вршиоца комуналне делатности у року од 8 дана.

Ако корисник не поступи у складу са ставом 1. овог члана, вршилац комуналне делатности обрачунаће потрошњу воде као просечну месечну потрошњу за претходна 3, односно 6 месеци у којима је извршено читавање.

Члан 46.

Вршилац комуналне делатности је у обавези да корисницима код којих се мерни инструмент чита сваког месеца, достави рачун за извршену комуналну услугу.

Корисницима код којих се мерни инструмент не чита сваког месеца рачун за извршену комуналну услугу доставља се најмање три пута годишње након читавања мерног инструмента.

Члан 47.

Вршилац комуналне делатности врши наплату цене услуге снабдевања водом, према m^3 утрошене воде.

Цену за пружање услуга из претходног става физичка лица плаћају аконтационо до 20-ог у текућем месецу, а укупан дуг по обрачуну, до 20-ог у наредном месецу.

Плаћање рачуна врши се на наплатним местима, односно благајни вршиоца комуналне делатности и на други начин.

На рачун из става 1. овог члана, корисник може да поднесе приговор вршиоцу комуналне делатности, најкасније у року од 8 дана од дана достављања рачуна.

Вршилац комуналне делатности је дужан да приговор реши у року од 15 дана од дана пријема истог и о томе обавести корисника.

Ако вршилац комуналне делатности решавајући по приговору утврди да је исти основан, дужан је да рачун исправи.

Члан 48.

Ако корисник не плати достављени рачун у року из члана 47. став 2. ове одлуке, вршилац комуналне делатности има право на законску камату, коју наплаћује од корисника.

Члан 49.

Одлуку о промени цене комуналне услуге из члана 47. став 1. доноси надлежни орган вршиоца комуналне делатности на основу начела и елемената за одређивање цена услуга у складу са одредбама закона којим се уређују комуналне делатности, уз сагласност надлежног органа јединице локалне самоуправе.

Количина испоручене воде израчунава се према разлици стања бројила на мерном инструменту на крају и на почетку временског периода читавања, осим у случајевима из члана 45. став 1. ове одлуке.

Члан 50.

Председник скупштине стамбене зграде дужан је да све промене у броју чланова домаћинства појединог корисника пријави најкасније у року од 8 дана вршиоцу комуналне делатности, како би се извршио правилан обрачун потрошње воде.

У случају да у стамбеној згради није формирана скупштина стамбене зграде, промене је могуће извршити изјавом уз потпис 3 корисника који деле воду са корисником на кога се промена односи или изјавом о члановима домаћинства овереном од стране надлежног органа.

Члан 51.

Власник стана, куће или другог објекта прикљученог на јавни водовод који не станује на адреси стана, куће или објекта чији је власник, нити објекат користи друго лице, дужан је да у писаној форми вршиоцу комуналне делатности достави адресу на коју ће му се достављати рачуни за испоручену воду и за прикупљање, одвођење и прераду отпадних вода.

Уколико корисник не поступи сходно претходном ставу, сматраће се да је рачун уредно уручен (достављен) и има снагу извршне исправе.

Члан 52.

Вршилац комуналне делатности ускратиће испоруку воде кориснику у случају када корисник:

- изврши прикључење на јавну водоводну мрежу без претходно прибављеног одобрења;
- користи услугу противно одредбама закона, подзаконских аката и ове Одлуке;
- неосновано омета друге кориснике услуга;
- не плати дотављени рачун у року од 60 дана почев од дана доспелости првог неплаћеног потраживања;
- ненаменски користи испоручену воду у време снабдевања ограничене потрошње (редукције) о чему је благовремено обавештен.

Ускраћивање испоруке воде, у случајевима из става 1. овог члана, траје док се не отклоне недостаци због којих је дошло до ускраћивања испоруке.

Трошкове, који настану због ускраћивања испоруке воде и поновног успостављања испоруке, сноси корисник.

Изузетно, ускраћивање испоруке воде због неблаговременог плаћања рачуна за утрошену воду, не може се извршити болници, ватрогасној служби, предшколским установама и школама.

Вршилац комуналне делатности дужан је да у писменој форми обавести корисника о могућности обуставе испоруке воде услед наступања случаја из става 1. овог члана и остави му примерени рок за испуњење обавезе.

Вршилац комуналне делатности дужан је да најкасније у року од два дана од измирења дуга за извршену испоруку воде и плаћене прописане накнаде за поново прикључење настави испоруку воде кориснику.

III ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Члан 53.

На територији општине Кањижа јавном канализацијом за одвођење и пречишћавање отпадних вода (у даљем тексту: јавна канализација) управља вршилац комуналне делатности одвођења и пречишћавања отпадних вода, (у даљем тексту: вршилац комуналне делатности) којем је поверено вршење ове делатности у складу са законом.

Унутрашњом и индустријском канализацијом управљају корисници.

Изградња и прикључивање на јавну канализацију

Члан 54.

На захтев власника, односно корисника објекта, вршилац комуналне делатности утврђује техничке услове за прикључење објекта на јавну канализацију, у складу са техничким условима и нормативима.

Техничке нормативе из става 1. овог члана, утврђује вршилац комуналне делатности.

Члан 55.

Техничка документација за изградњу јавне канализације, подлеже претходној сагласности вршиоца комуналне делатности, у погледу испуњености техничких и других услова, без које се не може издати дозвола за изградњу.

Услове за пројектовање канализационог прикључка издаје вршилац комуналне делатности на захтев власника, односно корисника објекта, у року од 30 дана од дана подношења захтева.

Члан 56.

Изградњу јавне канализације врши вршилац комуналне делатности или други извођач коме то повери инвеститор.

Извођач радова је обавезан да писменим путем обавести вршиоца комуналне делатности о почетку извођења радова на изградњи јавне канализације, најкасније 8 дана пре почетка извођења истих.

Члан 57.

Прикључак на мрежу јавне канализације изводи вршилац комуналне делатности. Извођење прикључка врши се на терет власника, односно корисника објекта.

Члан 58.

Власник, односно корисник објекта, дужан је да одржава прикључак на мрежу јавне канализације у исправном стању.

Члан 59.

Изнад, испод или у непосредној близини јавне канализације, радови се могу изводити само уз сагласност вршиоца комуналне делатности.

На парцелама на којима је, односно уз које је изграђена јавна канализација, одређује се заштитни појас за њено одржавање у коме се не може градити, или се може градити по посебним условима које одреди вршилац комуналне делатности.

Вршилац комуналне делатности не одговара за штету коју власник парцеле на којој се налази, односно уз коју пролази јавна канализација, претрпи због пуцања или оштећења цевовода или канала, ако је објекат изграђен супротно одредбама ст. 1. и 2. овога члана.

Члан 60.

Инвеститор је дужан да, у року од 30 дана од дана добијања употребне дозволе, изграђене уређаје, објекте и опрему јавне канализације на јавној површини, преда вршиоцу комуналне делатности на одржавање и управљање.

Члан 61.

Вршилац комуналне делатности је дужан да, у року од 30 дана дана од дана добијања употребне дозволе за изградњу јавне канализације, писаним путем обавести власнике објеката или носиоце права коришћења, да су се стекли технички услови за прикључење на исту.

Носилац права коришћења, односно власник објекта, дужан је да прикључи своју унутрашњу на јавну канализацију у року од 6 месеци од дана пријема обавештења из става 1. овог члана.

Члан 62.

Условe и начин прикључења унутрашње и индустријске канализације на јавну канализацију, утврђује вршилац комуналне делатности својим актом.

Прикључење унутрашње и индустријске канализације на јавну канализацију врши вршилац комуналне делатности.

Трошкове прикључења на јавну канализацију сноси власник, односно носилац права коришћења на објекту.

Члан 63.

Индустријска канализација, чије отпадне воде могу угрозити функционисање јавне канализације, може се прикључити на исту, уколико има постављене уређаје за пречишћавање и инструменте за мерење количине и квалитета отпадних вода.

У случају из става 1. овог члана у поступку добијања сагласности за прикључење на јавну канализацију обавезно се прилаже мишљење организационе јединице општинске управе надлежне за инспекцијско-надзорне послове.

Члан 64.

Корисник је дужан да после прикључења унутрашње или индустријске канализације на јавну канализацију, септичку јаму стави ван употребе, испразни, очисти, дезинфикује и заравни.

Члан 65.

Ако се корисник прикључи на јавну канализацију без, односно супротно условима издатим од стране вршиоца комуналне делатности, комунални инспектор ће по пријави вршиоца комуналне делатности донети решење о искључењу са јавне канализације.

У поступку искључења примењују се одредбе члана 52. ове одлуке.

Члан 66.

Корисник индустријског објекта прикљученог на јавну канализацију, дужан је да отклони кварове на својим уређајима за пречишћавање отпадних вода у року од три дана, уколико се истим не постижу тражени ефекти примарног пречишћавања.

Трошкове отклањања кварова из става 1. овог члана сноси корисник индустријског објекта.

Цена услуге пречишћавања и одвођења отпадних вода

Члан 67.

Цену услуге пречишћавања и одвођења отпадних вода плаћају корисници јавне канализације по m^3 утрошене воде за пиће.

Одлуку о цени услуге за коришћење јавне канализације доноси надлежни орган вршиоца комуналне делатности на основу начела и елемената за одређивање цена услуга у складу са законом којим се уређују комуналне делатности, уз сагласност надлежног органа јединице локалне самоуправе.

Члан 68.

Количина отпадних вода које корисници испуштају у јавну канализацију утврђује се:

1. за кориснике који у јавну канализацију поред фекалне упуштају и индустријске отпадне воде, путем посебног мерача протока;
2. за остале кориснике који су прикључени на јавну канализацију, на основу количине утрошене воде из јавног водовода измерене на мерном инструменту (водомеру).

Члан 69.

Корисници који у јавну канализацију поред фекалне испуштају и индустријске отпадне воде, цену услуге за пречишћавање и одвођење отпадних вода плаћају по m^3 испуштене отпадне воде, према стању бројила мерног инструмента.

Корисници из претходног става који немају мерни уређај за мерење количине испуштене индустријске отпадне воде, до уградње мерног уређаја цену услуге за пречишћавање и одвођење

отпадних вода плаћају у висини од 80% месечне количине црпљене воде из сопственог извора (бунара).

Члан 70.

Цена услуге за коришћење јавне канализације плаћа се месечно, на начин прописан чланом 47. ове одлуке.

Корисник има право приговора вршиоцу комуналне делатности на обрачун цене услуге из става 1. овог члана, у складу са чланом 47. ове одлуке.

Одржавање канализације

Члан 71.

О одржавању јавне канализације стара се вршилац комуналне делатности.

О одржавању унутрашње и индустријске канализације старају се власници, односно корисници.

Члан 72.

У случају изливања отпадних вода и фекалија из јавне канализације на јавне површине, због загушења или неблаговременог чишћења, вршилац комуналне делатности је дужан да у најкраћем могућем року изврши одгушење, а загађене површине очисти, опере и дезинфикује.

Члан 73.

Забрањено је у јавну канализацију испуштати или у њу убацивати отпадне материје или предмете који могу оштетити уређаје, инсталације, односно штетно деловати на здравље људи.

Забрањено је у јавну канализацију испуштати атмосферске отпадне воде у складу са подзаконским актом који регулише област испуштања отпадних вода у јавну канализацију.

Привредни субјекти дужни су да за своје потребе изграде посебне уређаје за пречишћавање материја из става 1. овог члана у складу са посебним прописом.

IV ОДВОЂЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ПОВРШИНСКИХ ВОДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Члан 74.

Одвођење и уклањање атмосферских и површинских вода са јавних површина врши се путем система отворених и затворених канала, гравитационих испуста и црпних станица.

Члан 75.

Канализација за атмосферске воде дели се на:

- јавну канализацију за атмосферске воде и
- канализацију за атмосферске воде грађевинских парцела.

Члан 76.

Јавна канализација за атмосферске воде обухвата отворену и затворену канализацију за атмосферске воде изграђену на јавној површини у оквиру грађевинског реона, а чине је:

- главни колектор
- примарни канали
- секундарни канали
- прикључци власника или корисника непокретности на јавну канализацију за атмосферске воде и
- објекти на каналима.

Члан 77.

Објекти на каналима из члана 76. су:

- контролна окна

- преливни прагови
- уставе
- пропусти испод коловоза и пешачких прелаза
- пропусти на прилазима непокретности
- риголе и
- сливници.

Члан 78.

Канализација за атмосферске воде грађевинских парцела обухвата отворену и затворену канализацију која је изграђена на грађевинској парцели до јавне канализације за атмосферске воде.

Члан 79.

Изградња јавне канализације за атмосферске воде и прикључка на јавну канализацију за атмосферске воде врши се само на основу претходно израђене инвестиционо-техничке документације и прибављеног одобрења за градњу.

Члан 80.

Управљање јавном канализацијом за атмосферске воде врши Јавно предузећа за уређење насеља општине Кањижа (у даљем тексту: јавно предузеће).

Посебним програмом који чини део Годишњег програма пословања јавног предузећа утврђују се активности изградње и одржавања јавне канализације за атмосферске воде.

Средства за одржавање система за сакупљање и уклањање атмосферских и површинских вода са јавних површина обезбеђују се у буџету општине.

Члан 81.

Секундарне канале и пропусте испред својих непокретности одржавају власници и корисници непокретности.

Власници и корисници грађевинског земљишта тј. земљишта у грађевинском реону имају право да атмосферске воде са својих површина и зграда испуштају на јавне површине путем одговарајућих канала и олука, као и обавезу да отворене уличне канале испред својих површина одржавају у чистом и исправном стању у циљу несметаног отицања атмосферских вода.

Члан 82.

У јавну канализацију за атмосферске воде могу се упуштати само атмосферске и површинске воде.

Члан 83.

Забрањено је:

1. предузимање радњи и неовлашћених интервенција које оштећују изграђену атмосферску канализацију и спречавају несметано отицање атмосферских и површинских вода са јавних површина
2. упуштати отпадне воде у јавну канализацију за атмосферске воде
3. упуштати преливне цевоводе из септичких јама у јавну канализацију за атмосферске воде
4. упуштати воде које садрже токсине, базе киселине, масти, уља, нафту, детерџенте и бактериолошка загађења у јавну канализацију за атмосферске воде
5. убацивати грађевински материјал, смеће, ђубриво и сл. у јавну канализацију за атмосферске воде
6. садити жбуње, дрвеће и сл. у јавну канализацију за атмосферске воде
7. оштетити и затрпати канале за атмосферске воде.

Члан 84.

Трошкови враћања јавне канализације за атмосферске воде у првобитно стање падају на терет лица које је поступало супротно одредбама члана 83. ове Одлуке.

Члан 85.

Општина може утврдити категорије корисника комуналних услуга који плаћају субвенционирану цену комуналне услуге, као и износ субвенције за сваку категорију.

Општина је дужна да достави списак корисника комуналне услуге из става 1. овог члана вршиоцу комуналне делатности, а надокнаду субвенционираних дела цене услуге регулише са вршиоцем комуналне услуге сагласно закону којим се уређују комуналне делатности.

V НАДЗОР

Члан 86.

Надзор над применом одредаба ове одлуке врши организациона јединица општинске управе надлежна за инспекцијско-надзорне послове.

Члан 87.

Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и аката донетих на основу ове одлуке врши комунални инспектор.

Члан 88.

У вршењу надзора комунални инспектор је овлашћен да:

1. контролише да ли се комунална делатност обавља на начин утврђен законом и овом одлуком;
2. контролише стање комуналних објеката;
3. контролише да ли се комуналне услуге пружају у складу са одредбама ове одлуке;
4. нареди уклањање ствари и других предмета са јавних површина и комуналних објеката, инсталација и уређаја;
5. нареди искључење индивидуалног корисника, правног лица или предузетника са комуналног објекта;
6. нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака;
7. предузима и друге мере утврђене законом и овом одлуком.

Члан 89.

Комунални инспектор, у вршењу инспекцијског надзора, кад утврди да се омета коришћење комуналних објеката, остављањем ствари и других предмета или на други начин, наредиће кориснику, односно сопственику, ако је присутан, да одмах уклони те ствари односно предмете, под претњом принудног извршења.

Ако се лице из става 1. овог члана не налази на лицу места, комунални инспектор ће без саслушања странке донети решење којим ће наложити да се ствари и други предмети уклоне у одређеном року. Ово решење ће се налепити на те ствари, односно предмете, уз назначење дана и часа када је налепљено, чиме се сматра да је достављање решења извршено. Доцније оштећење, уништење или уклањање овог решења не утиче на ваљаност достављања.

Ако лице из става 1. овог члана не поступи по датом налогу, комунални инспектор одредиће да се те ствари уклоне о трошку корисника, односно сопственика, преко другог лица, на место које је за то одређено, о чему га, ако постоји могућност, обавештава.

Комунални инспектор, у вршењу инспекцијског надзора, наложиће решењем кориснику отклањање недостатака на унутрашњим инсталацијама, као и да омогући приступ приликом извршења решења, којим се налаже отклањање недостатака или искључења корисника.

О жалби, против решења комуналног инспектора, решава Општинско веће општине Кањижа.

Жалба против решења које донесе комунални инспектор, у вези са инспекцијским надзором, не одлаже његово извршење.

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 90.

Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара, казниће се за прекршаје из члана 9., члана 12. ст. 2 и 4., члан 26., члана 27. ст.2., члана 28. ст. 1. и 2., члана 29., члан 33. ст. 2., члан 40., члан 42 ст. 4.,

члан 43. ст. 1., члан 50., члан 51., члан 56., члан 58., члан 64., члан 65., члан 66., члана 73., члана 80. ст. 2. и члана 81. ст. 2., правно лице.

Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара, казниће се за прекршаје члана 9., члана 12. ст. 2 и 4., члан 26., члана 27. ст.2., члана 28. ст. 1. и 2., члана 29., члан 33. ст. 2., члан 40., члан 42 ст. 4., члан 43. ст. 1., члан 50., члан 51., члан 56., члан 58., члан 64., члан 65., члан 66., члана 73. члана 80. ст. 2. и члана 81. ст. 2., одговорно лице у правном лицу и физичко лице.

Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара, казниће се за прекршај из члана 9., члана 12. ст. 2 и 4., члан 26., члана 27. ст.2., члана 28. ст. 1. и 2., члана 29., члан 33. ст. 2., члан 40., члан 42 ст. 4., члан 43. ст. 1., члан 50., члан 51., члан 56., члан 58., члан 64., члан 65., члан 66., члана 73. и члана 81. ст. 2., предузетник.

За новчану казну из става 1, 2 и 3. овог члана, издаје се прекршајни налог.

Члан 91.

Прекршајни налог комунални инспектор издаје у писаној форми у складу са законом којим је прописана садржина прекршајног налога.

Прекршајни налог се састоји од оригинала и две копије. Оригинал се уручује лицу против кога се издаје прекршајни налог, а копије задржава комунални инспектор.

Прекршајни налог се уручује присутном лицу за кога се сматра да је учинило прекршај у моменту откривања прекршаја.

Лице против кога је издат прекршајни налог својим потписом на одговарајућем месту у налогу потврђује његов пријем.

Члан 92.

Ако је лице за које се сматра да је учинило прекршај одсутно и када околности откривања или природа прекршаја то захтевају, достављање прекршајног налога ће се извршити путем поште или доставне службе, у складу са одредбама закона који уређује прекршаје.

Ако присутно лице против кога се издаје прекршајни налог одбије да прими налог, комунални инспектор ће га упозорити на последице одбијања пријема, унети у прекршајни налог забелешку о одбијању пријема, дан и час када је пријем одбијен чиме се сматра да је прекршајни налог уручен.

Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај плаћањем половине изречене казне у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога, чиме се ослобађа плаћања друге половине изречене казне.

Ако лице против кога је издат прекршајни налог у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога не плати изречену казну или не поднесе захтев за судско одлучивање о издатом прекршајном налогу, сматраће се да је прихватило одговорност пропуштањем, а прекршајни налог ће постати коначан и извршан.

Прекршајни налог са констатацијом коначности и забелешком да новчана казна није плаћена комунални инспектор доставља надлежном прекршајном суду ради спровођења извршења у складу са законом.

Лице против кога је издат прекршајни налог може прихватити одговорност за прекршај и након истека рока од осам дана од пријема прекршајног налога ако пре поступка извршења добровољно плати целокупан износ изречене новчане казне.

Члан 93.

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара, казниће се за прекршај вршилац комуналне делатности ако:

1. не врши испоруку воде корисницима у складу са чланом 6. ове одлуке;
2. не одреди посебне услове за градњу у појасу за одржавање јавног водовода (члан 18. став 1. ове одлуке);
3. не одреди услове за осигурање јавног водовода заштитном грађевином (члан 18. став 2. ове одлуке);
4. поступи супротно члану 20. и 22. ове одлуке;
5. не изврши прикључење објекта подносиоца захтева на јавни водовод, у складу са чланом 24. ове одлуке;

6. не обавести корисника о извођењу поправке и промени прикључка, у складу са чланом 30. ове одлуке;

7. поступи супротно члану 31. ове одлуке;

8. поступи супротно члану 35. став 2. и 3. ове одлуке;

9. пре почетка извођења радова из члана 36. ове одлуке не обавести кориснике;

10.. површину оштећену извођењем радова не доведе у првобитно стање, у складу са чланом 37. ове одлуке;

11. поступи супротно члану 39. став 1. тач. 1-7 ове одлуке;

12. поступи супротно члану 41. ове одлуке;

13. поступи супротно члану 42. став 1. и 3. ове одлуке;

14. поступи супротно члану 43. став 4. ове одлуке;

15. читавање водомера не врши у складу са чланом 44. ове одлуке;

16. поступи супротно члану 45. став 1. ове одлуке;

17. рачун за испоручену воду и за прикупљање, одвођење и прераду отпадних вода не достави у складу са чланом 46. ове одлуке;

18. поступи супротно члану 47. ове одлуке;

19. поступи супротно члану 52. ове одлуке;

20. поступи супротно члану 54. и 55. став 2. ове одлуке;

21. поступи супротно члану 61. став 1. ове одлуке;

22. не стара о одржавању јавне канализације (члан 71. ове одлуке);

23. поступи супротно члану 72. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице вршиоца комуналне услуге новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара.

Члан 94.

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара, казниће се за прекршај правно лице ако:

1. поступи супротно члану 14. став 2. ове одлуке;

2. поступи супротно члану 18. став 1. и 2. ове одлуке;

3. изводи грађевинске и друге радове изнад, испод или у непосредној близини водоводних цеви и у зони непосредне заштите изворишта и резервоара, без претходне сагласности вршиоца комуналне делатности (члан 34. став 1. ове одлуке);

4. поступи супротно члану 43. став 3. ове одлуке;

5. поступи супротно члану 45. став 1. ове одлуке;

6. омета вршиоца комуналне делатности у ускраћивању испоруке воде у случајевима из члана 52. став 1. ове одлуке;

7. поступи супротно члану 59. став 1. и 2. ове одлуке;

8. поступи супротно члану 60. ове одлуке;

9. не прикључи своју унутрашњу канализацију на јавну канализацију, у року прописаном чланом 61. став 2. ове одлуке;

10. поступи супротно одредбама члана 82.

11. поступи супротно одредбама члана 83.

12. ако не поступи по решењу комуналног инспектора из члана 89. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у правном лицу, односно физичко лице, новчаном казном од 5.000,00 динара до 75.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник, новчаном казном од 10.000,00 до 250.000,00 динара.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 95.

Вршилац комуналне делатности усагласиће своја акта са одредбама ове одлуке у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 96.

Вршилац комуналне делатности има обавезу да у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке достави обавештење власницима односно корисницима посебних стамбених јединица у стамбеним и другим објектима да предају захтев за постављање засебних водомера ако постоје технички услови за постављање засебних водомера, а исти нису постављени сагласно одредбама члана 19. ове Одлуке.

Рок за предају захтева из претходног става је 12 месеци од дана достављања обавештења вршиоца комуналне делатности.

Члан 97.

Вршилац комуналне делатности је у обавези да у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке достави обавештење власницима односно корисницима да предају захтев за прикључење на јавну канализацију тамо где постоје технички услови за прикључење на исту.

Рок за предају захтева из претходног става је 12 месеци од дана достављања обавештења вршиоца комуналне делатности.

Члан 98.

Корисници који у јавну канализацију, поред фекалне, упуштају и индустријске отпадне воде, а немају мерни уређај за мерење количине испуштене отпадне воде, имају обавезу да у року од 6 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке изврше уградњу мерних уређаја.

Члан 99.

На све што није регулисано овом одлуком, биће примењене одговарајуће одредбе важећег закона и општинске одлуке којом се уређују комуналне делатности.

Члан 100.

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о јавном водоводу општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 7/2005 и одредбе члана 11. Одлуке о изменама одредаба одлука којима се прописују новчане казне за прекршаје („Службени лист општине Кањижа“, бр. 7/2010), Одлука о јавној канализацији, одвођењу и пречишћавању отпадних вода у насељима општине кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 7/2005 и одредбе члана 12. Одлуке о изменама одредаба одлука којима се прописују новчане казне за прекршаје („Службени лист општине Кањижа“, бр. 7/2010) и Одлука о одвођењу атмосферских вода у насељима општине кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 7/2005 и одредбе члана 4. Одлуке о изменама одредаба одлука којима се прописују новчане казне за прекршаје („Службени лист општине Кањижа“, бр. 7/2010).

Члан 101.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-208/2015-И/Б
Дана: 21.07.2015. године
К а њ и ж а



Председник Скупштине општине
Роберт Лацко

На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016) и члана 47. став 1. тачка 19д Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 - пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) ^{иша Јакоб Ј. Јоуџ Јоуџ В. Стојић ДР. Ковач Јакоб Ј.} ~~Јоуџ В. Стојић ДР. Ковач Јакоб Ј.~~ на седници одржаној 28. јуна 2017. године, донела је

HORGOS

Broj: 393-0002/15

ОДЛУКУ

о изменама и допунама Одлуке о начину обављања комуналних делатности снабдевања водом за пиће и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода на територији општине Кањижа

Члан 1.

У члану 2. Одлуке о начину обављања комуналних делатности снабдевања водом за пиће и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода на територији општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 11/15 и 2/17 – др. одлука) тачка 2. мења се и гласи:

„2. пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода је сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина јавне намене, односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама;“

Тачка 12. мења се и гласи:

„12. прикључак на мрежу јавног водовода је спој на цевовод јавног водовода, цевовода до затварача иза мерног инструмента корисника;

После тачке 16. додају се нове тач. 17. и 18. које гласе:

„17. прикључак на јавну канализацију је цевовод и објекти од цевовода јавне канализације до регулационе линије објекта.

18. отпадне воде у смислу ове одлуке су: комуналне (фекалне) отпадне воде и технолошке (индустријске) отпадне воде.“

Члан 2.

Члан 4. мења се и гласи:

„Комуналну делатност снабдевања водом за пиће на територији општине Кањижа обавља привредно друштво POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS (у даљем тексту: вршилац комуналне делатности), у складу са законом, оснивачким актом и овом одлуком.

Ако вршилац комуналне делатности обавља још неку делатност поред комуналне делатности која му је поверена, обавезан је да у свом рачуноводству одвојено исказује све приходе и расходе који су везани за обављање поверене комуналне делатности.“

Члан 3.

У члану 5. став 2. брише се.

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3.

Члан 4.

У члану 14. став 1. речи: „вршилац комуналне делатности или други“ бришу се.

Члан 5.

У члану 19. додаје се нови став 2. који гласи:

„Прикључак почиње од споја са уличном водоводном цеви, а завршава се у окну (шахту за водомер) иза водомера, а испред другог затварача.“

Досадашњи ст. 2., 3., 4. и 5. постају ст. 3., 4., 5., и 6.

Члан 6.

Члан 41. мења се и гласи:

„Накнаду за потрошену воду из јавног водовода плаћају корисници по кубном метру (m³) испоручене воде.

Цена воде обрачуната по једном кубном метру одређује се одлуком надлежног органа вршиоца комуналне делатности, на основу елемената за образовање цена комуналних услуга

прописаних законом којим се уређује област комуналних делатности, на коју сагласност даје Скупштина општине Кањижа.

Цена воде из става 1. овог члана утврђује се за следеће категорије корисника:

1. грађани - корисници у стамбеним зградама и стамбеним зградама са више станова
2. привреда – предузећа, привредна друштва и предузетници
3. установе – установе и организације чији је оснивач општина.

Потрошња воде се наплаћује према количини измереној водомером, а изузетно према процени.

Потрошња воде се утврђује према разлици стања бројила на водомеру на крају и на почетку временског периода читавања водомера.

Код обрачуна се читају само цели кубни метри.“

Члан 7.

После члана 41. додају се чл. 41а и 41б који гласе:

„Члан 41а

„Утрошена количина воде утврђује се и обрачунава:

1. према количини метара кубних утрошене воде измерене главним индивидуалним водомером;

2. ако је преко главног заједничког водомера прикључено више корисника који сви имају уграђене интерне водомере - очитана потрошња на главном заједничком водомеру распоређује се на кориснике према очитаном стању на интерним водомерима, а разлика очитане потрошње на главном заједничком водомеру и збиру очитане потрошње на интерним водомерима распоређује се на кориснике једнако;

3. ако је преко главног заједничког водомера прикључен један или више корисника са уграђеним интерним водомером и један или више корисника који немају уграђен водомер, испоручена количина према очитаном стању главног водомера, распоређује се на кориснике који имају уграђен интерни водомер према очитаном стању на њиховим интерним водомерима, а на кориснике који немају уграђен интерни водомер утврђује се и распоређује се тако што се очитано стање главног заједничког водомера умањи збиром очитаног стања на интерним водомерима и разлика распореди на начин из тачке 4. овог става;

4. према количини метара кубних утрошене воде измерених главним заједничким водомером, за кориснике који немају уграђене интерне водомере и распоређује се на следећи начин:

4.1. за категорију грађани - према броју чланова породичног домаћинства, односно према броју пријављених станара сваког стана.

4.2. за категорију привреда и установе - до уградње интерног водомера, према процени на основу утрошка код исте врсте или сродне категорије корисника који имају уграђен водомер, односно броја запослених или површине пословног простора.

Члан 41б

Корисник је дужан да вршиоцу комуналне услуге у писменој форми пријави број чланова породичног домаћинства, као и све промене од значаја за пружање, утврђивање обима и наплату комуналне услуге најкасније у року од 15 дана од дана настанка промене.

Нови корисник дужан је да пријави и уреди са вршиоцем комуналне услуге кориснички однос у року од 15 дана од стицања својства новог корисника.“

Члан 8.

Члан 44. мења се и гласи:

„Вршилац комуналне делатности очитава водомере најмање три пута у току године, а обавезно пре почетка примене нове цене услуге.

Очитавања се врши према плану и распореду очитавања.

План очитавања из става 2. овог члана доноси вршилац комуналне делатности за период од годину дана.

Вршилац комуналне делатности је дужан да о плану и распореду очитавања обавести кориснике путем средстава јавног информисања.

Очитавање потрошње у стамбеним зградама са више станова врши се месечно у складу са планом очитавања из става 2. овог члана.“

Члан 9.

После члана 44. додају се чл. 44а и 44б који гласе:

„Члан 44а

Мерни инструмент очитавају овлашћени запослени код вршиоца комуналне делатности који имају службену легитимацију.

Изузетно од става 1. вршилац комуналне делатности може поверити очитавање водомера и трећем лицу у поступку јавне набавке.

Ако овлашћени запослени кривицом корисника не може да очита водомер, писмено ће обавестити корисника да очита водомер и да очитано стање достави вршиоцу комуналне делатности.

Корисник може, уз претходну писану сагласност вршиоца комуналне делатности, да очитава и пријављује очитано стање водомера.

Корисник очитано стање пријављује вршиоцу комуналне делатности у периоду од 20. до последњег дана у том месецу, односно у случају сваке промене цена услуга.

Вршилац комуналне делатности задржава право контроле тачности очитавања.

Члан 44б

Утврђивање количине испоручене воде проценом врши се у случају:

1. када је објекат привремено остао без водомера или када је водомер неисправан;
2. када корисник два пута узастопно онемогући очитавање водомера;
3. када у зимском периоду временске прилике онемогућавају очитавање;
4. када услед техничких разлога није могућа замена неисправног водомера;
5. када се корисник воде прикључи на јавну водоводну мрежу без претходних услова и сагласности вршиоца комуналне делатности, односно када воду користи без водомера;
6. испоруке воде за јавне сврхе, ако се количина не може мерити водомером;
7. да не постоје технички услови да корисник пословног простора у стамбено-пословној згради угради интерни водомер;
8. да се корисник воде у пословном простору водом снабдева преко главног заједничког водомера.

У случајевима из става 1 тачка 1, 2. и 4. овог члана, процена се врши по просечној дневној потрошњи између прва два очитавања водомера по последњој извршеној замени водомера.

У случају из става 1 тачка 3. овог члана процена се врши по просечној дневној потрошњи између два последња очитавања водомера.

Уколико не постоје подаци из става 3 овог члана или исти нису веродостојни испоручена количина се утврђује на основу норматива за просечну дневну потрошњу од 150 литара по станару на дан, односно 4,5 m³ месечно по члану породичног домаћинства.

У случају из става 1 тачка 5. овог члана, примењује се норматив из става 3 овог члана и посебна цена утврђена ценовником.

У случајевима из става 1 тачка 6. овог члана, процену споразумно утврђују комунално предузеће и корисник воде.

У случајевима из става 1 тачка 7. овог члана, процена се врши по нормативима потрошње воде које одређује вршилац комуналне делатности према потрошњи воде у објектима сличне намене и обима пословања;

У случајевима из става 1 тачка 8. овог члана процена се врши применом критеријума процентуалног учешћа површине пословне јединице у укупној површини пословне зграде, односно према потрошњи воде у пословном простору сличне намене и обима делатности.

У случају промене намене дела стамбеног простора у пословни, вршилац комуналне делатности количину испоручене воде за пословни простор утврђује применом норматива потрошње воде за пословни простор.

Корисник је дужан да плати утрошену воду и у случају да је она настала услед грешке у руковању, немарности или оштећења инсталације или уређаја до којих је дошло услед разлога за које је одговоран корисник.“

Члан 10.

Члан 46. мења се и гласи:

„Корисник је дужан да плати накнаду за испоруку воде за претходни месец у року који је назначен на рачуну.

Плаћање се врши на наплатним местима или благајни вршиоца комуналне делатности, у пошти или банци.

Накнада за остале услуге обрачунава се и плаћа на начин и у року утврђеним ценовником и рачуном.

Корисник који у року од 60 дана од дана пријема последњег рачуна не прими нови рачун дужан је да од вршиоца комуналне делатности затражи препис рачуна.

У случају да корисник пропусти да писаним путем пријави све промене од значаја за испоруку воде, утврђивање количине испоручене воде и наплату испоручене воде, најкасније у року од 15 дана од дана настанка промене и у случају ако корисник не поступи сагласно одредбама става 4. овог члана, сматра се да је рачун уредно уручен пре дана доспећа означеног на рачуну.“

Члан 11.

У члану 47. мења се и гласи:

„Корисник, односно овлашћени заступник Корисника, може поднети приговор, у следећим случајевима и следећем року:

1. на количину испоручене воде – у року од 7 дана од дана испостављања рачуна са обрачуном утрошене количине воде;
2. на неисправан рачун за испоручену воду – у року од 7 дана од дана испостављања рачуна;
3. друге услуге – у року од 15 дана од дана достављања рачуна или извршене услуге;
4. за поступање супротно одредбама ове Одлуке и актима донетим на основу ове Одлуке – у року 15 дана од дана достављања акта или од дана сазнања за повреду права уколико је повреда настала без издавања акта.

По протеку рока из става 1. овог члана вршилац комуналне делатности ће приговор одбацити као неблагоприятан.

У случају одсутности или спречености, коју је дужан да оправда, корисник може поднети приговор из става 1. тачка 1-4. и по протеку рока, али не и по протеку једне године.“

Члан 12.

После члана 47. додају се чл. 47а, 47б, 47в, 47г и 47д који гласе:

„Члан 47а

Корисник приговор може да уложи у пословним просторијама вршиоца комуналне делатности, писаним путем, уз доставу рачуна или другог доказа.

Вршилац комуналне делатности је дужан да води евиденцију примљених приговора и да је чува најмање две године од дана подношења приговора.

Вршилац комуналне делатности је дужан да кориснику изда писану потврду о пријему приговора, односно саопшти број под којим је заведен.

Обраду уложених приговора врши надлежна организациона јединица вршиоца комуналне делатности.

Одлуку о уложеном приговору доноси директор вршиоца комуналне делатности или лице које директор овласти.

Одлуке из претходног става овог члана достављају се Комисији за рекаламације потрошача.

Члан 47б

Вршилац комуналне делатности је дужан да о приговору одлучи у року до 15 дана, рачунајући од дана подношења приговора, уколико овом Одлуком није прописан други рок.

Вршилац комуналне делатности је дужан да писаним путем обавести подносиоца приговора о одлуци и разлозима на којим је заснована, а ако нађе да је приговор оправдан, дужно је да испостави нов обрачун или акт којим се приговор усваја.

Члан 47в

Корисник који сматра да је вршилац комуналне делатности неосновано одбацио, одбио или приговор није решио у прописаном року, може у року од 15 дана од дана пријема одговора или протекла рока, поднети пријаву комуналном инспектору.

Комунални инспектор је дужан да размотри пријаву и спроведе поступак прописан законом и овом Одлуком.

Комунални инспектор наложиће решењем вршиоцу комуналне делатности извршење утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака када утврди да вршилац комуналне делатности није поступио на начин и у складу са обавезама утврђеним овом Одлуком и актима донетим на основу Одлуке.

Када комунални инспектор утврди да се приговор односи на питања из судске надлежности или надлежности другог органа, огласиће се ненадлежним и упутити странку да се обрати суду или другом надлежном органу.

Жалба на решење комуналног инспектора улаже се Општинском већу општине Кањижа, у року од 15 дана од дана пријема.

Против коначног решења општинског већа корисник може покренути управни спор.

Члан 47г

Корисник има право да поднесе захтев за испитивање исправности водомера.

Захтев из претходног става овог члана се доставља вршиоцу комуналне делатности у писаном облику.

Вршилац комуналне делатности је надлежан да испита исправност водомера и да о резултату у писаној форми обавести корисника.

Ако корисник и поред тога захтева да се изврши контрола исправности, вршилац комуналне делатности ће водомер доставити Контроли мера на испитивање.

Ако се контролом установи исправност водомера, корисник сноси трошкове настале у вези са његовим захтевом., у противном, трошкове сноси вршилац комуналне делатности.

Сматра се да је водомер исправан, кад одступања на њему нису већа од прописима допуштених одступања.

Члан 47д

Ако се контролом установи неисправност водомера, вршилац комуналне делатности врши исправку рачуна.

Исправка из става 1. врши се за време нетачног рада водомера, а најдуже за период између два читавања рачунајући од дана пријављене неисправности.

Исправка се врши на начин из члана 44ц став 1 тачка 4) ове Одлуке.“

Члан 13.

Члан 48. мења се и гласи:

„Ако корисник не плати достављени рачун у року из члана 46. став 1. ове одлуке, вршилац комуналне делатности има право на законску затезну камату, почев од протекла рока из члана 46. став 1. ове одлуке до исплате.“

Члан 14.

Члан 49. брише се.

Члан 15.

Члан 50. мења се и гласи:

„Овлашћено лице испред скупштине стамбене заједнице стамбене зграде са више станова, у коју се испорука воде врши преко заједничког водомера, има обавезу да писмено обавести вршиоца комуналне делатности о броју и о свакој промени броја чланова породичног домаћинства, закупца, односно других корисника воде у становима и пословним просторијама.

Уколико овлашћено лице из претходног става овог члана не достави податке из претходног става овог члана, вршилац комуналне делатности ће обрачун извршити према постојећој евиденцији, односно уколико евиденција не постоји равномерно према броју станова и пословних простора у згради.“

Члан 16.

У члану 53. став 1. речи: „вршилац комуналне делатности одвођења и пречишћавања отпадних вода, (у даљем тексту: вршилац комуналне делатности) којем је поверено вршење ове делатности у складу са законом“ замењују се речима: „POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS (у даљем тексту: вршилац комуналне делатности).“

Члан 17.

У члану 56. речи: „вршилац комуналне делатности или други“ бришу се.

Члан 18.

У члану 68. у тачки 2. после речи: „ мерном инструменту (водомеру).“ тачка се брише и додају речи: „или на основу очитане количине испуштене отпадне воде на мерном уређају који је уграђен на прикључку канализације о трошку корисника.“

Члан 19.

У члану 70. став 1. речи: „чланом 47.“ замењују се речима: „чланом 46.“.

Члан 20.

Члан 74. мења се и гласи:

„Комунална делатност одвођења атмосферских вода је у смислу ове одлуке, одржавање и управљање, као и сакупљање и одвођење атмосферских и површинских вода са површина јавне намене системом отворених канала (који служе за прикупљање и одвођење атмосферских и површинских вода са површина јавне намене - путеви и др.), затворених канала, гравитационих испуста и црпних станица.

Комуналну делатност из претходног става овог члана на територији општине Кањижа врши привредног друштво POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS, изузев одржавања чистоће ригола и сливника поред саобраћајница коју делатност врши Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа (у даљем тексту: ЈП Комуналац).“

Члан 21.

У члану 80. став 1. речи: „Јавно предузеће за уређење насеља општине Кањижа (у даљем тексту: јавно предузеће)“ замењују се речима: „POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS (вршилац комуналне делатности)“.

У ставу 2. речи: „јавног предузећа“ замењују се речима: „вршиоца комуналне делатности из претходног става овог члана“.

Члан 22.

У члану 92. став 1. речи: „закон који уређује прекршаје.“ замењују се речима: „о достављању из закона који уређује општи управни поступак.“

Члан 23.

У члану 93. тачка 11. мења се и гласи:

„11. поступи супротно члану 39. став 1. тач. 1-6 ове одлуке;“

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Привредно друштво POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS најкасније у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке преузима вршење комуналних делатности снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода на целој територији општине Кањижа.

Изузетно од става 1. овог члана привредно друштво POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS почев од 1. јануара 2018. године преузима вршење комуналне

делатности црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама од Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа.

Члан 25.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-208/2017-1/Б
Датум: 28.06.2017. године
К а њ и ж а



Председник Скупштине општине
Милош Кравић

	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ	Услови за пројектовање за инфраструктурне објекте	ФМ 720.05-1
---	--	--	-------------

Београд, Булевар краља Александра бр. 282
www.putevi-srbije.rs
 Број: ROP-KAN-34929-LOC-1-HPAP-4/2020
 датум: 23.12.2020.
 Наш III број: AX982

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ", Булевар краља Александра бр. 282, Београд, као ималац јавних овлашћења у спровођењу обједињене процедуре електронским путем а у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018 31/2019 и 37/2019-др.закон, 09/2020), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Службени гласник РС", број 113/15, 120/17, 68/2019), Уредбом о локацијским условима (Службени гласник РС", број 33/2015 и 114/15, 117/17, 115/2020) и на основу члана 17. став 1. тачка 2) Закона о путевима ("Сл. гласник РС", број 41/18, 95/18) и планским основом **План генералне регулације насеља Хоргош („Сл. лист Општине Кањижа“ бр. 8/2011 и 12/2011)**, на основу достављене документације из прилога кроз систем за електронско подношење пријава, издаје:

УСЛОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

I. Издају се услови за пројектовање, по захтеву надлежног органа: Општина Кањижа, Општинска управа, Одељење за грађевинске и инспекцијске послове, за инвеститора Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС, Немањина 22, Београд за издавање Локацијских услова за - за изградњу спољног водовода за гранични прелаз Хоргош 1 на к.п. 16745/1, 3956/ 2 и 3411/1 к.о Хоргош, тј. за оне које припадају државном путу чији је управљач ЈП „Путеви Србије“, **пored и испод државног пута IA реда бр.1 (стара ozn. E-75) деоница 1002 петља Хоргош – граница Мађ/Срб (Хоргош).**

II. Ови услови могу се користити искључиво у сврху израде:

- ▶ За потребе издавања **Локацијских услова** предмета градње
- ▶ **Техничке документације** за изградњу предмета градње

III. Инсталације из тачке I. ових Услова могу се планирати на локацији и то:

- ▶ **пored државног пута IA реда бр.1 (стара ozn. E-75)**
 деоница 1002 петља Хоргош – граница Мађ/Срб (Хоргош)
 - **пored, левом страном, привод на км 0+530 , оквирна стациoнажа**

НАПОМЕНА: Тачне стациoнаже ускладити са категоријом и бројем пута, деоница, путна стациoнажа чворова и локације према референтном систему ЈП „Путеви Србије“, у складу са Уредбом о категоризацији државних путева (Сл. гласник РС бр. 105/13, измена и допуна бр. 119/13, 93/15) и државном координатном систему.

IV. Предметне инсталације могу се планирати и пројектовати pored и испод предметног пута уз испуњење следећих услова:

- 1. Општи услови за постављање предметних инсталација pored и испод предметног пута:**
 - Усагласити трасу предметне инсталације са планираном ширином коловоза са ивичним тракама у складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (Сл. гласник бр.50/2011) и другим техничким прописима или са планском документацијом;
 - Траса предметне инсталације мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама постављеним pored и испод предметног пута, а на основу извода из катастра подземних инсталација, тј. прибавити положаје инсталација од комуналних предузећа и надлежних организација за управљање тим инсталацијама и планираних инсталација;
 - **Надземне елементе, и шахтове планирати ван заштитног појаса предметног државног пута, тј. на што већем удаљењу, односно у складу са важећом планском документацијом. Изградњом истог не сме се пореметити систем одводњавања**

	JAVNO PREDUZETJE PUTEVI SRBIJE	Услови за пројектовање за инфраструктурне објекте	ФМ 720.05-1
---	---	--	-------------

атм.вода са државног пута, нити угрозити безбедно одвијање саобраћаја на државном путу.

- Применити све мере заштите конструкције државног пута. Сва оштећења на државном путу настала изградњом предметних инсталација морају бити отклоњена о трошку инвеститора предметних инсталација.

2. Услови за паралелно вођење предметних инсталација поред државног пута, (подземно):

- предметне инсталације морају бити постављене минимално **3,00 m** од крајње тачке попречног профила пута (изузетно од ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза) државног пута првог или другог реда или у складу са планском документацијом;
- на местима где није могуће задовољити услове из предходних ставова, инсталације планирати максимално удаљене од спољне ивице коловоза предметног пута уз саму ивицу катастарске парцеле која припада предметном путу и испројектовати адекватну заштиту трупа предметног пута и тиме не ремети режим одводњавања коловоза;
- предметне инсталације планирати минимално 1,00m од крајње тачке попречног профила државног пута или уз ивицу катастарске парцеле уколико не угрожава стабилност и одводњавање пута;
- Изузетно унутар насељеног места на местима где није могуће задовољити услове из предходног става мора се испројектовати и извести адекватна заштита инсталација и трупа предметног пута уз постављање инсталација:
 - ▶ ван реконструисаног коловоза и на минимално 1,20 m од истог;
 - ▶ на дубини од минимално 1,35 m, мерено од горње ивице инсталације (или заштитне цеви), до коте коловозне конструкције;
 - ▶ кроз прописане заштитне цеви, или уз постављање заштитних бетонских елемената изнад инсталација
- у зони у којој су објекти изграђени у непосредној близини регулационе линије неопходно је планирати адекватну заштиту темеља предметних објеката;
- на местима где није могуће инсталације поставити ван попречног профила државног пута мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута;
- не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, потпорним и обложним зидовима;

3. Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путем, (подземно):

- предметна инсталација мора бити пројектована испод предметне деонице државног пута, у заштитној цеви, дужине најмање (труп пута + земљишни појас са обе стране пута). Неопходно је да се предвиди двострано проширење предметног пута на прописану ширину коловоза са ивичним тракама (Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (Сл. гласник бр.50/2011), као и други технички прописи или важећи плански документ). Укрштање инсталација са путем пројектовати под углом од 90° уколико техничке могућности дозвољавају. Заштитну цев поставити искључиво механичким подбушивањем трупа пута и земљишног појаса (није дозвољено раскопавање државног пута). Темељне јаме за бушење морају бити удаљене најмање на ивицу земљишног појаса, односно минимално 3 м од крајње тачке попречног профила. Пројектована дубина заштитне цеви мора бити минимално 1,50 м од коте коловозне конструкције односно минимално 1,2 м испод дна јарка;

Пројектна документација мора бити пројектована тако да предметна инсталација не угрожава стабилност државног пута и обезбеђује услове за несметано одвијање саобраћаја на државном путу као и да не омета одржавање предметне деонице државног пута;

Техничка документација треба да садржи:

- **Ситуациони план за изградњу**, односно постављање предметних инсталација урадити на катастарско-топографском плану у складу са Законом о државном премоу и катастру („Службени гласник РС“, број 72/09, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - одлука УС и 96/2015).



- **Да Техничку документацију** за изградњу предметних инсталација у складу са чланом 126. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон), сачини привредно друштво, односно друго правно лице које је уписано у одговарајући регистар за израду техничке документације за ту врсту објеката и које има запослена лица са лиценцом одговорног пројектанта који имају одговарајуће резултате у изради техничке документације за ту врсту и намену објеката.
- **Техничка документација** за изградњу предметних инсталација мора бити сачињена у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број 23/15, 77/15).
- **Катастарске парцеле** које припадају предметном путу и користе се за постављање предметних инсталација утврдити на основу копије плана прибављених од стране Службе за катастар непокретности Републичког геодетског завода или од геодетске организације са решењем издатим од тог Републичког завода.
- **Геодетски снимљене попречне профиле предметног пута** на почетку и крају паралелног вођења предметних инсталација, на месту укрштаја, на месту промене пречника инсталација, на местима уласка и изласка предметних инсталација у/из конструкције моста, на местима уласка и изласка предметних инсталација из катастарских парцела које припадају предметном путу са свим елементима пута и границама парцела на којима се налази пут, у размери 1:100/100, и то са уцртаним положајем инсталација и растојањем у односу на крајње тачке попречног профила пута, као и све неопходне техничке детаље полагања (стационажа пута, пречник инсталације, и др.);
- **Технички опис** којим се дефинише траса инсталације са свим својим елементима као и опис технологије извођења радова;
- **Табеларни преглед** постављања предметних инсталација поред и испод предметног пута (унутар кат.парцела држ.пута – дужине и пречници инсталација и заштитних цеви изражени у Ø mm) , који мора бити сачињен у складу са подацима наведеним у пројекту и оверен печатом и потписом одговорног пројектанта.
- **Тачне стационаже предметних инсталација поред и испод предметних државних путева** утврдити директним мерењем на терену у односу на познате стационаже чворних тачака (координате чворних тачака налазе се на сајту ЈП „Путеви Србије“ (директан линк <http://www.putevi-srbije.rs/index.php/референтни-систем>), или прибавити од Путног предузећа које одржава предметни државни пут по уговору са ЈП „Путеви Србије“

Ови услови не производе правно дејство за део локације предметне инсталације, који су у складу са предлогом техничке документације пројектовани на к.п. чији су власници - корисници, друга, физичка и правна лица. Инвеститор се обавезује да реши имовинско правне односе на к.п. са корисницима - власницима за ангажовање дела њиховог земљишта у складу са техничком и осталом документацијом.

Упућује се инвеститор да пре почетка извођења радова за предметну изградњу са ЈП „Путеви Србије“ уреди односе у складу са чланом 213. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/18) а према достављеној техничкој документацији и у складу са чланом 17. став 1. Закона о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18, 95/18) **прибави решење о испуњености издатих услова.**

За постављање предметних инсталација, посебним уговором биће регулисано плаћање накнаде за постављање инсталација у складу са чланом 211. и 212. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/18 и измена и допуна 86/19) у складу са Прилогом 10, Табела 14. (За постављање водовода, канализације од 20,20 дин./m; за електро и гасне инсталације од 30,30 дин./m и за оптичке каблове од 50,50 дин./m) За постављање инсталација поред, испод или изнад (укрштај) државног пута плаћа се накнада зависно од врсте инсталације, по метру постављених инсталација пречника (или ширине) до 0,01 метара, за инсталације већег пречника накнада се линеарно увећава сразмерно повећању пречника (или ширине). Накнада из става 1. овог члана плаћа се једнократно, приликом закључења уговора.

	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ	Услови за пројектовање за инфраструктурне објекте	ФМ 720.05-1
---	--	--	-------------

На основу члана 17. Став 1. Закона о путевима ("Службени гласник РС",бр. 41/18, 95/18) управљач јавног пута доноси решење инвеститору о испуњености издатих услова;

Ови услови имају важност две године или до истека важења Локацијских услова / Грађевинске дозволе / Решења о одобрењу извођења радова на основу чл. 145. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-УС и 24/2011, 132/14, 145/14 и 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон), и могу се користити искључиво у сврху израде техничке документације за изградњу инсталација наведених у захтеву.

**ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ
ПУТЕВА I И II РЕДА
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР**

Зоран Стојисављевић, дипл.грађ.инж.

Општина Кањижа

Општинска управа

Одељење за грађевинарство и инспекцијске послове

Главни трг бр.1

24420 Кањижа

ПРЕДМЕТ: Издавање услова за паралелно вођење и укрштање у циљу израде локацијских услова за изградњу спољног водовода за гранични прелаз Хоргош 1 на к.п. 16745/1, 3956/2 и 3411/1 к.о Хоргош

ВЕЗА: ROP-KAN-34929-LOC-2/2020 (353-180/2020-2 од 16.12.2020.)

Генерални услови за пројектовање објеката у близини објеката мреже електронских комуникација су прописани Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава, радио коридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката.

На предметној локацији „Телеком Србија“ а.д. Београд поседује телекомуникациону инфраструктуру. Из приложене ситуације се може видети да ће део телекомуникационих капацитета бити угрожен при изградњи предметног објекта.

Стога у складу са Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ бр. 44/2010 чланови бр.42, 45 и 46), 83/2018 и 31/2019 и Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС и 98/13 - УС) и изменама бр. 132/14 од 8.12.2014. и 145/14 од 29.12.2014., 83/18, 31/19 и 37/19 а у циљу заштите телекомуникационих објеката и водова, Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд, Регија Нови Сад, након извршеног прегледа достављене документације издаје:

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

1. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих објеката мреже електронских комуникација, ни до угрожавања нормалног функционисања телекомуникационог саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим објектима и кабловима „Телекома Србије“ ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција;
2. **Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са Службом за мрежне операције Суботица, извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних каблова у зони планираних радова** (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима. Контакт особа у вези каблова приступне месне ЕК мреже (бакарни ЕК каблови) је **Мудри Растислав**, тел. **024/576-575** или **064/6522-125**, а за каблове транспортне ЕК мреже (оптички ЕК каблови) **Александар Ђорђевић**, инж. **024/415-0400** или **064/6522-167**. Инвеститор/извођач радова је у **ОБАВЕЗИ** да најмање 10 (десет) дана пре почетка извођења радова на предметном објекту у близини постојећих ЕК објеката „Телекома Србија“, обавести Предузеће за

телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., у писаном облику (адреса: Првомајска 2-4, 24000 Суботица), са подацима о одговорним особама. За све потребне информације можете се обратити на тел. бр. 024/415-0400 или на факс. 024/551-999;

3.

Минимална удаљеност водоводне инфраструктуре у случају паралелног вођења или приближавања постојећој траси телекомуникационих каблова и објеката дата је у табели:

Врста објекта	Минимално растојање (m)
Водоводне цеви пречника до 200 mm	1
Водоводне цеви пречника преко 200 mm	2

Уколико се минималне удаљености дате у табели не могу испоштовати, инвеститору се могу дати **посебни услови градње**, а то су: најмање растојање при паралелном вођењу или приближавању постојећег подземног телекомуникационог вода и водовода (мање водоводне цеви и кућни прикључци) треба да буде **0,5 m**, односно **1,5 m** за магистралне водоводне цеви. На месту укрштања водоводне или канализациона цев мора бити положена испод телекомуникационог вода, при чему кабл треба да буде механички заштићен. Дужина заштитне цеви треба да буде најмање 1,5 m са сваке стране места укрштања, а растојање од врха водоводне цеви треба да буде најмање **0,3 m**. **Полагање водоводних цеви кроз окна кабловске канализације, као и полагање испод, односно изнад телекомуникационог ЕК окна, није допуштено. На деловима трасе где се планирана траса водоводна поклапа са ЕК трасама, или је близу ЕК објеката/каблова неопходно је измештање планиране водоводне на прописано одстојање.**

4. **Заштиту и обезбеђење постојећих објеката „Телекома Србије“** треба извршити **пре почетка било каквих радова** и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности и техничке исправности предметних објеката;
5. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих објеката „Телекома Србије“ вршити **искључиво ручним путем** без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл);
6. У случају евентуалног оштећења постојећих објеката или прекида телекомуникационог саобраћаја услед извођења радова, инвеститор радова је дужан да предузму „Телеком Србија“ а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду губитка услед прекида телекомуникационог саобраћаја);


С поштовањем,

**Служба за планирање и изградњу
мреже Нови Сад**

Милош Словић, дипл.инж.ел.

Прилог:

1. Ситуација постојеће трасе ЕК инфраструктуре „Телеком Србија“ а.д. Београд (1 лист.) x1
2. Рачун (1 лист) x1



Telekom Srbija		Naziv objekta i mesto izgradnje: Postojeća EK infrastruktura Telekoma Srbija u vezi izgradnje spoljnog vodovoda za Granični prelaz Horgoš 1 na k.p. 16745/1, 3956/2, 3411/1 K.O. Horgoš ROP-KAN-34929-LOC-1-2020	
Overava:	Paraf:	Naziv crteža: Situacija TK trase	
Miloš Slović, dipl. inž.			
Pregledao:	Paraf:	Razmera:	
Janoš Boršić, dipl. inž.			
Obradio:	Paraf:	Broj crteža:	
Janoš Boršić, dipl. inž.			
Delovodni broj:	Datum:	1 : 1000	
391371/1	17.12.2020.		

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад, Радничка бр.20а (у даљем тексту: Завод), на основу чланова 9. и 57. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010 - исправка, 14/2016 и 95/2018 – други закон, у даљем тексту: Закон), а у вези са чланом 86. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон и 9/2020), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС”, бр. 68/2019), Уредбом о локацијским условима („Службени гласник РС”, бр. 115/2020) и чланом 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), поступајући по захтеву ROP-KAN-34929-LOC-2/2020 од 16.12.2020. године, Одељења за грађевинске и инспекцијске послове општине Кањижа а у име Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ул. Немањина бр. 22, Београд, за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за изградњу спољног водовода за гранични прелаз Хоргош 1, на катастарским парцелама број 16745/1, 3956/2 и 3411/1 К.О. Хоргош, дана ____12.2020. године под 03 бр. 019-3176/2, доноси:

РЕШЕЊЕ

о условима заштите природе

1. Предметно подручје на коме се планира изградње спољног водовода за гранични прелаз Хоргош 1, К.О. Хоргош налази се у заштитној зони ПП „Камараш“ („Службени лист СО Кањижа“, бр. 4/2005 и 7/2017). Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:
 - 1) Изградња спољног водовода за гранични прелаз Хоргош 1 може се извести на к.п. бр. 16745/1, 3956/2 и 3411/1 К.О. Хоргош, према достављеном Идејном решењу;
 - 2) Изградњу новопројектованог спољног водовода на деоници од шахта (к.п. бр.3411/1 К.О. Хоргош) до постојећег спољног водовода (к.п.бр.16745/1) изводити дуж постојећег земљаног пута који се налази на к.п. бр.3956/2 а према карти која је саставни део овог Решења;
 - 3) Приликом извођења земљаних радова:
 - Обавезно издвојити површински (хумусни) слој земљишта и исти користити за санацију терена након завршетка радова;
 - Сав вишак земљаног и другог материјала обавезно уклонити са предметне локације. Забрањено је било какав материјал депоновати или привремено одлагати на подручју заштитне зоне ПП „Камараш“;
 - 4) Током радова потребно је предузети све мере како би се спречило изливање горива, мазива и других штетних и опасних материја у геосредину и подземне воде;
 - 5) У случају изливања опасних материја (гориво, машинска и друга уља), загађени слој земљишта мора се одклонити и исти ставити у амбалажу која се може празнити само за ту сврху предвиђеној локацији, на месту акцидента нанети нови, незагађени слој земљишта;

- 6) У случају изливања загађујућих материја на асфалтну површину, исте покупити песком који се мора одложити на, за ту сврху предвиђену локацију;
 - 7) У случају квара на бушањој гарнитури, транспортним средствима или другој ангажованој механизацији, гориво, машинска и друга уља не смеју се директно упуштати у земљиште и водотокове, већ се иста морају адекватно сакупљати и евакуисати на прописан начин до локације коју одреди надлежна комунална служба;
 - 8) Мазиво и гориво потребно за снабдевање механизације неопходно је транспортовати, депоновати (чувати) и њима руковати поштујући при том мере заштите прописане законском регулативом која се односи на опасне материје;
2. Ово Решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
 3. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене техничке документације потребно је Заводу поднети нов захтев за издавање услова заштите природе.
 4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог Решења не отпочне радове и активности за које је ово Решење о условима заштите природе издато, дужан је да од Завода прибави ново решење о условима.
 5. Такса за издавање Решења није наплаћена у складу са чланом 4. став 2. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011, 106/2013).

О б р а з л о ж е њ е

Надлежни орган - Одељење за грађевинске и инспекцијске послове општине Кањижа обратило се Заводу захтевом заведеним под 03 бр. 019-3176/1 од 17.12.2020. године, за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за изградњу спољног водовода за гранични прелаз Хоргош 1, на катастарским парцелама број 16745/1, 3956/2 и 3411/1 К.О. Хоргош. Захтев за израду локацијских услова за предметну изградњу Одељењу за грађевинске и инспекцијске послове општине Кањижа поднело је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ул. Немањина бр. 22, из Београда.

Одредбом члана 102. и 103. Закона („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10 - исправка, 14/2016 и 95/2018-други закон) одређено је да организација за заштиту природе, тј. Покрајински завод за заштиту природе утврђује услове заштите и даје податке о заштићеним природним добрима у поступку израде просторних и других планова, односно основа (шумских, водопривредних, ловних, риболовних и др.) и друге инвестиционо-техничке документације.

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено је да је предмет захтева изградња спољног водовода за гранични прелаз Хоргош 1, К.О. Хоргош, на катастарским парцелама дефинисаним у тачки 1. подтачка 1) Решења.

Идејним решењем предвиђено је да укупна дужина спољног водовода износи око 350m а да водовод буде изграђено од ТПЕ цеви НП 10 bara. Такође, идејним решењем

предвиђена је траса која креће од шахта водомера који се налази на к.п.бр.3411/1 и да до прикључка на постојећи водовод, који се налази на к.п.бр.16745/1, иде дуж постојећег земљаног пута који се налази на к.п. бр.3956/2.

Увидом у Покрајински регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог решења.

Предметно подручје се налази у заштитној зони Парка природе „Камараш“ („Службени лист СО Кањижа“, бр. 4/2005 и 7/2017).

Положај предметне трасе водовода у односу на заштићено подручје ПП „Камараш“ приказан је на карти која се налази у прилогу и која је саставни део овог Решења.

Услови прописани тачкама 1.- 5. израђени су у складу са чланом 21. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/2009 - други закон, 72/2009 – други закон, 43/2011 одлука – УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-други закон) којим је дефинисан принцип интегрисане заштите природе и животне средине: „Заштита природних вредности остварује се спровођењем мера за очување њиховог квалитета, количина и резерви, као и природних процеса, односно њихове међузависности и природне равнотеже у целини“. Очување природних процеса и заштита природних вредности у антропогеном пределу захтева исте мере које су предуслов стварања здраве животне средине, а право на здраву средину обезбеђено је Уставом Републике Србије.

Услови из овог Решења су дефинисани у складу са чланом 7. став 3), 4), 5) и 7) Закона, по коме се заштита природе реализује „... спровођењем мера заштите природе и предела; утврђивањем услова и мера заштите природе и заштићених природних добара и предела у просторним и урбанистичким плановима, пројектној документацији, основама и програмима...од утицаја на природу...као и ублажавањем штетних последица које су настале активностима у природи“.

Чланом 8. Закона дефинисано је планирање, уређење и коришћење простора. Планирање и уређење простора спроводи се на основу просторних и урбанистичких планова, планске и пројектне документације, у складу са мерама и условима заштите природе. Носилац пројекта дужан је да поступа у складу са мерама заштите природе, на начин да се избегну, или сведу на најмању меру угрожавања или оштећења природе. Према члану 9. у поступку израде планова, пројектата и активности из члана 8. Закона прибављају се услови заштите природе. Акт о условима заштите природе, између осталог, садржи процену да ли се планирани радови и активности могу реализовати са становишта циљева заштите природе.

Законски основ за доношење решења:

Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016 и 95/2018 - други закон); Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/2009 - други закон, 72/2009 – други закон, 43/2011 одлука – УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-други закон), и Одлука о заштити Парка природе „Камараш“ („Службени лист СО Кањижа“, бр. 4/2005 и 7/2017).

Предметне активности се могу реализовати под условима дефинисаним овим Решењем, јер је процењено да неће значајно утицати на природне вредности подручја.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

Подносилац захтева је ослобођен од плаћања таксе у складу са чланом 18. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003-исправка, 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-др.закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018-исправка, 95/2018, 86/2019, 90/2019-исправка, 98/2020-усклађени дин. изн. и 144/2020).

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења.

В.Д. ДИРЕКТОР

Наташа Сарић


У прилогу: Карта траса водовода у односу на заштићено подручје ПП „Камараш“

Достављено:

- Подносиоцу захтева
- Архива

Прилог: Карта траса водовода у односу на заштићено подручје ПП „Камараш“

Прилог бр.1





МЕЂУОПШТИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СУБОТИЦА
KÖZSÉGKÖZI MŰEMLÉKVÉDELMI INTÉZET SZABADKA
MEĐUOPĆINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SUBOTICA

24000 СУБОТИЦА		ТРГ СЛОБОДЕ 1/3	Тел/факс: 024/556-901; 024/557-606
ПИБ:	100838736	МБ: 08137455	www.heritage-su.org.rs
Тек.рач:	840-302664-56	Шифра делатности 9103	office@heritage-su.org.rs
	840-302668-44	ЈБКЈС 09056	

Број: 831-2/94
Датум: 21.12.2020.

Општина Кањижа

Општинска управа

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове

Главни трг 1

Кањижа

Предмет: Захтев за достављање техничких услова

Захтевом упућеним Међуопштинском заводу за заштиту споменика културе Суботица, заведеним под бр. 831-1/94 од 17.12.2020. године, Општина Кањижа, Општинска управа, Одељење за грађевинске и инспекцијске послове, Главни трг 1, Кањижа, а за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, Немањина 22-26, Београд, обратила се за доставу услова за потребе израде Локацијских услова за изградњу спољног водовода за гранични прелаз „Хоргош 1“, на к.п. 16745/1, 3956/2 и 3411/1 КО Хоргош, општина Кањижа.

Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица, овим актом утврђује следеће:

Услове заштите и мере техничке заштите

- Обавеза инвеститора је, да у складу са Законом о културним добрима („Сл гласник РС“ број 71/94) Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/2009 и 81/2009 чл. 153) пре почетка радова обавести овај Завод, чиме би се обезбедио археолошки надзор.

- Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или на археолошке предмете, извођач радова је дужан одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да преузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен (чл. 109 Закона о културним добрима „Сл. гласник РС“ број 71/94).
- Обавеза инвеститора је, да у складу са чланом 110. Закона о културним добрима („Сл. гласник РС“ број 71/94), обезбеди средства за заштитна археолошка ископавања на подручју на коме се током извођења радова наиђе на археолошки локалитет, након чега може несметано да изврши реализацију пројекта.

Напомене: Све радове извести у складу са овим условима, важећим Законом о планирању и изградњи, важећим стандардима и прописима, као и према професионалној и неимарској савести струке.

- У случају неких нејасноћа обавеза Инвеститора и Извођача радова је да се обрати овом Заводу.
- Током израде пројекта препоручена је сарадња са стручном службом Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица.
- У оквиру своје надлежности, Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица, оствариваће увид у спровођење мера техничке заштите током радова.
- Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, Београд се обавезује да Међуопштинском заводу за заштиту споменика културе Суботица, достави један примерак техничке документације.

О б р а з л о ж е њ е

Општина Кањижа, Општинска управа, Одељење за грађевинске и инспекцијске послове, Главни трг 1, Кањижа, а за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, Немањина 22-26, Београд, обратила се захтевом бр. 831-1/94 од 17.12.2020. године за доставу услова за потребе израде Локацијских услова за изградњу спољног водовода за гранични прелаз „Хоргош 1“, на к.п. 16745/1, 3956/2 и 3411/1 КО Хоргош, општина Кањижа.

Стручни сарадници Завода су изласком на терен извршили проверу и констатовали да нема препрека за извођење планираних радова, те је одлучено као у диспозитиву овога решења.

Обзиром на податке из документације о непокретним културним добрима, њиховој заштићеној околини, евидентираним непокретностима и добрима под претходном заштитом, нема препрека за извођење планираних радова.

Овај акт важи годину дана од дана издавања.

Достављено:

- Подносиоцу,
- Архиви МЗЗСК Суботица.

Директор Установе:
Др Леда Шилинг

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Служба за кат. непокретности : КАЊИЦА

Катастарска општина : ХОРГОШ

Лист непокретности :


Поседник :

Адреса :

РАЗМЕРА 1 : 5000

953-2/2020-35


ПАРЦЕЛА: 16745/1; 3956/2; 3411/1;




Облашћено лице за дистрибуцију података : СИЏИНА БАЈДАЉ

Руководилац службе за катастар непокретности :

Датум : 15.12.2020.



0.4. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ



БРОЈ ЧВОРА		Ч1	НХ1	Ч2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ч3	Ч4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Ч5	Ч6	Чa	Ч3	Ч6	Чц		
ПАДОВИ И ДУЖИНЕ		6.30% 9.2m			i=0.47% L=129.51m					i=0.93% L=78.64m					0.27% 14.87m		0.99% 4.32m		i=0.40% L=87.46m					i=2.62% L=13.0m		i=0.0% L=1.10m		0.97% 7.18m		0.27% 14.87m		41.6% 3.2m	
К О Т Е	НИВЕЛЕТЕ																																
	ТЕРЕНА	84.08	83.82	83.82			84.18		84.09		84.11	84.65	84.67	84.92	84.81	84.93	84.95	84.96	85.30		85.46	85.46	85.38	85.38	85.52	85.69	85.69	84.86	84.93	84.95	84.96		
	ДНА ЦЕВИ	82.88	82.43	82.30		82.49	82.60		82.70	82.80	82.91	83.05	83.12	83.28	83.50	83.64	82.11	83.79	85.38		83.88	85.46			85.52	84.44	85.69	83.55	83.62	82.11	83.66		
	ДНА РОВА	82.78	82.33	82.20		82.27	82.37		82.60		82.81	82.95	83.02	83.18	83.40	83.50	82.01	83.69	83.90		83.78	83.80			84.00	84.34	84.44	83.45	83.52	82.01	83.56		
ДУБИНА ИСКОПА		1.30	1.49	1.62		1.48	1.68		1.49	1.32	1.39	1.70	1.65	1.74	1.41	1.39	1.27		1.69	1.68	1.66	1.51	1.48	1.51	1.52	1.35	1.35	1.41	1.41	2.94	1.40		
РАСТОЈАЊА			9.20	4.18	11.61	23.76	23.26	21.79	21.68	23.23	14.65	7.85	17.63	24.01	14.50	14.50	4.32	15.41	16.28	7.02	15.55	7.02	15.74	10.44	13.00	1.10	7.18	14.50	3.2				
СТАЦИОНАЖА		+0.00	+7.10	+9.20	+13.38	+24.99	+72.01	+93.80	+115.48	+138.71	+153.36	+161.21	+178.84	+202.85	+217.35	+232.22	+236.54	+238.28	+242.29	+251.95	+268.23	+275.25	+290.80	+297.82	+313.56	+322.60	+324.00	+337.00	+338.10	+0.00	+7.18	+21.68	+24.88

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис
Ревизиони блок:		
<div>САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.</div> <div>Немањина 6; 11000 Београд; Србија</div> <div>Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;</div>		
Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ		
Одговорни пројектант: лиценца број: 314 6448 04 Драгана Чађа, дипл.инж.грађ.	Инвеститор:	
Сарадници: Радивоје Костић, грађ.тех.	Објект:	Аутопут Е-75, гранични прелаз "ХОРГОШ" К.О. Хоргош, на територији општине Кањига
	Назив пројекта:	3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - Спољни водовод за ГП "Хоргош 1" од постојећег цевовода за ГП "Хоргош 2"
Унутрашња контрола: Марина Бубало, дипл.инж.грађ.	Цртеж:	ПОДУЖНИ ПРОФИЛ СПОЉНОГ ВОДОВОДА ДО ГП "ХОРГОШ 1"
Главни пројектант: Мира Гашић-Момчиловић, дипл.грађ.инж.	Фаза пројекта:	ПГД
Руководилац организационе јединице: Марина Бубало, дипл.инж.грађ.	Датум:	2021.
	Цртеж бр.	2019-620-10-ХИД-К3-Ц03
	Размера:	1:100/500