



Огранак "Електродистрибуција Ниш"

Ниш, Булевар др Зорана Ћинђића бр. 46а

ГРАД НИШ

Наш број: 8П.1.1.0.-Д.10.01.-224885/5-2019

ул. Николе Пашића бр.24

Место, датум: Ниш, 27.08.2019. год.

ПРЕДМЕТ: Услови за потребе израде урбанистичког пројекта, урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинске парцеле бр. 11212, 11213, 11214, 11215, 11216, 11217, 11218, 11219, 11220, 11221, 11222, 11223, 11224, 11230, 11231, 11232, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11251, 11252, 11253, 11254, 11255, 11308 и 11311 Катастарска општина Ниш- Ћеле Кула

Поводом Вашег захтева, наш број 8П.1.1.0.-Д.10.23.-224885/1-19 од 15.07.2019. године, у којем тражите претходне услове за потребе израде урбанистичког пројекта, урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинске парцеле бр. 11212, 11213, 11214, 11215, 11216, 11217, 11218, 11219, 11220, 11221, 11222, 11223, 11224, 11230, 11231, 11232, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11251, 11252, 11253, 11254, 11255, 11308 и 11311 Катастарска општина Ниш- Ћеле Кула обавештавамо Вас следеће:

Увидом у приложену документацију, копију плана за катастарску парцелу и ситуациони план планираног објекта, достављамо Вам следеће услове:

На приступачном месту у приземљу новопланираног објекта А5, предвидети слободан простор (отвор у зиду) за уградњу ОММ (ормана мерног места) за смештај једног (1) бројила.

На погодном месту на делу спољашње фасаде новопланираног објекта А5, а што је могуће ближе месту где ће се уградити ОММ обезбедити простор за уградњу кабловске прикључне кутије.

Од сабирнице за главно изједначавање потенцијала стамбеног објекта до отвора за уградњу ОММ (део ормана са смештеним бројилима за потребе новопланираног објекта) предвидети кабл типа и пресека PP00-Y 1x25 mm².

Неопходно је предвидети и обезбедити коридор за изградњу подземних нисконапонских водова (са полагањем каблова потребне дужине, типа и пресека NAYY 4x25 mm², 1 kV) од измештене ТС 10/0,4 kV „Булевар Вељка Влаховића“ до КПК у фасади новопланираног објекта А5.

За потребе прикључења предметног објекта на дистрибутивни систем електричне енергије, неопходно је изместити постојећу ТС 10/0,4 kV „Булевар Вељка Влаховића“ заједно са постојећим 10 kV кабловским водовима и тиме омогућити напајање измештене ТС 10/0,4 kV „Булевар Вељка Влаховића“. Измештена ТС 10/0,4 kV „Булевар Вељка Влаховића“ налазиће се на парцели бр. 11251 Катастарска општина Ниш- Ћеле Кула.

Ближе услове за пројектовање и прикључење, као подлогу за израду пројекта за грађевинску дозволу (или пројекта за извођење), Огранак "Електродистрибуција Ниш" ће прописати у редовном поступку у обједињеној процедури.
С поштовањем,

Доставити:

1. Наслову
2. Служби за енергетику



Директор огранка

Бранислав Стојичић, дипл. ел. инж.