

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам,
изградњу и имовинско-правне послове
- Одељење за спровођење планова и изградњу
VI број 350-20/21-02
19.03.2021. године
У ж и ц е

Јавно предузеће за саобраћај, урбанизам,
управљање путевима и развој
"Ужице развој" Ужице

ПРИМЉЕНО: 23. 03. 2021			
Оргјел.	Број	Прилог	Вредност
10	52	5	

ЈП „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“

- Одељење просторног и урбанистичког планирања-

УЖИЦЕ
Вуколе Дабић 1-3

У прилогу овог акта, а за потребе израде Урбанистичког пројекта за реализацију аеродромског комплекса „Аеродром Поникве“, достављамо вам следеће:

- Условје ЈКП „Водовод“ Ужице број 03-281/3 од 08.03.2021.године и
- Условје ЈП „Ужице развој“ Ужице број 09-207/1 од 18.03.2021.године .

ДОСТАВИТИ:

- 1.Именованом
- 2.У предмет



НАЧЕЛНИК

дипл.грађ.инж.Зоран Деспић

З. Деспић



ГРАД УЖИЦЕ
ПИСАРНИЦА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ПРИМЉЕНО: 18 MAR 2021				
Број	Сржад	Број	Датум	Вредност
6	VI	02	350-20	21

cf. 582

Град Ужице
Градска управа за урбанизам, изградњу и
имовинско-правне послове

Ул. Х. Луна 2, Ужице, Матични број 07258160
Шифра делатности: 3600; ПИБ 100600220
Телефони: централа 515-777; директор 519-142
Пријава кварова: 0800313100 Факс: (031)518774
Текући рачуни: 355-1016015-17; 160-61696-64;
205-61656-02; 340-11002922-70; 180-5011250000140-11
www.vodovod-ue.co.rs; e-mail: info@vodovod-ue.co.rs

17.03.2021.

03-281/3

Предмет: одговор на захтев бр. 350-20/21 од 01.03.2021. год.

Постојећи водоводни систем „Поникве“ је локални водоводни систем на територији Општине Ужице, тј. није у саставу градске водоводне мреже коју одржава ЈКП „Водовод“ Ужице.

Да би се објекти: зграде за прихват и отпрему путника, ватрогасно-спасилачке станице и зграда музеја у оквиру аеродрома „Поникве“ прикључиле на постојећи водоводни систем „Поникве“, неопходно је урадити следеће:

- хидрогеолошка истраживања изворишта "Ћосића врело";
- утврдити резерве подземних вода изворишта "Ћосића врело";
- одредити зоне санитарне заштите изворишта "Ћосића врело";
- урадити комплетну анализу стања постојећег водоводног система "Поникве".

Након предходно одрађених активности, неопходно је урадити:

- Идејно решење за реконструкцију објекта на изворишту и реконструкцију и доградњу дистрибутивног водоводног система;
- Пројекат за грађевинску дозволу за реконструкцију објекта на изворишту и реконструкцију и доградњу дистрибутивног водоводног система;
- Пројекат за извођење за реконструкцију објекта на изворишту и реконструкцију и доградњу дистрибутивног водоводног система.

Након израде наведене техничке документације и исходавања потребних дозвола, могуће је почети са реализациом радова на извођењу, а по завршетку истих и на прикључењу поменутих објеката.

- Пројекат изведеног објекта за реконструкцију објекта на изворишту и реконструкцију и доградњу дистрибутивног водоводног система потребно је урадити по завршетку реализације свих радова да би се добила употребна дозвола.

Напред наведене активности је неходно остварити у циљу преузимања водоводног система „Поникве“ од стране ЈКП „Водовод“-а Ужице на одржавање и у циљу прикључења аеродрома „Поникве“ на водоводну межу.

За прикључење предметних објеката аеродрома „Поникве“ на канализациону мрежу тренутно не постоје технички услови. Одвод отпадних вода из објекта решити преко водонепропустне септичке јаме, која мора бити саставни део пројектне документације. Таква септичка јама мора бити смештена у оквиру припадајуће катастарске парцеле у функцији помоћног грађевинског објекта за стамбене објекте чије је саставни део, треба да буде приступачна за пражњење, да не угрожава функционисање суседних објеката и да не угрожава објекте водоснабдевања. Изграђена водонепропустна септичка јама не сме бити пуштена у функцију док се не изврши технички пријем од стране овлашћених органа Општинске управе, а након тога исту треба редовно чистити и празнити по условима надлежног комуналног предузећа.

Извршни директор

за техничке послове:

Милан Николић, дипл.грађ.инг.



Директор:



Душко Љујић, дип.маш.инг.