

ОПЕРАТОР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА
„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“БЕОГРАД, МАСАРИКОВА 1-3
80.0.0.0-D-10.02-283559/2-2019
17.09.2019.ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА

ПР-ЕНГ-01.18/02

Наш број: 80.0.0.0-D-10.02-283559-19

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ
КОТЛОВА И ГРЕЈНИХ ТЕЛА "ФОС" д.о.о.
СУРДУЛИЦА

Ваш број:

СУРДУЛУЧКИХ МУЧЕНИКА бр.

Лесковац, 11.09.2019

17530 СУРДУЛИЦА

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лесковац размотрио је захтев примљен дана 9.9.2019 године. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским усковима ("Сл. гласник РС" бр. 35/15, 114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке директора „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-08.01.-147302/1-17 од 07.06.2017, доносе се

УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

за изградњу, СУРДУЛИЦА, СУРДУЛУЧКИХ МУЧЕНИКА бб Магистрални пут Сурдулица - Владичин Хан (парцела бр. 3357 на К.О. Сурдулица,).

На датој локацији постоје електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом, СУРДУЛИЦА, СУРДУЛУЧКИХ МУЧЕНИКА бб Магистрални пут Сурдулица - Владичин Хан (парцела бр. 3357 на К.О. Сурдулица,), а власништво су „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лесковац.

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

- 1.1. Укрштање саобраћајнице са постојећим електроенергетским (ЕЕ) водом 10 и 1kV дужни сте извести у складу са важећим техничким прописима за изградњу ЕЕ водова.
- 1.2. У циљу утврђивања тачног положаја постојећег вода 10 и 1kV неопходно је да пре почетка извођења радова затражите трасирање од надлежне службе ове електродистрибуције.
- 1.3. На месту укрштања саобраћајнице са постојећим водом 10 и 1kV радове изводити искључиво ручно.
- 1.4. С обзиром да изградња саобраћајнице подразумева употребу механизације и људске радне снаге, ради заштите људи и ЕЕ објеката, пре почетка извођења радова дужни сте упозорити непосредне извршиоце на положај ЕЕ водова, и да су исти под напоном.
- 1.5. У циљу обезбеђења надзора за радове на укрштању са ЕЕ водовима, дужни сте да благовремено обавестите ову електродистрибуцију о времену почетка и завршетка извођења предметних радова.

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд11 000 Београд
Масарикова 1-3Тел: +381 11 36 16 706
Факс: +381 11 36 16 641ПИБ: 1
Матични број:

1.6. Трошкове трасирања, вршења надзора и за евентуално причињене штете на ЕЕ водовима сноси инвеститор, односно извођач радова.

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лесковац, Лесковац, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лесковац, Лесковац.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лесковац. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.
3. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.
4. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.
5. Услови за укрштање и паралелно вођење са овереним ситуацијама морају бити у садржају пројектне документације.
6. За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.

Прилог: Ситуациони приказ постојећих подземних ЕЕ водова.

- Оверене ситуације x1

С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор одржавања
4. Писарници

Директор огранка

Душан Анђелковић, дипл.инг.ел.



