



Број: 87.1.0.0.-Д.07.09.-16073/

Датум: 20.01.2020. године

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ „СР“ d.o.o.  
НЕМАЊИНА бр. 6/IV  
11000 БЕОГРАД**Предмет: Услови за израду Урбанистичког пројекта за проширење граничног прелаза „Хоргош“, општина Хоргош**

Вашим дописом, број 620-73/19 од 14.01.2020, код нас заведен под бројем 87.1.0.0.-Д.07.09.-16073/1-2020 од 16.01.2020. године, обратили сте се за издавање услова за израду Урбанистичког пројекта за проширење граничног прелаза „Хоргош“, на саобраћајници Е-75, општина Кањижа. С тим у вези Вас обавештавамо о следећем:

На основу, са Ваше стране достављене нам, документације, можемо оријентационо да утврдимо максималну једновремену снагу за наведени простор, а тиме и потребе за оформљењем одређене конфигурације мреже и енергетских ослонаца за предметну локацију за напајање будућих трошила купаца који ће се појавити на предметној локацији.

Посматрано подручје има решено снабдевање електричном енергијом за будући објект из ТС 35/10 kV „Хоргош“ са 10 kV изводом „Индустрија“. Основни објект за снабдевање је постојећа трафостаница ЗТС-10П у Хоргошу (мерење на средњем напону, снага ТС је 2x630 kVA, одобрена снага је 830 kW по решењу број 3.50.-312-339/02 од 26.05.2003. год.), са постојећом електронергетском мрежом и преко постојећег прикључка. У зависности од тражене снаге у Идејном решењу биће издати услови за пројектовање и прикључење. Приликом пројектовања предвидети вод мерене струје са адекватном заштитом, од НН сабирница у постојећој ЗТС-10 до новог објекта.

**Рок важења ових урбанистичких услова је 12 месеци и не могу се користити за издавање Локацијских услова, па је надлежни Општински орган у обавези да се јави имаоцу јавних овлашћења ради издавања Услова за пројектовање и прикључење пре издавања Локацијских услова.**

С поштовањем,

Директор бранка

Стеван Бакић, дипл. ек.

Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Архиви

