

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

e-mail: [info@bvk.rs](mailto:info@bvk.rs)

Датум: 24.7.2019



Служба за развој

Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 846

Факс: 3610 953

e-mail: [ana.popovic@bvk.rs](mailto:ana.popovic@bvk.rs)

Архивски број: 37283 I<sub>4-1</sub> /1801

Број: Н/681

**ЗА: URBANISTUQ d.o.o.**

Пере Велимировића 50

11000 БЕОГРАД

**ПРЕДМЕТ: Услови водовода за израду Урбанистичког пројекта за изградњу пословних објеката- кула на КП 6805/3, КО Нови Београд**

У оквиру сарадње на изради услова водовода за израду Урбанистичког пројекта за изградњу пословних објеката- кула на КП 6805/3, КО Нови Београд, извештавамо вас следеће:

На достављеној ситуацији у електронској форми уцртали смо Вам постојећу водоводну мрежу.

На предметној парцели планирана је изградња три куле пословне намене, у циљу формирања две нове грађевинске парцеле (ГП1 и ГП2).

Планирана потрошња из вашег захтева на предметном подручју је:

- За кулу 1:
  - санитарна  $Q_{\text{san}}=7.2 \text{ l/s}$ ,
  - хидрантска  $Q_{\text{poz}}=10.1 \text{ l/s}$ ,
  - потрошња за заливање  $Q_{\text{zal}}=1.3 \text{ l/s}$
- За кулу 2:
  - санитарна  $Q_{\text{san}}=7.5 \text{ l/s}$ ,
  - хидрантска  $Q_{\text{poz}}=10.5 \text{ l/s}$ ,
  - потрошња за заливање  $Q_{\text{zal}}=1.3 \text{ l/s}$
- За кулу 3:
  - санитарна  $Q_{\text{san}}=7.5 \text{ l/s}$ ,
  - хидрантска  $Q_{\text{poz}}=10.5 \text{ l/s}$ ,
  - потрошња за заливање  $Q_{\text{zal}}=1.3 \text{ l/s}$ .

За хидрантску мрежу за сваку кулу, потребно је предвидети резервоар са уређајем за повишење притиска да се не би угрозило снабдевање потрошача на том подручју.

По свом висинском положају територија обухваћена границом предметне парцеле припада I висинској зони.

Кроз предмету парцелу уз улицу Ђорђа Станојевића пролазе цевоводи Ø300/ Ø200. Цевоводе Ø300/ Ø200 изместити у јавну површину, с' тим што је потребно цевовод Ø200 реконструисати у цевовод минималног пречника Ø200.

Цевовод Ø200 у улици Омладинских бригада који се налази на граници предметне парцеле потребно је заменити цевоводом минималног пречника Ø300 у јавној површини.

У делу између границе предметне парцеле и грађевинске линије (западна страна- на делу где су планиране котларнице) дефинисати инфраструктурни коридор или на други начин обезбедити право службености за пролаз инсталација- дефинисати приступ, унутар кога је потребно планирати цевовод минималног пречника Ø300. Усагласити положај котларнице КО2 тако да не прелази преко планираног цевовода Ø300 око кога је потребно оставити заштитни коридор.

Водити рачуна да планирани објекти и паркинг места не буду изнад планираних и постојећих цевовода.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

На уличној мрежи предвидети довољан број хидраната.

Трасу цевовода водити јавним површинама, у свему према урађеном Синхрон плану и овереном од стране Јавно комуналних предузећа.


Пројектну документацију у свему радити у складу са важећим прописима и постојећим нормативима ЈКП БВК.


За начин и место прикључења обратити се Служби техничке документације ЈКП БВК.

С поштовањем,


Обрадио:

Руководилац Службе за развој:

  
Наташа Вуковић, дипл.инг.грађ.

  
Ана Поповић Милијић, дипл.инг.грађ.

Директор Сектора за развој и пројектовање

  
Душан Гњидић, дипл.инг.грађ.

ЗА 13200000 001/08







