



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ  
Огранак ТЕ-КО Костолац  
Број: 0.5.0.1.-507056/11-2020  
20.10.2020. године  
Николе Тесле 5-7, Костолац

ANDZOR ENGINEERING d.o.o.  
Друштво за пројектовање, урбанизам и екологију

24000 Нови Сад  
ул. Иве Андрића бр. 13

Предмет: Одговор на ваш захтев и допуна захтева

Веза: Ваш Захтев број: 702/990 од 06.07.2020. године и Допуна Захтева број: 734-990/20 од 14.07.2020. године

Поштовани,

Предметним захтевима, који су нам достављени 09.07.2020. године и 17.07.2020. године, указали сте на чињеницу да је у току израда Урбанистичког пројекта за изградњу гасовода од СМС Брадарац-Маљуревац до СОС Сираково, а који би се требао простирати преко таксативно наведених кат. парцела у катастарским општинама Брадарац, Маљуревац и Сираково. У вези са наведеним тражили сте од ЈП ЕПС Београд Огранак ТЕ-КО Костолац достављање услова и података од значаја за израду пројектне документације.

У прилогу овог одговора је приказ (преглед) постојећег имовинско-правног статуса парцела захваћених наведеним пројектом у односу на Просторни план подручја посебне намене Костолачког угљеног басена ("Службини гласник РС", бр. 1/2013 и 20/2018) али и приказ ситуације (обавезе инвеститора) уколико би се изнад дефинисане/пројектоване трасе гасовода простирали електроководи.

С поштовањем,



Директор корпоративних послова

Борђе Кучинар

Прилог:

- Као у тексту

Доставити:

- Наведеном примаоцу
- а/а

## УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

За изградњу гасовода од СМС Брадарац до СОС Сираково, услови који се издају односе се на делове К. О. Брадарац и К. О. Маљуревац ( територија града Пожаревца), за које је упућен захтев ка ЈП ЕПС Београд Огранак ТЕ-КО Костолац.

К.О. Маљуревац

Број парцеле	Уписани власник/ корисник
33/1	НИС
33/2	НИС
33/3	НИС

К. О. Сираково

Број парцеле	Уписани власник/ корисник
7017/2	НИС
6961	НИС
7655	Јавна својина општине Велико Градиште, међа

К. О. Брадарац

Број парцеле	Уписани власник/ корисник
941	Јавна својина града Пожаревца
947	Јавна својина града Пожаревца
964	Јавна својина града Пожаревца

Наведе парцеле нису у власништву ТЕ-КО-а нити је на истима уписано право коришћења. Такође, наведене парцеле нису у обухвату текстуалног дела просторног плана подручја посебне намене Костолачког угљеног басена, нити су у обухвату текстуалног дела измене и допуне овог просторног плана. У катастру непокретности, за наведене парцеле није уписана забележка експропријације за потребе нашег огранка. На основу увида у идејно решење и на основу изложених информација, мишљења смо да нема потребе за издавањем посебних услова за изградњу гасовода од стране ЈП ЕПС Београд Огранак ТЕ-КО Костолац.

Потреба за издавањем посебних услова може евентуално да се јави јер нам није познато да ли изнад наведених парцела пролазе електропроводови (каблови под напоном) за потребе

нашег огранка или неког другог правног лица, а што може бити у ингеренцији (надлежности) „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Пожаревац или ЈП ЕМС.

У прилогу су услови за израду пројектне документације уколико преко потребних парцела евентуално пролазе електропроводови који су у ингеренцији надлежних правних лица.

Обрадила: дипл. просторни планер Стојковић Јована

## ПРИЛОГ

**Услови за пројектовање гасовода од СМС Брадарац-Маљуревац до СОС Сираково уколико изнад наведених парцела пролазе електроководови (каблови под напоном) за потребе ЈП ЕПС Београд Огранак ТЕ-КО Костолац или неког другог правног лица („ЕПС Дистрибуције“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Пожаревац или ЈП ЕМС):**

1. Уколико се на датој локацији налазе постојећи или се планирана изградња/постављање електроенергетских објеката, који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом гасовода, а власништво су напред наведених правних лица или иста имају уписано право коришћења.
2. Инвеститор је у обавези да приликом изградње гасовода поштује следеће:
  - Није дозвољено паралелно вођење гасовода испод или изнад енергетских каблова.
  - Размак између спољне ивице гасовода и енергетског кабла при укрштању или паралелном вођењу треба да буде најмање:
    - 0.8 m у насељеним местима
    - 1.2 изван насељених места
  - Размаци могу да се смање до 0,3 m ако се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2 m са обе стране места укрштања или целом дужином паралелног вођења.
  - На местима приближавања или укрштања подземног гасовода са електроенергетским објектима обавезно испоштовати „Техничке услове заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења“ („Службени гласник РС“, бр. 68/86 и 91/09).
  - Заштитне цеви, пластични штитници, сигналне траке и кабловске ознаке се не смеју уништавати и морају се вратити у првобитни положај.
  - Инвеститор је у обавези да заштити кабловске водове у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/1974 и 13/1978).
  - Гасоводне цеви морају бити удаљене најмање 25 m од темеља далеководног стуба, односно 25 m од уземљивача стуба.
  - Укрштање далековода је дозвољено под углом од 60° до 90° у односу на трасу гасовода. Сва укрштања испод или изнад наведеног опсега угла је потребно изместити и заштитити.
  - Делови гасовода кроз који се испушта флуид морају бити удаљени најмање 30 m од најистуренијих делова ЕЕО под напоном.
  - При укрштању и паралелном вођењу надземног и електроенергетског вода са гасоводом, поштовати одредбе „Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV објављеног у „Службеном листу РС“ број 65/88 и 18/92.

### **3. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта**

- Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати надлежним службама напред наведених правних лица, у коме ће се навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести надлежну службу напред наведених правних лица.

Постоји могућност да се у границама плана, налазе и водови за које подаци нису доступни, као и да су у међувремену од издавања ових услова до почетка извођења радова постављени нови водови, те је потребна крајња опрезност приликом извођења радова.