

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације у Крушевцу
09.17.1 Број 217-36/20
Дана 29.01.2020 године
К Р У Ш Е В А Ц
/З.В./

Јавно предузеће „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“
Београд

ПРИМЉЕНО	29-01-2020
Организациона јединица	07
Број и датум	УР 181

ЈП „Скијалишта Србије“
Београд, Милутина Миланковића бр.9

Разматрајући Ваш захтев бр.199 од 28.01.2020 године, примљеног дана 28.01.2020 године за добијање претходних услова за заштиту од пожара у смислу члана 29 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр.111/09, 20/2015 и 87/18), извештавамо Вас да је, приликом Израде урбанистичког пројекта за изградњу кабинске жичаре – гондоле „Бела река – Мали караман“ на Копаонику, општина Брус, на кат. парцелама број 11, 9/15, 1068, 1069/5, 1069/6, 1069/7, 1069/8, 1070/1, 1070/2, 1073, 1074, 1075/1, 1075/2, 1075/3, 1083, 1094/1, 1094/3, 1094/6, 1121, 1141, 1144/1, 1144/2, 1145, 1146/1, 1146/2, 1148, 1153, 1154, 1155, 1159, 1160, 1174, 1173/1, 1175, 1181, 1182, 1183, 1184, 1186, 1185, 1190, 1191/1, 1192/1, 1197, 1196, 1219, 1220, 1255, 1254/1, 1254/2, 1282, 1283, 1286, 1287, 1285, 1284/1, 1319/15, 1884/1 и 1900 све КО Брзеће, општина Брус и припадајуће ски стазе, на кат. парцелама број 1319/15, 9/15, 1275/1, 1275/2, 1275/3, 1275/4, 1276/1, 1276/2, 1278, 1279, 1280, 1255, 1256, 1281, 1282, 1283, 1284/1, 1285, 1286, 1287 и 1900 све КО Брзеће, општина Брус потребно предвидети најзначајније мере заштите од пожара, које се састоје у планирању и дефинисању:

- 1) изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују довољно количине воде за гашење пожара;
- 2) удаљености између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене;
- 3) приступних путева и пролаза за ватрогасна возила до објекта;
- 4) безбедносних појасева између објеката којима се спречава ширење пожара и експлозије, сигурносних удаљености између објеката или њихово пожарно одвајање;
- 5) могућност евакуације и спасавања људи.

У складу са наведеним елементима које је потребно дефинисати приликом израде Урбанистичког пројекта придржавати се следећих закона и прописа донетих на основу:

- Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09, 20/15 и 87/18);
- Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15);
- Правилника о тех. нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. лист“ СРЈ, бр.8/95);
- Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ("Сл. гласник РС", бр.3/18);
- Правилника о тех. нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист“ СРЈ, бр. 11/96);

- Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације нискогапонa ("Сл. лист СФРЈ", 53/88, 54/88 и 28/95);
- Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара („Сл. лист“ СФРЈ бр.74/90);
- Правилника о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара („Службени гласник РС“, бр.20/19);
- Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозије (Сл. лист СФРЈ, бр. 24/87)
- Правилника о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова („Сл. лист“ СРЈ бр. 41/93);
- Правилник о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда („Сл. гласник“ РС, бр.59/16 и 06/19);
- Правилника о техничким нормативима за пројектовање и извођење завршних радова у грађевинарству („Сл. лист“ СФРЈ бр.21/90);
- Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник“ РС бр.23/15);
- Правилника о обавезном атестирању елемената типских грађевинских конструкција на отпорност према пожару и о условима које морају испуњавати организације удруженог рада овлашћене за атестирање тих производа („Сл. лист“ СФРЈ бр.24/90);
- Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бара („Сл. гласник“ РС, бр.86/15);
- Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска већег од 16 бара („Сл. гласник“ РС, бр.37/2013, 87/15);
- Правилника о тех. нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница („Сл. лист“ СФРЈ, бр.10/90, 52/90);
- Правилника о техничким нормативима за системе за одвођење дима и топлоте насталих у пожару („Сл. лист“ СФРЈ, бр.45/83);
- Правилника о техничким нормативима за заштиту од пожара станбених и пословних објеката и објеката јавне намене („Сл. гласник“ РС, бр.22/19);
- Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист“ СРЈ, бр. 87/93);
- Правилника о техничким нормативима за израду техничке документације којом морају бити снабдевени системи, опрема и уређаји за откривање пожара и алармирање („Сл. лист“ СФРЈ бр.30/95);
- Техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од пожара.

Такса у износу од 320,00 динара је наплаћена сходно тарифном броју 1 Закона о административним таксама ("Сл. Гласник РС" бр. 43/03, 51/03, 47/13, 57/14, 45/15, 50/16, 13/17, 61/17, 3/18, 50/18, 38/19, 86/19 и 90/19).



НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ПОПУКОВНИК полиције
Александар Лазаревић

[Handwritten signature]