



ПРИМЉЕНО	05-02-2020
Организациона јединица	07
Број пријема комерс	VP 223

Сектор за развој

Јавно "СРБИЈАГАС"

Нови Сад

Број

31.01.2020

ЈП Скијалишта Србије
Милутина Миланковића бр. 9
Београд
11073 Београд-Нови Београд
ПАК: 191602

Ваш број: 2868 од 27.12.2019

Наш број: 07-07/202 од 06.01.2020 (4/20)

Датум: 28.01.2020

Предмет: Услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу кабинске жичаре-гондоле „Бела река-Мали караман“ на Копаонику, општина Брус и припадајуће ски стазе

Поштовани,

Поводом захтева за издавање услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу кабинске жичаре - гондоле "Бела река-Мали караман" на Копаонику, КО Брзеће, и припадајуће ски стазе на КО Брзеће, општина Брус, на катастарским парцелама наведеним у захтеву обавештавамо Вас да у обухвату предметног Урбанистичког пројекта у надлежности ЈП "Србијагас" не постоји изграђена гасоводна мрежа или објекти, сходно томе ЈП "Србијагас" нема посебних услова са становишта прописане заштите изграђене гасоводне мреже.

На делу предметне локације Просторним планом подручја посебне намене разводног гасовода РГ 09-04/2 Александровац-Копаоник-Нови Пазар-Тутин планиран је транспортни гасовод од челичних цеви максималног радног притиска (МОР) 50 bar, што је приказано на ситуацији приложеној уз овај допис.

Потребно је поштовати сва прописана растојања од гасних инсталација, у складу са:

- Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar ("Сл. гласник РС", бр. 37/13, 87/15),
- и Техничким условима за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката (датим у наставку текста).

Технички услови за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката:

1. Транспортни гасоводи од челичних цеви МОР 50 bar

Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.

У експлоатационом појаса гасовода овом појасу је забрањено градити све објекте који нису у функцији гасовода. У овом појасу је забрањено изводити радове и друге активности

(постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштења силиране хране и тешко-транспортнујућих материјала, као и постављање ограде са темељом и сл.) изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 метара без писменог одобрења оператора транспортног система. У експлоатационом појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.

Забрањено је градити објекте намењене за становање или боравак људи, на растојањима мањим од 30 m.

Минимално потребно растојање при укрштању подземних линијских инфраструктурних објеката са гасоводом је 0,5 m.

Минимална растојања од путева, железничких колосека, подземних линијских инфраструктурних објеката и регулисаних водотокова или канала је предвидети у складу са чланом 19. Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar:

	ПРИТИСАК 16 ДО 55 bar (m)				ПРИТИСАК ВЕЋИ ОД 55 bar (m)			
	DN ≤150	150 < DN ≤ 500	500 < DN ≤1000	DN > 1000	DN ≤150	150 < DN ≤ 500	500 < DN ≤1000	DN > 1000
Подземни линијски инфраструктурни објекти (рачунајући од спољне ивице објекта)	0,5	1	3	5	3	5	10	15

Рок важности овог документа је годину дана од дана његовог издавања.

Прилог: као у тексту

С поштовањем,

**СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ
ДИРЕКТОР**

Владимир Ликић, дипл.инж.маш.