


**Скијалишта Србије**  
**Милутина Миланковића бр. 9**  
**11070 Нови Београд**  
**ПАК**

Ваш број: 07 бр. 305 од 18.2.2020.г.Наш број: 06-07/4382 од 20.2.2020.г. (207/20)Датум: 25.2.2020.г.

**Предмет: Додатни услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу кабинске жичаре – гондоле "Бела река – Мали Караман" на Копаонику, оштина Брус и припадајуће ски стазе**

Поштовани,

У вези захтева за издавање додатних услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу кабинске жичаре – гондоле "Бела река – Мали Караман" на Копаонику, оштина Брус и припадајуће ски стазе, обавештавамо Вас:

У циљу превазилажења настале колизије између гасовода планираног Просторним планом подручја посебне намене разводног гасовода РГ 09-04/2 Александровац – Копаоник – Нови Пазар – Тутин, даље ППППН, ("Сл. Гласник РС" бр. 71/18) и гондоле "Бела река – Мали Караман" предвиђене Урбанистичким пројектом у изради, доносе се додатни услови за изградњу кабинске жичаре – гондоле "Бела река – Мали Караман" на Копаонику:

Усвојена је усаглашена коригована траса гасовода РГ 09-04/2 у делу локације излазне станице гондоле (како је достављено у прилогу дописа). Траса гасовода је у критичном делу померена у коридор ширине 3 m, тако да је граница коридора ближа локацији гондоле удаљена 21 m од трасе гасовода предвиђене просторним планом. Новопројектована траса гасовода ће бити предвиђена у наведеном коридору.

При изради Урбанистичког пројекта и изградњи кабинске жичаре – гондоле "Бела река – Мали Караман" на Копаонику, потребно је поштовати растојања прописана Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar ("Сл. гласник РС", бр. 37/13, 87/15) у односу на усаглашену трасу гасовода, тако да растојање објеката излазне станице гондоле, ресторана и терасе буду не мање од 30 m од гасовода.

С поштовањем,

**Копије:**

- Сектору за развој
- Архиви

**СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ**  
**ДИРЕКТОР**

Владимир Ликић, дипл.инж.маш.