

каблова у њима ...). У вертикалном разводу потребно је предвидети допунску-слободну инсталациону цев 1xØ 32мм.

Трошкове израде инсталације сноси инвеститор радова.

Посебну пажњу обратити на постојеће тк капацитете који не смеју бити угрожени адаптацијом, санацијом и надоградњом предметног објекта, објеката комуналне инфраструктуре за предметни објекат. Свака евентуална штета по свим основама иде на терет извођача радова-инвеститора.

3. Пројекат тк инсталације урадити у складу са издатим условима, прописима ЗЈПТТ и прописима о изради инвестиционо-техничке документације и доставити на сагласност Предузећу Телеком Србија а.д.

4. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на број приклучака или реконструкцију објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи измену услова.

5. Важност горњих услова је **годину дана** од дана издавања, после тог рока инвеститор је у обавези да тражи обнову важности.

С поштовањем,

ШЕФ СЛУЖБЕ

Раичевић Вук

Вук Раичевић, дипл. инж