

JKP "ВОДОВОД ВАЉЕВО"
ВУКА КАРАЏИЋА 26
ТЕЛ: 014/222 512 ; 014/224 508

РАЧУН БРОЈ 160-6999-31
ПИБ 100070077
МАТИЧНИ БРОЈ 07136277



Broj: **01-4056/2**
Datum: **04.05.2020.god.**
br. **ROP-MSGI-8207-LOC-1/2020**

Javno preduzeće „Putevi Srbije“
Bulevar Kralja Aleksandra br. 282
11000 Beograd

PREDMET: Uslovi za izradu lokacijskih uslovaza izgradnju državnog puta IB reda broj 27
Loznica - Valjevo - Lazarevac, deonica: Iverak - Lajkovac

Na priloženoj situaciji u prilogu dopisa ucrtana je postojeća javna vodovodna mreža, na predmetnom području gde su planirani radovi na izgradnji puta IB reda.

Pre izgradnje saobraćajnice potrebno je postojeće kape kućnih vodovodnih priključaka, hidranata izdići na nivo asfalta.

Saglasnost za postavljanje podzemnih kablovskih vodova za javnu rasvetu i vertikalnu saobraćajnu signalizaciju dajemo pod sledećim uslovima:

-kod ukrštanja kablova sa vodovodnom i kanizacionom mrežom voditi računa da se ukrštaju pod pravim uglom i minimalno odstojanje bude 0,5 m. Takođe je neophodno na mestu ukrštanja vaše kablove postaviti u zaštitne cevi i iste obeležiti odgovarajućim znacima.

-kod paralelnog vođenja vaših kablova sa našim instalacijama najmanje horizontalno odstojanje mora biti 1.0 m.

Prilikom izvođenja radova na izgradnji voditi računa da ne dođe do oštećenja naših postojećih instalacija, u suprotnom troškovi popravke idu na teret investitora.

Pre početka izvođenja radova obavezni ste obavestiti JKP "Vodovod Valjevo", kako bi se svi radovi stručno izveli.

Za tačan položaj obratite se Republičkom Geodetskom Zavodu–Službi za katastar nepokretnosti Valjevo.

Referent



JKP "Vodovod Valjevo"
Sektor tehničko projektantskih poslova
Rukovodilac

Snežana Nenadović dipl.ing.građ.

