


Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Одељење у Крушевцу
09/18/2 Број 217-197/17
Дана 05.07.2017. године
К Р У Ш Е В А Ц
А. Ђ.



Центар за планирање урбаног развоја – ЦЕП
Ул. Захумска 34, Београд

Разматрајући Ваш захтев бр.298 од 16.06.2017. године, за издавање претходних услова за заштиту од пожара, у смислу члана 29. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр.111/09 и 20/2015), извештавамо Вас да је, приликом израде Плана детаљне регулације локалитета „Јарам“, који се налази у оквиру Националног парка Копаоник, на катастарским парцелама КО Брзеће – општина Брус, уз постојећи пут 2а реда бр.211, укупне површине Р=22 ha, потребно предвидети најзначајније мере заштите од пожара, које се састоје у планирању и дефинисању:

- 1) изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују довољно количине воде за гашење пожара;
- 2) удаљености између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене;
- 3) приступних путева и пролаза за ватрогасна возила до објекта;
- 4) безбедносних појасева између објеката којима се спречава ширење пожара и експлозије, сигурносних удаљености између објеката или њихово пожарно одвајање;
- 5) могућност евакуације и спасавања људи.

У складу са наведеним елементима које је потребно дефинисати планским документом, потребно је придржавати се:

- Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/2015);
- Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („сл. гласник РС“, бр. 54/15)
- Правилника тех. нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара (Сл. лист СРЈ, бр.8/95;
- Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ", 53/88, 54/88 и 28/95),
- Правилник о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара („Службени гласник РС“, бр.61/15),
- Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара ("Сл. лист СФРЈ", бр.30/91);
- Правилника о тех. нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења;
- Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара ("Сл.лист СРЈ", бр. 87/93)
- Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозије (Сл. лист СФРЈ, бр. 24/87)
- Правилника о тех. нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница;
- Правилника о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда („Службени гласник РС“, бр. 59/2016);
- Правилника о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија („Сл. гласник РС“ бр.31/05);
- Стандарда СРПС ТП 21, СРПС ТП 19 и др.

Такса у износу од 1.350,00 динара наплаћена је сходно тарифном броју 46а Закона о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС" број 43/03, 57/14, 45/15,83/15,50/16, 61/17).



Начелник Одељења
главни полицијски инспектор
Александар Лазаревић