




ПРИМЉЕНО	16-08-2019
Организациона јединица	07
Број пријаве	UP1655-1
Потпис	

ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ

ул. Милутина Миланковића 9,
11 070 Нови Београд

Душанова 2а
36350 Рашка

Број 5057
Датум 17.08.2019



На основу Вашег захтева број 5052 од 14.08.2019. год. за добијање услова за израду урбанистичког пројекта за изградњу ски стаза на локацији „Караман гребен“ у ски центру Копаоник, на кат. парцелама бр. 90/1, 91, 2/19 и 2/32, све КО Копаоник, дајемо Вам следеће:

У С Л О В Е

Кроз предметну парцелу бр. 2/19 КО Копаоник пролази цевовод Ø90mm ПВЦ, такође и кроз парцелу 90/1 пролази магистрални цевовод Ø225mm АЦ док остале две предметне парцеле нису оптерећене водоводним објектима у власништву овог предузећа.

На основу правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите (Службени гласник 92/2008) забрањена је изградња било каквог објекта на површини од 1,5м лево и десно од водоводног цевовода.

Обавеза је израђивача урбанистичког пројекта за изградњу ски стаза на локацији „Караман гребен“ у ски центру Копаоник да се придржава Плана детаљне регулације Суво Рудиште на Копаонику СО Рашка I бр:06-VII-18/2014-18 „Сл. гласник општине Рашка“ број 139/2014).

Што се тиче фекалне канализационе мреже тренутно је у изради Генерални пројекат кога је на тендеру добила да изради Водотехника из Београда а исти би требало да садржи постојеће, планирано као и трасе измештања главних колектора на местима где је у току изградња нових објеката или је планирана изградња, као и измештања до којих је већ дошло у односу на стање из ПДР-а.

Обрадили: Срећко Лађевић и Драган Пашајлић.

