

Привредно друштво за пројектовање и
остале услуге „ФОРМА ПЛАН“ д.о.о.
Београд

Ул. Његошева бр.71
11111 Београд 17
ПАК125911

Ваш број: _____

Наш број: 07-07/29880 од 28.12.2018.год. (1222/18)

Датум: 15.01.2019.год.

Предмет: Услови за израду урбанистичко техничке документације – Урбанистичког пројекта и одобрење са условима за извођење радова у заштитном појасу гасовода, на простору предвиђеном за изградњу кишног колектора Ø800 на деловима катастарских парцела 1/2, 1/4, 1/8, 1/31, 1/32, 1/35, 22/1, 22/37, 22/38, 53/7, 22/38 и 2771/1 (река Дунав) и целим 1/30, 53/5 и 73/2 КО Стари град у Београду

Поштовани,

Поводом Вашег захтева за издавање услова за израду урбанистичко техничке документације – Урбанистичког пројекта и одобрење са условима за извођење радова у заштитном појасу гасовода, на простору предвиђеном за изградњу кишног колектора Ø800 на деловима катастарских парцела 1/2, 1/4, 1/8, 1/31, 1/32, 1/35, 22/1, 22/37, 22/38, 53/7, 22/38 и 2771/1 (река Дунав) и целим 1/30, 53/5 и 73/2 КО Стари град у Београду, обавештавамо вас:

У зони планиране изградње тј. у оквиру границе предметног пројекта, ЈП "Србијагас" нема изграђених и у експлоатацији гасовода и гасоводних објеката, те стога немамо посебне услове за заштиту **постојећих** гасовода и објеката који би требало да буду садржани у Вашој документацији.

Такође, скрећемо пажњу на чињеницу, да на предметном простору постоји **планиран**:

- дистрибутивни гасовод од челичних цеви максималног радног притиска (МОР) 16 bar,

У прилогу дописа достављамо вам прегледну ситуацију са уцртаном трасом планираног дистрибутивног гасовода, на предметном простору.

При изради пројектно – техничке документације потребно је дефинисати наш планирани гасовод као стечену обавезу у простору, те га третирати у складу са:

- Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar ("Сл. гласник РС", бр. 086/2015)
- и Техничким условима за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката (датим у наставку текста).

Технички услови за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката:

1. Дистрибутивни гасовод од челичних цеви МОР 16 bar

Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.

Минимално растојање темеља објеката од гасовода је 3 m.

При паралелном вођењу гасовода са другим инсталацијама, потребно је поштовати Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar.

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 10 bar < МОР ≤ 16 bar и челичних и ПЕ гасовода 4 bar < МОР ≤ 10 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:

	Минимално дозвољено растојање (m)	
	Укрштање	Паралелно вођење
Од гасовода до водовода и канализације	0,20	0,40
Од гасовода до шахтова и канала	0,20	0,30

Није дозвољено паралелно вођење подземних водова изнад и испод гасовода.

Није дозвољено постављање шахта изнад гасовода.

Рок важности овог документа је годину дана од дана његовог издавања.

Прилог: као у тексту

С поштовањем,

Копије:

- Сектору за развој
- Архиви

**СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ
ДИРЕКТОР**

Владимир Љикић, дипл.инж.маш.





JAVNO PREDUZEĆE SRBIJAGAS
ORGANIZACIONI DEO BEOGRAD
11000 NOVI BEOGRAD, AUTOPIST 11
SEKTOR ZA RAZVOJ
SLUŽBA ZA STRATEŠKI RAZVOJ

LEGENDA:

— Planirana distributivna
gasovodna mreža od
celicnih cevi MOP 16 bar

Јавно предузеће
"СРБИЈАГАС"
Нови Сад II
Број 07-07/1031
16. 01. 2019

OBRADA: Sonja Stojic

DATUM: 28.12.2018. g.

RAZMERA: 1:2500