

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

+ЈКП „Београдски водовод и
канализација“
Кнеза Милоша 27
11000 Београд, Србија
ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762
Контакт центар: 3 606 606
е-mail: info@bvkr.rs
Датум: 04.02.2019.



www.bvkr.rs

Служба техничке документације
Кнеза Милоша 27, 11000 Београд
Тел: 2065 018
Факс: 3612 896
е-mail: std@bvkr.rs

FORMA PLAN doo

Његошева бр.71

Београд

за

Kalemegdan development doo
Београд, Жоржа Клеменсоа 19

М/2391

**ПРЕДМЕТ: Услови водовода за потребе израде Урбанистичког пројекта за
изградњу кишног колектора Ø800mm на деловима катастарских парцела 1/2,
1/4, 1/8, 1/31, 1/32, 1/35, 22/1, 22/37, 22/38, 53/7 и 2771/1 (река Дунав) и целим
1/30, 53/5 и 73/2 КО Стари град, у Београду**

У вези вашег захтева заведеног у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ у
Служби техничке документације под бројем М/2391, којим тражите услове за израду
Урбанистичког пројекта за изградњу кишног колектора Ø800 на деловима катастарских
парцела 1/2, 1/4, 1/8, 1/31, 1/32, 1/35, 22/1, 22/37, 22/38, 53/7 и 2771/1 (река Дунав) и целим 1/30,
53/5 и 73/2 КО Стари град у Београду за, у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 -исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,
132/14, 145/14 и 83/18) и у складу са Одлуком о пречишћавању и дистрибуцији воде („Службени
лист града Београда“, бр.23/2005, 2/2011 и 29/2014), обавештавамо вас:

На ситуационом плану у Р 1:1000 учртана је постојећа водоводна мрежа:

- Ø 150mm; Ø200mm; Ø250mm од ДЛ и ливеногвозденог материјала.

Водоводна мрежа на овом подручју припада I висинској зони београдског водоводног система.

Плански основ за израду Урбанистичког пројекта је:

- ПГР грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд, целине I-XIX,
("Сл.лист града Београда", бр.20/16)
- План детаљне регулације за саобраћајнице Дунавску, Тадеуша Кошћушка, Дубровачку,
тролејбуски и аутобуски терминал на Дорћолу, Општина Стари град ("Службени лист града
Београда", бр.69/13)
- ПДР блока између улица Дунавске, Тадеуша Кошћушког и Булевара војводе Бојовића, Општина
Стари град ("Службени лист града Београда", бр.9/12)
- ПДР између улица Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу,
Општина Стари град ("Службени лист града Београда", бр.83/15).

Урбанистичким пројектом планира се изградња подземног кишног колектора Ø800mm. Предметна
локација се налази на територији општине Стари град у делу улице Тадеуша Кошћушка, до
обалоутврде реке Дунав и даље уз обалоутврду у укупној дужини од око 500m.

Изградња планираног колектора представља део технолошког процеса и повезује планирану
кишну канализацију Дунавске улице са кишном канализацијом уз обалоутврду до испуста у реку
Дунав. Укупна површина обухваћена урбанистичким пројектом је 1,3ha.

ЗА 40103000 001/06

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Урбанистички пројекат усагласити са саобраћајним и хидротехничким решењем из важеће планске документације.

Трасу кишног колектора усагласити са постојећом и планираном водоводном мрежом, тако да се обезбеди функционалност, стабилност и несметан приступ за одржавање свих инсталација водовода и објеката на њима и кућних прикључака, у фази изградње и експлоатације будуће канализације, у складу са општим стандардима и прописима ЈКП БВК.

Усаглашавање трасе кишног колектора са пројектованим инсталацијама водовода је обавеза инвеститора (ЈКП БВК није предата усвојена техничка документација) и подносиоца захтева.

Приликом усаглашања постојећих и пројектованих инсталација поштовати минимално дозвољено растојање за паралелно вођење 1,0 m од спољних ивица цевовода, нарочито на местима шахтова, а за укрштања од спољних ивица цевовода, нарочито на местима објеката на водоводној мрежи, обезбедити минимално растојање од 0,5 m.

Ради ситуационог и нивелационог усаглашавања инсталација, пројектом приказати све детаље паралелног вођења и укрштања кишних колектора са инсталацијама водовода, са котирањем растојањима између спољних ивица колектора и цевовода.

За све радове предвиђене пројектном документацијом у близини водовода, неопходно је присуство и надзор ЈКП БВК, Сектора дистрибуције воде.

Уколико при извођењу радова дође до оштећења водоводне мреже, и губитка због неиспоручене воде корисницима све трошкове сноси подносилац захтева односно инвеститор.

Приликом извођења, посебно обратити пажњу на постојеће водоводне кућне прикључке и тако их обезбедити да не дође до прекида у снабдевању водом корисника.

Услови се издају на основу Информације о локацији број: 350-01-01380/2018-14, од 22.10.2018.године.

Обезбеђивање имовинско правног основа за све радове на извођењу хидротехничких инсталација према будућој пројектној документацији је у надлежности органа који издаје грађевинску и употребну дозволу.

По усвајању урбанистичког пројекта, можете поднети захтев за добијање локацијских услова за предметни објекат у оквиру обједињене процедуре уз обавезу да се уз идејно решење достави извод из урбанистичког пројекта (текстуални и графички прилог ових услова и текст и синхрон план из урбанистичког пројекта).

прилог:

- ситуациони план постојеће водоводне мреже на достављеној ситуацијиса предлогом трасе колектора и границом УП, Р = 1 : 500;
- податке о планираним инсталацијама преузети из важеће планске документације.

Обрадио-ла:

Б.Живковић, хидро.тех

Руководилац
Службе техничке документације:

Александра Тушуп, дипл.инг.грађ.

ЗА 40103000 001/06

