

М. Ј. Поповић
27.07.2021
→ Ј. Пролезић
М. Поповић
27.07.2021

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

e-mail: info@bvk.rs

Датум: [21.07.2021.]



УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАД
26 JUL 2021
Организација: 350-678/21
Број: 1
Прилог: 1
Служба за развој
Делиградска 28, 11000 Београд
Тел: 3606 846
Факс: 3610 953
e-mail: ana.popovic@bvk.rs

Архивски број: 44273/1

Број: I4-1/1323/21

**“УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД
БЕОГРАДА”**

Булевар деспота Стефана бр. 56
11000 Београд

ПРЕДМЕТ: Услови канализације за потребе израде Урбанистичког пројекта за терминал за расуте терете нове луке у Београду

Поштовани,

Поводом вашег захтева за сарадњу на изради предметног Урбанистичког пројекта, обавештавамо вас следеће:

Према важећем Генералном пројекту београдске канализације, предметно подручје припада територији Банатског канализационог система, на делу где се каналисање врши по сепарационом принципу.

Према концепту Банатског канализационог система, све употребљене воде са овог подручја гравитирају према планираном ППОВ “Крњача”. Главни реципијент за употребљене воде је постојећа КЦС „Крњача 1”, која је у пробном раду. У првој фази до изградње планираног ППОВ “Крњача”, КЦС „Крњача 1” ће употребљене воде потискивати директно у Дунав преко два постојећа потиса Ø600 mm, а након изградње постројења, ова црпна станица ће употребљене воде издизати на ППОВ „Крњача”, а одатле ће се пречишћене воде потискивати у Дунав.

Главни реципијент за атмосферске воде, за подручје јужно од Панчевачког пута према Дунаву, је постојећа црпна станица КЦС “Рева”, која атмосферске воде потискује у Дунав.

Од планске документације, која се односи на предметно подручје, постоји “План детаљне регулације привредне зоне између саобраћајнице СМТ, Панчевачког пута и Дунава, Градска општина Палилула” (“Сл. лист града Београда” бр. 124/18). За поменути планску документацију није урађен Идејни пројекат, који би решио концепт каналисања овог подручја.

Од пројектне документације, која се односи на шире подручје, постоји:

- Идејно решење канализације рађено за потребе „Регулационог плана за изградњу примарних објеката банатског канализационог система”, („Сл. лист града Београда” бр.16/96). ЈКП “БВК” не поседује овај плански документ.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Будући да раније није разматрано канализање овог подручја, самим тим ни колектори, ни канализациони објекти (црпне станице), нису димензионисани за пријем количина отпадних вода са предметног подручја.

Према постојећем стању, на предметном подручју, нема изграђене градске канализационе мреже коју одржава ЈКП „БВК“. Видети ситуацију постојеће канализационе мреже коју вам достављамо у прилогу.

Одвођење употребљених и атмосферских вода са предметног подручја решити локално, водећи рачуна при том да се не угрозе подземне воде, ни воде у локалним мелирационим каналима. Оваква привремена локална решења нису у надлежности ЈКП „БВК“.

За услове за упуштање отпадних вода обратити се надлежној водопривредној организацији.

Уколико се планирају велики паркинзи око будућих објеката, неопходно је предвидети сепараторе масти и уља, у свему према тренутно важећој “Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање”, “Сл. гласник РС” бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016.

Предметни Урбанистички пројекат радити у складу са „Законом о планирању и изградњи” и условима надлежне водопривредне организације.

Ови услови канализације могу се користити за потребе израде предметног Урбанистичког пројекта.

ПРИЛОГ:

- Орто – фото ситуација постојећег стања канализационе мреже на ширем подручју

Обрадила:

ЗА РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗА РАЗВОЈ:



Снежана Јовановић, дипл.грађ.инж.



Ана Поповић Милијић, дипл.инж.грађ.

ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА РАЗВОЈ И
ПРОЈЕКТОВАЊЕ:



Душан Гњидић, дипл.грађ.инж.

ЗА 13200000 001/08