

- Прелазе измештених 10 kV и 1 kV надземних водова преко саобраћајница планирати подземно. Користити проводник типа и пресека ХНЕ 49-А 3х150 mm² ,10 kV ; ХР00 АS 3х150 +70 mm² ,1kV.
- Ако се планира укидање 1kV надземног вода и изградња новог 1 kV подземног вода, потребно је обезбедити сагласност за уградњу КПК и успонског вода на свим објектима који се напајају преко надземног кућног прикључка.

4. Општи услови:

- 4.1. Ови услови важе годину дана од дана издавања.
- 4.2. Ови услови се могу користити само за израду урбанистичког пројекта. При било којој измени података наведених у вашем захтеву као и при евентуалној ревизији урбанистичког пројекта неопходно је да нам се обратите са захтевом за издавање нових услова.

Доставити:

- подносиоцу захтева
- 82110
- Архива

„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. БЕОГРАД

ОГРАНАК ЗЕМУН

Директор



Владан Бален, дипл. инж. ел.