

**Сектор за развој**Јавно предузеће  
"СРБИЈАГАС"  
Нови Сад IIБрој 06-07/18/91  
26. 08. 2021. 20 год.

Урбанистички завод Београда  
Булевар деспота Стефана бр. 56  
11108 Београд  
ПАК 101605

Ваш број: \_\_\_\_\_

Наш број: 613/21 - допуна \_\_\_\_\_

Датум: 25.8.2021.г. \_\_\_\_\_

**Предмет: Услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу државног пута,  
деоница Нови Београд – Сурчин као наставак аутопута Е-763 Београд –  
Пожега – допуна**

Поштовани,

Како је анализом достављене документације од стране Инвеститора државног пута утврђено је да постоји потреба измештања гасовода који су предмет издатих услова бр. 06-07/11786 како би се омогућила изградња пута и како је у току закључење Уговора о измештању, достављамо допуну издатих услова.

Потребно је у оквиру Урбанистичког пројекта предвидети трасе за измештање

- транспортног гасовода од челичних цеви максималног радног притиска (МОР) 50 bar, пречника  $\phi$  324 mm, РГ 05-02,
- дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви МОР 4 bar, пречника DN 90 mm,

као и усклађивање трасе планираног транспортног гасовода од челичних цеви МОР 50 bar за снабдевање подручја ППППН "Београд на води", у складу са:

- Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar ("Сл. гласник РС", бр. 37/13, 87/15),
- Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar ("Сл. гласник РС", бр. 086/2015)
- и Техничких услова за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката (датим у тексту основних услова).

Уколико предвиђене трасе за измештене гасоводе није могуће предвидети у границама Урбанистичког плана, потребно је исте проширити да би се омогућило измештање гасовода, последично и државног пута.

С поштовањем,

**Копије:**

- Сектору за развој
- Архиви

**СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ  
ДИРЕКТОР**

Владимир Ликић, дипл. инж. маш.