



Ул. Душанова 46. тел: 037/415-301; факс: 415-314
Број 197/2 12.10.2021. године

Општина Трстеник
Општинска управа
Одсек за урбанизам, грађевинарство,
имовинско-правне и стамбене послове
ул.Кнегиње Милице бр.5
37240 Трстеник

У вези Вашег захтева бр.350-63/2021-06 од 25.06.2021.године за издавање услова и података за израду Урбанистичког пројекта за изградњу регионалног водоводног система "Бела Вода-Велика Дренова", ЈКП "Водовод Крушевац" Вам доставља следеће:

**УСЛОВЕ
ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРИКЉУЧАКА УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА НА
ГРАДСКУ ВОДОВОДНУ МРЕЖУ**

-Технички услови:

На ситуационом плану скицирана је постојећа водоводна мрежа ХДПЕ ДН225 и предлог трасе новопројектоване водоводне линије ХДПЕ ДН225, као и предлог трасе новопројектоване водоводне линије ХДПЕ ДН110 за водоснабдевање планиране ауто базе В.Дренова (за новопројектовани Моравски Коридор). Неопходно је пројектовати водоводну мрежу од постојећег чвора Чв.0, који се налази у насељеном месту Бела Вода (приказан на ситуационом плану), до насељеног места Велика Дренова.

У електронској форми на диску у dwg.формату, достављамо Вам ситуациони план са скицираном водоводном мрежом.

НАПОМЕНА:

Приликом израде Урбанистичког пројекта за изградњу регионалног водоводног система "Бела Вода-Велика Дренова" неопходно је строго се придржавати наведених услова. Потребно је да пројекат садржи адекватне графичке детаље и описе у вези свега наведеног.

- Уколико дође до оштећења наших инсталација, трошкове поправке сносиће инвеститор.

Претходни услови се издају ради израде Урбанистичког пројекта за изградњу регионалног водоводног система "Бела Вода-Велика Дренова".

Крушевац, 12.10 202 1 год.

Руководилац тех.припр.

Јасмина Бањанин, дипл. инж. грађ.

IZ.02.80

Директор

Владимир Милосављевић, дипл. инж.

