



Наш број: Д.09.12-401981-2022

Ваш број:

Крушевац, 15.09.2022.

**ОПШТИНА ТРСТЕНИК**

**КНЕГИЊЕ МИЛИЦЕ бр. 5**

**37240 ТРСТЕНИК**

22 SEP 2022

350-63/2

1109

**ПРЕДМЕТ:**

**Услови за изградњу регионалног водоводног система „БЕЛА ВОДА –ВЕЛИКА ДРЕНОВА“ на катастарској парцели бр.46, 93/1, 11938/1, 11942,11943/1, 11958 К.О. Велика Дренова, Трстеник, катастарској парцели бр.11943/2 К.О Селиште, Трстеник, катастарској парцели бр.3428, 3425, 3429 К.О. Коњух, град Крушевац, катастарској парцели бр.6035 К.О. Бела Вода, град Крушевац.**

Поводом вашег захтева од 15.09.2022. год., наш број Д.09.12-401981/1-2022 од 15.09.2022. год. у којем тражите измену и допуну услова за потребе израде урбанистичког пројекта за изградњу регионалног водоводног система „БЕЛА ВОДА –ВЕЛИКА ДРЕНОВА“ на катастарској парцели бр.46, 93/1, 11938/1, 11942,11943/1, 11958 К.О. Велика Дренова, Трстеник, катастарској парцели бр.11943/2 К.О Селиште, Трстеник, катастарској парцели бр.3428, 3425, 3429 К.О. Коњух, град Крушевац, катастарској парцели бр.6035 К.О. Бела Вода, град Крушевац, обавештавамо Вас следеће:

Увидом у приложену документацију, достављамо Вам следеће услове:

На и поред дате локације где се планира изградња регионалног водоводног система „БЕЛА ВОДА –ВЕЛИКА ДРЕНОВА“ на катастарској парцели бр.46, 93/1, 11938/1, 11942, 11943/1, 11958 К.О. Велика Дренова, Трстеник, катастарској парцели бр.11943/2 К.О Селиште, Трстеник, катастарској парцели бр.3428, 3425, 3429 К.О. Коњух, град Крушевац, катастарској парцели бр.6035 К.О. Бела Вода, град Крушевац, ПОСТОЈЕ електроенергетски објекти који су власништво Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак ЕД Крушевац, погон Трстеник.

- Нисконапонска мрежа из ТС 10/0,4 кV „Велика Дренова бр. 1,2,3,11,12“
- Нисконапонска мрежа из ТС 10/0,4 кV „Бела Вода 3“
- ДВ 10 кV „Велика Дренова 2- Велика Дренова 1“
- ДВ 10 кV „ТС 35/10 кV Велика Дренова - 10 кV извод Милутовац“
- ДВ 10 кV „ТС 35/10 кV Велика Дренова - 10 кV извод Коњух“

За потребе прикључења Резервоара и црпне станице на катастарској парцели бр.2416 К.О. Велика Дренова у Великој Дренови, општина Трстеник, на дистрибутивни систем електричне енергије, потребно је поставити ОММ на УЗБ 9/1000 стуб бр.31 нн извод 203 водовод из ТС 10/0,4 кV „Велика Дренова 1“.

За потребе прикључења Резервоара и црпне станице на катастарској парцели бр.7350 К.О. Селиште у Селишту, општина Трстеник, на дистрибутивни систем електричне енергије, потребно је изградити трафостаницу ТС 10/0,4 кV, предвидети енергетски трафо минималног капацитета снаге 100 кVA (према вашем захтеву за тражену снагу).

За напајање поменуте трафостанице потребно је изградити подземни 10kV вод, са узимањем везе са ДВ 10kV Селиште 2.

Неопходно је предвидети локацију за будућу трафостаницу и обезбедити коридор за изградњу предметног вода 10kV. Избором локације нове ТС 10/0,4 kV морају бити обезбеђени услови за прилаз трафостаници теретним возилима са хидрауличном дизалицом, а због могућности интервенције на трансформатору.

Ближе услове за пројектовање и прикључење објеката, као и подлоге за израду пројекта за грађевинску дозволу Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крушевац, ће прописати у редовном поступку у обједињеној процедури где ћете дефинисати и потребну снагу за напајање комплекса.

С поштовањем,

Доставити :

1. Наслову x 2
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор инвестиције
4. Архиви



Директор огранка

  
Саша Ћирић, дипл. ек.