

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације у Крушевцу
09.17.1 Број 217-176/19
Дана 25.04.2019. године
К Р У Ш Е В А Ц
/З.В./

ЈП „Скијалиште Србије“

Београд, Милутина Миланковића бр.9

Разматрајући Ваш захтев бр.299-801/19 од 28.03.2019 године примљеног дана 01.04.2019 године за добијање претходних услова за заштиту од пожара у смислу члана 29 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр.111/09, 20/2015 и 87/18), извештавамо Вас да је, приликом Израде урбанистичког пројекта за изградњу ски стазе на локацији „Дубока 2“ у ски центру Копаоник, на кат. парцелама број 1319/15, 1312, 1313, 1331, 1333/1, 1319/5, 1334, 1335, 1336, 1885, 1337/1, 1328/3, 1339, 1328/2, 1337/2, 1337/3, 1333/4 све КО Брзеће, општина Брус потребно предвидети најзначајније мере заштите од пожара, које се састоје у планирању и дефинисању:

- 1) изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују довољно количине воде за гашење пожара;
- 2) удаљености између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене;
- 3) приступних путева и пролаза за ватрогасна возила до објекта;
- 4) безбедносних појасева између објеката којима се спречава ширење пожара и експлозије, сигурносних удаљености између објеката или њихово пожарно одвајање;
- 5) могућност евакуације и спасавања људи.

У складу са наведеним елементима које је потребно дефинисати приликом израде Урбанистичког пројекта придржавати се следећих закона и прописа донетих на основу:

- Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр.111/09, 20/2015 и 87/18),
- Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр.54/15),
- Правилника о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара ("Сл. гласник РС", бр.1/2018),
- Правилника о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова ("Сл. лист СРЈ", бр.41/93),
- Правилника о техничким нормативима за заштиту од статичког електрицитета ("Сл.лист СФРЈ", бр.62/73),
- Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ", 53/88, 54/88 и 28/95),
- Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозије (Сл. лист СФРЈ, бр. 24/87)
- Правилника о техничким нормативима за заштиту објекта од атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ", бр. 11/96),
- Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ("Сл. гласник РС", бр.3/2018),
- Правилника о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви на радни притисак до 4 бара ("Сл. лист СРЈ", бр. 20/1992),

- Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима до 16 бар ("Сл. гласник РС", бр. 86/15),
- Правилник о смештају и држању уља за ложење ("Сл. лист СФРЈ", бр. 11/96),)
- Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара ("Сл. лист СРЈ", бр.81/95),
- Правилником о техничким нормативима за пројектовање и извођење завршних радова у грађевинарству ("Сл.лист СФРЈ", бр.21/90),
- Техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од пожара.

Такса у износу од 1360,00 динара је наплаћена сходно тарифном броју 46а Закона о административним таксама ("Сл. Гласник РС" бр. 43/03, 51/03, 47/13, 57/14, 45/15,50/16, 61/17, 113/17, 3/18 и 50/18).



НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
потпуковник полиције
Александар Лазаревић