

Број: 87.1.0.0.-Д.07.09.-262254/2

Датум: 21.08.2019. године

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ  
ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ  
И СТАНОВАЊЕ СУБОТИЦА**Број: 2-79/19  
Дана 23 AUG 2019 20 ..... год.  
**СУБОТИЦА, Трг Републике 16****ЈП ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА,  
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И  
СТАНОВАЊЕ СУБОТИЦА  
ТРГ РЕПУБЛИКЕ 16  
24000 СУБОТИЦА****Предмет: Услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу  
надвожњака на км 170+834.5 пруге са денивелацијом локалног пута ОП-04  
Суботице - Биково**

Вашим дописом, у име Инвеститора Републике Србије, Министарство грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре код нас заведен под бројем 87.1.0.0.-Д.07.09.-262254-19 од 20.08.2019. године, обратили сте се за издавање услова за издавање Урбанистичког пројекта за изградњу надвожњака на км 170+834.5 пруге са денивелацијом локалног пута ОП-04 Суботице – Биково па Вас обавештавамо о следећем:

На основу, са Ваше стране достављене нам документације, обавештавамо Вас да посматрано подручје има решено снабдевање електричном енергијом за будући објект из ТС 110/20 kV „Суботица 2“ са 20 kV изводом „Азотара 1“ и „Азотара 2“.

На подручју предметне раскрснице постоје ЕЕО тј. надземна мрежа која ће ометати изградњу постојеће раскрснице са приступним путевима. Потребно је измештање ЕЕО, уместо постојећих надземних водова ( 20kV и 0,4 kV напонског нивоа) који ометају изградњу треба изградити кабловске водове. Предвидети могућност пролаза са 20kV и 0,4 kV кабловским водовима као и са кабловима ( прикључцима) за сваког потрошача електричне енергије.

Потребно је изместити и каблирати:

- постојећи 20kV надземни вод на изводу „Азотара 1“
- постојећи 20kV надземни вод на изводу „Азотара 2“
- нисконапонске надземне и подземне водове, НН изводе из СТС-1 Александрови салаши укључујући и кућне прикључке.

Измештање односно постављање постојећих електроенергетских објеката (ЕЕО) на другу локацију сноси инвеститор објекта због чије изградње се и измешта ЕЕО, у складу са чл. 217. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14).

Овим путем се обавезује израђивач плана за обезбеђење довољних ширина како бисмо у истима могли безбедно и прописано проћи са водовима код изградње нових инфраструктурних објеката и измештања постојећих ЕЕО.

Како у предметном обухвату постоје зелене површине, тражимо да у оквиру њих, водите рачуна о могућности приступа возилима и транспортним средствима за довоз и одвоз опреме до постојећих и новоизмештених ЕЕО, а да се при томе не чини штета за коју у случају неиспуњења овог услова нисмо у могућности сносити настале трошкове штета.

За потребе осветљења предметне раскрснице, у зависности од тражене снаге и начину мерења у Идејном решењу биће издати услови за пројектовање и прикључење.

**Рок важења ових урбанистичких услова је 12 месеци и не могу се користити за издавање Локацијских услова, па је надлежни Општински орган у обавези да се јави имаоцу јавних овлашћења ради издавања Услова за пројектовање и прикључење пре издавања Локацијских услова.**

Прилог: скица

С поштовањем,

Директор странка

Стеван Бакић, дипл.ек.

Достављено:

- ① Наслову
2. Служби за енергетику
3. Архиви

