



Jovana Mikića 58, 24110 Subotica, tel: 024/641-200, fax: 024/641-220

Vaš znak : IV-05-350-52-2/2018

Vaš dopis od : 04.07.2018.

Naš znak : 419 – 1 / 2018

Subotica, 19.07.2018.

GRAD SUBOTICA
Sekretarijat za građevinarstvo
Trg slobode 1
24 000 Subotica

000 Subotica

Примљено: 19. 07. 2018

ОРГАН	Орг. јед.	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
IV	05	360-52		

PREDMET :

USLOVI ZA IZRADU I DOPUNU PROSTRONOG PLANA PODRUČJA
POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA
ŽELEZNIČKE PRUGE BEOGRAD-SUBOTICA-DRŽAVNA GRANICA
(KELEBIJA)

JKP “Suboticagas” kao ovlašćeni distributer gasa na teritoriji Grada Subotice i vlasnik distributivne gasovodne infrastrukture, razmatrajući zahtev Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektora za prostorno planiranje i urbanizam, a u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, broj 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) izdaje:

TEHNIČKE USLOVE

potrebnih za izradu izmena i dopunu Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd - Subotica – državna granica (Kelebija), koja obuhvata delove teritorije grada Subotice i obuhvata sledeće katastarske opštine: Bikovo, Donji grad, Žednik, Novi grad, Palić i Stari grad.

1. Na planiranom infrastrukturnom koridoru železničke pruge Beograd – Subotica – državna granica (Kelebije) postoje ukrštanja i paralelno vođenje gasovoda i to prema sledećem:
 - Na parceli broj 36485 k.o. Novi Grad nalazi se glavna merno-regulaciona stanica GMRS, koja pripada JP Srbijagas, Novi Sad. Neposredno uz ogradu GMRS-a nalaze se glavni protivpožarni ventili za Grad Suboticu i odorizacijska stanica, vlasništvo JKP Suboticagas.
 - Duž postojeće i planirane pruge nalazi se i pristupni put do GMRS-a, glavnih protivpožarnih ventila za Grad Suboticu i odorizacijsku stanicu sa Senčanskog puta – ukrštanje puta i postojeće/buduće pruge;
 - Prema prilogu – projekat izvedenog stanja, broj E-001-14 IGI postoji ukrštanje gasovoda (cca. 200 m od GMRS-a) od poletilena PE, radnog pritiska 4 bar sa planiranom prugom, a i sa

trenutnom postojećom prugom dimenzije Ø 400 mm, kao i deo paralelnog vođenja duž ulice Senčanski put;

- Prema prilogu – projekat izvedenog stanja, broj E-04-13 GI postoji ukrštanje gasovoda (Lošinjska ulica) od poletilena PE, radnog pritiska 4 bar sa planiranom prugom, a i sa trenutnom postojećom prugom dimenzije Ø 315 mm, kao i deo paralelnog vođenja dimenzije Ø 400 mm i Ø 32 mm duž ulice Senčanski put, Balkanska ulica i Bolmanska ulica;
 - Prema prilogu – projekat izvedenog stanja, broj E-06-18 IGI postoji ukrštanje gasovoda (ulica Majšanski put) od poletilena PE, radnog pritiska 4 bar sa planiranom prugom, a i sa trenutnom postojećom prugom dimenzije Ø 250 mm,
2. Gasna distributivna mreža od PE cevi je položena na dubini od 1 m i više, sve u skladu sa zakonskim propisima, a gasni priključci od PE cevi položeni su na dubini od 0,8 m;
 3. Gasna mreža je izvedena od polietilenskih cevi za gas sa trojnim označavanjem, tj. na dubini od cca. 40 cm postavljena je žuta plastična traka sa natpisom “OPASNOST GASOVOD”, neposredno iznad gasne cevi postavljeni su žuti PVC “GAL” štitnici, a i sama gasna cev u sopstvenom materijalu označena je sa žutim linijama, dok se na mestima prolaženja ispod asfaltiranih ili betoniranih površina, gasna cev postavlja u zaštitne cevi od vinidurita ili u slučaju manjih prečnika u rebraste giblјive cevi. Na mestima prolaženja ispod vodotokova odnosno, kanala i železničke pruge gasna cev je postavljena u odgovarajuće zaštitne cevi od čelika;
 4. U toku planiranja potrebno je pridržavati se člana 322 i 323 Zakona o energetici („Službeni glasnik RS“, broj 145/2014);
 5. Za gasovode pritiska do 16 bar i MRS poštovati uslove koji su dati Zakonom o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih uglјovodonika i distribuciju gasovitih uglјovodonika („Službeni glasnik RS“, broj 104/2009) i Pravilnikom o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bar („Službeni glasnik RS“, broj 86/2015);
 6. Sva ukrštanja i paralelna vođenja gasovoda sa postojećom prugom, kojom delimično ide planiranim koridorom izvedena su u skladu sa saglasnošću Železnica Srbije u momentu izvođenja radova.

Prilog:

1. CD sa svim neophodnim crtežima - projektima

S poštovanjem,

Rukovodilac razvojno-tehničkog odeljenja


.....
Gvojić Rogić Nada dipl.inž.maš.



Dostaviti:

1. Naslovu;
2. JKP “Suboticagas”;
3. Arhivi JKP “Suboticagas”.