

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 503596/3-2018

ДАТУМ:

ИНТЕРНИ БРОЈ:

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 39

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ

Сектор за фиксну приступну мрежу

Служба за планирање и изградњу мреже Београд

Ул. Новопазарска бр. 37-39, 11000 Београд

Kodar Energomontaža d.o.o.

Br:

900-9/5

Datum:

08.11.2018.god.

Beograd

КОДАР - ЕНЕРГОМОНТАЖА

Аутопут за Загреб бр.22
11080 Београд

ПРЕДМЕТ: Технички услови за прикључење на телекомуникациону инфраструктуру трафо станице - TS 110/35 Kv у Петровцу, Српских владара бр. 2 КО Каменово

ЗАХТЕВ: 503596/1-2018 од 21.11.2018

На основу вашег захтева од 21.11.2018 године, под бројем 503596/3-2018, којим сте тражили услове за прикључење трафо станице TS-110/35 kV у Петровцу на Млави у улици Српских владара бр.2 на ТТ капацитете, обавештавано Вас следеће:

1. Молимо Вас да ове техничке услове пажљиво прочитате како би разумели које су ваше обавезе као инвеститора, које су обавезе одабраног извођача и обавезе Телекома.

2. За потребе изградње телекомуникационог привода потребно је да прибавите сагласности јавних предузећа за радове на јавним површинама и обавезно доставите Телекому како би благовремено отпочели са радовима.

3. У сарадњи са Телекомом планирати позицију за монтажу ормана за кућну концентрацију (ИТО). У ИТО- орману приложити распоред развода кућне инсталације. Кућиште разводног ормара мора бити повезано на заштитно уземљење.

4. Уземљење простора за смештај телекомуникационе опреме мора бити прописно изведено и мора обезбедити заштиту и несметано функционисање телекомуникационе опреме.

5. Обавеза Телекома је да изгради приводни телекомуникациони кабл типа ТК – 59 GMR – 20x2x0,4 за прикључење Вашег објекта на телекомуникациону инфраструктуру.

6. Ваша обавеза је да положите 2 (две) заштитне ПЕ цеви фи- 40 мм од позиције постојећег ИТО-1 ормана и објекту командно – погонске зграде, где се налази кабловска глава капацитета 10x2, кроз просторије командно – погонске зграде, до изласка из објекта. Од објекта до ивице грађевинске линије, положите 2 (две) ПЕ цев Ф-40 мм на следећи начин: Од објекта (командно – погонска зграда) до ивице плаца „ЕПС“ Снабдевање, ископати ров димензије 0.4 x 0.8 м, и у њега положити 2 (две) ПЕ цев Ø-40 мм на дубини од 0.8 м. Крај цеви завршити у постојећем самостојећем изводу (орману), који се налази изван оградањеног простора ЕПС Снабдевање поред улазне капије за улаз у трафо станицу. Цеви прописно заштити чеповима ради заштите од продора шута и прљавштине.

7. Пре почетка радова инвеститор је дужан да Телекому достави записник о избору извођача како би Телеком на основу тога одредио стручно лице које ће вршити надзор

8. Ако у току радова извођач установи да је неопходно одступити од ових техничких услова , мора да заједно са инвеститором а уз договор са надзорним органом из Телекома , затражи промену техничких услова . **Промена техничких услова по завршетку градње није више могућа**

9. Приликом извођења радова , извођач треба да строго води рачуна да не дође до оштећења постојећих ТТ каблова (уколико постоје уцртани су вам у сагласности за изградњу објекта . За све додатне податке може се обратити стручној служби Телекома . Уколико дође до оштећења постојеће ТТ капацитета извођач / инвеститор је дужан да надокнади штету

10. По завршетку радова извођач је дужан да писмено обавести Телеком о завршетку радова и у прилогу достави документацију изведеног стања са протоколом мерења приводних каблова . По добијању дописа Телеком ће оформити комисију за квалитетни пријем радова . За комисију је потребно припремити главни пројекат и решење о одобрењу грађења са клаузулом правоснажности . Комисија свој рад завршава записником који се шаље инвеститору и извођачу . Ако је мишљење комисије позитивно радови се могу сматрати завршеним у противном извођач је дужан да отклони све недостатке из извештај и поново затражи квалитетни пријем . Извођач је радове завршио када комисија за квалитетни пријем да позитивно мишљење

11. Овим техничким условима обезбеђују се само општи услови за прикључење објекта на месну ТТ мрежу док ће се реализација нових ТФ прикључака и сеоба обавити у зависности од постојеће инфраструктуре и слободних капацитета у месној мрежи датумом подношења захтева (за нове везе или сеобе) .

12. Рок важности техничких услова је годину дана .

13. Телефон за информације 012 / 532 - 222 и 064 / 612 – 18 42 .

У прилогу вам достављамо скицу трасе полагања ПЕ цеви , као и списак лиценцираних извођача падова.

С поштовањем




ШЕФ СЛУЖБЕ
Вук Раичевић, дипл.инж.



Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, 11000 Београд, Таковска 2
Матични број: 17162543; ПИБ 100002887

18.12.2018.
L. Shovkova



komandno - pogonska
zgrada



0-
PE 2040
40

podbruš.

ručni iskop

50
15x4x0.4

nov kabl
GMR -

0-
10

postojeći kabl

PK(90)
5x4x0.4

12
PVC 10110

N11/49

(20)

PI 3

18.12.2018.
[Signature]