

Република Србија
 МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
 СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
 Одељење за ванредне ситуације у Ужицу
 09/32 број 217-3329/19
 Датум: 04.03.2019. године
 У Ж И Ц Е
 /ЗА/

Јавно предузеће за саобраћај, урбанизам,
 управљање путевима и развој
 "Ужице развој" Ужице

ПРИЈЕМАНО: 11. 03. 2019

Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
10	38	2	

ПРЕДМЕТ: Услови заштите од пожара у поступку израде Урбанистичког пројекта

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Ужицу, на основу члана 29. став 2. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“ број 111/2009 и 20/2015) а у складу са чланом 29. и чланом 30. став 1. тачка 4. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) решавајући по захтеву VI број 350-20/19 од 27.02.2019. године поднетог од стране Град Ужице, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, даје

МИШЉЕЊЕ

У поступку израде Урбанистичког пројекта за разраду КП бр. 12062/7 КО Ужице ради реконструкције раскрснице улица Николе Пашића и Димитрија Туцовића у Ужицу, у предметном планском документу, потребно је предвидети следеће **услове заштите од пожара и експлозије**:

- 1) изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују довољно количине воде за гашење пожара;
- 2) удаљеност између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене;
- 3) приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката;
- 4) безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара и експлозије, сигурносне удаљености између објеката или њихово пожарно одвајање;
- 5) могућности евакуације и спасавања људи;

Приликом израде Урбанистичког пројекта, у предметном планском документу, предвидети и следеће **мере заштите од пожара и експлозије**, које ближе дефинишу наведене услове заштите од пожара и експлозије:

- Ширину коловоза, радијус кривина и нагибе успона улица и приступних путева у складу са важећим Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила, при чему обратити пажњу на:
 - Саобраћајно решење за безбедно и прописно кретање ватрогасних возила из Ватрогасног дома до објеката;
 - Предвидети могућност приступа (приступне саобраћајнице) за ватрогасна возила објектима;
 - Минималне слободне ширине коловоза и радијус кривина по наведеном правилнику;

- Распоред хидраната спољашње хидрантске мреже у складу са важећим Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара, при чему обратити пажњу на:
- Минималне и максималне удаљености хидраната од објекта у складу са наведеним правилником као и на минимална и максимална растојања између самих хидраната;
- Предвидети постављање надземних хидраната;

Такса уз овај захтев није наплаћена сходно тарифном броју 18. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“ бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр. и 50/2018 - усклађени дин. изн.).

Достављено:

- подносиоцу захтева
- архиви



НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

пуковник полиције
Саша Цицварић