

ЈКП „Београдски водовод и канализација“  
Кнез Милош 27  
11000 Београд, Србија  
ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762  
Контакт центар: 3 606 606  
e-mail: [info@bvk.rs](mailto:info@bvk.rs)  
Датум: 19.8.2020



Служба за развој  
Делиградска 28, 11000 Београд  
Тел: 3606 846  
Факс: 3610 953  
e-mail: [ana.popovic@bvk.rs](mailto:ana.popovic@bvk.rs)

Архивски број: 39429/1 I<sub>4-1</sub>/1661/20  
Број: А/641

**ЗА: УРБАНИСТИЧКИ ЦЕНТАР доо**  
Топличин венац 11/II  
11000 БЕОГРАД

**ПРЕДМЕТ: Услови водовода за израду Урбанистичког пројекта за изградњу објеката железничке станице Београд „Центар“ и пратећих комерцијалних садржаја у Прокопу, на КП 2855/1, КО Савски венац**

У оквиру сарадње на изради услова водовода за израду Урбанистичког пројекта за изградњу објеката железничке станице Београд „Центар“ и пратећих комерцијалних садржаја у Прокопу, на КП 2855/1, КО Савски венац, извештавамо вас следеће:

Достављамо Вам ситуацију постојеће водоводне мреже из ГИС-а.

По свом висинском положају, територија обухваћена границом плана припада I висинској зони.

Планирана санитарна потрошња на предметном подручју је  $Q_{sr,dn}=10$  l/s, спољна хидрантска мрежа  $Q_{sp}=25$  l/s, унутрашња хидрантска мрежа  $Q_{un}=5$  l/s и потрошња за спринклер систем  $Q_{sprinkl}=30$  l/s.

Према планираној намени, мултифункционални комплекс „Београд- Центар“ састоји се од:

- Станична зграда,
- Пословно- комерцијални комплекс формиран у три зоне:
  - Северно крило: пословно- комерцијални објекти и гаража
  - Јужно крило: пословно- комерцијални објекти.

Предметно подручје се граничи са усвојеним ПДР за комплекс БИП-а (Сл. лист града Београда бр.55/19) и ПДР подручја између ауто-пута, комплекса Београдске индустрије пива и безалкохолних пића, комплекса железничке станице „Београд- Центар“ и дела планиране саобраћајнице првог реда „Трансверзале“, градска општина Савски венац (Сл. лист града Београда бр.53/15) којим је, од постојећег цевовода Ø300 у улици Жаба- југ, планиран цевовод минималног пречника Ø150 поред кружног тока и улицом Прокопачка. Да би се обезбедиле потребне количине воде за санитарне потребе, унутрашњу и спољашњу хидрантску мрежу потребно је да овај цевовод дуж Прокопачке улице од постојећег цевовода Ø300, буде минималног пречника Ø200 до планираних комплекса предметне територије са северне стране. Са јужне стране предметног подручја планирати цевовод минималног пречника Ø200, од постојећег цевовода Ø300 у Булевару војводе Путника до планираних прилаза објектима предметног подручја, у саобраћајници са јужне стране. Цевоводе водити у јавној површини, у складу са саобраћајним решењем предметног подручја.

За спринклер систем потребно је планирати резервоар са уређајем за повећање притиска, да се не би угрозило снабдевање потрошача на том подручју.

На уличној мрежи предвидети довољан број хидраната.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Трасу цевовода водити јавним површинама, у свему према урађеном Синхрон плану и овереном од стране Јавно комуналних предузећа.

Пројектну документацију у свему радити у складу са важећим прописима и постојећим нормативима ЈКП БВК.

За нове прикључке обратити се Служби техничке документације ЈКП БВК.


Уколико дође до промена граница плана, намена површина или потребних количина воде, обратити се ЈКП БВК за додатну сарадњу.

С поштовањем,


Обрадио:

  
Наташа Вуковић, дипл.инг.грађ.

Руководилац Службе за развој:

  
Ана Поповић Милијић, дипл.инг.грађ.

Директор Сектора за развој и пројектовање

  
Душан Гђидић, дипл.инг.грађ

ЗА 13200000 001/08