



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**ГРАДСКА ЧИСТОЋА**

**“RAILWAY CITY DOO BEOGRAD“**

11000 Београд  
ул. Вишњићева бр.8

наш знак: 11962  
датум: 11.08.2020.год.

**ПРЕДМЕТ: Услови за израду Урбанистичког пројекта**

Поводом достављеног захтева, а у вези издавања Услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу објекта железничке станице Београд „Центар“ и пратећих комерцијалних садржаја у Прокопу, на КП 2855/1 КО Савски венац, обавештавамо вас да је, за одлагање комуналног отпада из планираних објеката у предметном комплексу, неопходно набавити **металне контејнере** запремине 1100 литара и габ. димензија: 1,37x1,20x1,45m, у потребном броју који се одређује помоћу норматива: 1 контејнер на 800m<sup>2</sup> корисне површине сваког објекта појединачно.

Контејнери могу бити постављени у посебно изграђеним нишама или боксовима за ту намену, у *оквиру граници парцеле (комплекса)* и у непосредној близини објекта којем припадају, а могу бити изграђене и посебне смећаре *унутар самих објеката* за њихов смештај. Смећаре се граде као засебне, затворене просторије, без прозора, са ел. осветљењем, једним точећим местом са славином и холендером и сливником повезаним на канализациону мрежу ради лакшег одржавања хигијене тог простора.

До сваке локације судова за смеће мора се безбедити директан и неометан прилаз за ком. возила и раднике ЈКП „Градска чистоћа“. Ручно гурање контејнера ком. радници обављају искључиво по равнот, избетонираној подлози, без степеника, са успоном до 3% и оно износи максимум 15m од места за њихово постављање до ком. возила. Габ. димензије возила су: 8,60x2,50x3,50m, осовински притисак им је 10 тона и полупречник окретања 11,00m, па се, према поменутиим карактеристикама, морају изградити и приступне саобраћајнице. За једносмерни саобраћај, минимална слободна ширина пролаза за ком. возила мора бити 3,5m, а за двосмерни 6,0m, уз обезбеђену проходност или се мора обезбедити слободан манипулативни простор за њихово окретање, због забране кретања уназад.

У контејнере треба одлагати само отпатке састава као кућно смеће, док остали отпад треба складиштити у специјалне или рециклажне судове, који ће се празнити према потребама корисника и посебно склопљеном уговору.

Дуж праваца јачих корисничких токова, потребно је поставити и уличне корпице за смеће уклопљене у амбијенталну средину.

Локације судова за смеће треба приказати у пројектној документацији, а, при техничком пријему, неопходно је присуство стручне екипе која ће извршити контролу набавке и постављања судова за смеће у складу са издатим условима и укључити објекат у *оперативни план* за одношење смећа.

Обрадила: *AM*  
Александра Милески

Руководилац службе урб.-техн. послова:  
Божидар Карастанковић



Тел: +381 11 3314 000; Факс: +381 11 2084 375;  
е. infocentar@gradskacistoca.rs; W. www.gradskacistoca.rs