


## легенда

- граница УП= граница ГП
- регулациона линија
- зона грађења
- грађевинска парцела
- ограда
- max в.в.8.5 m — максимална висина објекта
- ГП — ознака грађевинске парцеле
- постојећи улаз/излаз
- планирани улаз/излаз
- постојећи објекат(0), постројења и шахтови (задржава се)
- 1 — објекат КЦС
- 2 — везна грађевина
- 3 — ТС
- 4 — мерач протока
- 5 — хаварни шахт
- 6 — разделна грађевина
- 7 — улазни шахт сифонске деонице
- саобраћајне и манипулативне површине
- саобраћајне површине - пешачке стазе
- ЗП — јавне зелене површине у оквиру ГП
- плато за контејнер

- P-DUS-12 — постојеће истражне бушотине и пијезометри
- B11-1 (15m) — пројектоване истражне бушотине
- CPT11-1 — изведени опити статичке пенетрације
- А—Б — Траса ИГ профила

Рефулисани песак, ref.p (p-p,pr) покрива површину терена. Дебљина му је различита од око 2,0 до око 6,0 m, а просечна око 4,5 m. Тло је у средње збијеном стању. Према GN-200 припада II категорији. Рефулисани песак прекрива прашину ML (pr-pr,p), која гради јако хетерогену средину - у њеном саставу песак може бити у траговима, али има делова где она прелази у песковиту прашину па и у прашинасти песак. Према GN-200 припада II-III категорији.

| | |
|---|---|
| УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА | НАРУЧИЛАЦ: ЈКП "Београдски водовод и канализација" |
| ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: Ивица Торњански, дипл.инж.геол. | НАЗИВ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ КЦС "УШЋЕ - НОВА", ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД |
| В.Д. ДИРЕКТОРА: мр Весна Тахов, дипл.инж.геол. | НАЗИВ ЦРТЕЖА: ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА КАРТА ТЕРЕНА |

| архивски број: | 350-905/21 | БЕОГРАД, 2021. | размера | 1 :500 | бр. цртежа | Д.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|