

**EMC**

ПРЕДМЕТ:	30-09-2019 2		
Орг. јед.	Број:	Датум:	Евиденција:
1200	1202-10727/620	19	

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

„ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
Балканска 13
11000 БЕОГРАД

Број: 130-00-UTD-003-1221/2019-002

Датум: 26. 09. 2019

Предмет: Услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу приступних саобраћајница за ветроелектрану „Костолац“ у просторној целини „Дрмно“
Веза: Услови број 130-00-UTD-003-684/2018-003 од 27.07.2018. године

На основу вашег захтева 1202/10-727/577-19 од 09.09.2019. године, који је код нас заведен дана 12.09.2019. године под бројем КМ-ППП-36925 и достављене документације (Информација о локацији, бр. 350-02-01632/2019-14 од 29.08.2019. године у папирном облику и графички прилог у електронском облику), обавештавамо вас о следећем:

1. Према послатој документацији, видљиво је да у непосредној близини предметног објекта, нема објекта који су у власништву „Електромрежа Србије“ А.Д.
2. Према Плану развоја преносног система за период од 2019. године до 2028. године и плану Инвестиција, у непосредној близини предметног објекта планирана је изградња електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву „Електромрежа Србије“ А.Д. У Просторном плану подручја посебне намене (ПППН) предвиђена је изградња Прикључка ВЕ Костолац на преносни систем. ВЕ Костолац се прикључује на преносни систем изградњом Прикључка који обухвата:
Прикључно разводно постројење (ПРП) 110 kV и прикључне далеководе 110 kV до тачке прикључка на постојећи ДВ 110 kV бр. 1128/1.
3. У складу са претходно наведеним тачкама „Електромрежа Србије“ А.Д. приликом израде Урбанистичког пројекта за изградњу приступних саобраћајница за ветроелектрану „Костолац“ у просторној целини „Дрмно“ морају се задовољити Технички услови и два Пројектна задатка које је EMC АД издао за Прикључно разводно постројење (ПРП) 110 kV и за прикључне далеководе 110 kV до тачке прикључка на постојећи ДВ 110 kV бр. 1128/1, (које вам достављамо на CD-у).
4. Ван заштитног појаса следећих постојећих високонапонских водова:
 1. 400 kV бр. 401/1 ТС Београд 8 - РП Дрмно,
 2. 400 kV бр. 401/2 РП Дрмно - РП Ђердап 1 и
 3. 110 kV бр. 1196/1 ТС Рудник 1 - ТС Рудник 3

који су у власништву „Електромрежа Србије“ А.Д. (ситуацију достављамо у прилогу) потребно је, у зависности од индуктивног утицаја претходно наведених далекова, размотрити могућност градње:

- потенцијално планираних објеката од електропроводног материјала и
- потенцијално планираних телекомуникационих водова (нема потребе да се ради у случају да се користе оптички каблови).

Пре изградње ових објеката предвидети мере попут сопствених и колективних средстава заштите, галванских уметака чији је изолациони ниво виши од граничних вредности утицаја, изоловање надземних делова пластичним омотачима и слично.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
„ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Кнеза Милоша 11
11000 Београд

Матични број: 20054182
ПИБ: 103921661
www.ems.rs

У зависности од специфичне отпорности тла и насељености подручја, потребно је анализирати на максималној удаљености до 3000m од осе далековода, индуктивни утицај у случају градње телекомуникационих водова.

За прорачуне користити податке из пројектне документације далековода које вам на захтев достављамо, као и податке добијене на терену геодетским снимањем који се обављају о трошку Инвеститора планираних објеката.

Важност горе наведених услова је две године од датума издавања или краће уколико дође до промене наведених законских регулатива и прописа. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности истих.

За сва додатна објашњења можете се обратити Сектору за високонапонске водове, Дирекција за техничку подршку преносном систему, Улица војводе Степе 412, 11000 Београд и Гордани Луковић на тел. 011/3957-223.

С поштовањем,



Извршни директор за пренос
електричне енергије

Илија Џвијетић, дипл. инж. електр.

Прилог: као у тексту и CD

Копије доставити:

- Сектор за пројекте прикључења и повезивања
 - Регионални центар одржавања Београд – ППС Београд
 - Дирекција за техничку подршку преносном систему – Сектор за високонапонске водове
- Други оригинал:
- Архива

