



2460800-Д.09.08-505553/3-2022
08.12.2022.

ПР-ЕНГ-01.18/02

Наш број: 8G.1.0.0-D-09.08-505553/3-22

Аеродроми Србије д.о.о

Ваш број: 225/5

УЛИЦА ВАЗДУХОПЛОВАЦА бр. 24

Краљево, 05.12.2022

18106 НИШ

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Краљево размотрио је захтев примљен дана 05.12.2022 године. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским усковима ("Сл. гласник РС" бр. 35/15, 114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке директора Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-23077/1-21 од 25.01.2021, доноси се

УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

За потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу и уређење техничког блока и паркинга на аеродрому МОРАВА, ЛАЂЕВЦИ код Краљева, парцела број 2890/4, 2775, 2774, 2773/1, 2773/2, 2777 и 2778 све К.О. ТАВНИК .

На датој локацији не постоје подземни електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом израде Урбанистичког пројекта за изградњу и уређење техничког блока и паркинга на аеродрому МОРАВА, ЛАЂЕВЦИ код Краљева, парцела број 2890/4, 2775, 2774, 2773/1, 2773/2, 2777 и 2778 све К.О. ТАВНИК, а власништво су Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Краљево.

Напомињем да у кругу аеродрома Морава постоје електроенергетски објекти који нису у власништву Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Краљево с тога немамо увид њихову трасу локације. На скици са учртаним ЕЕО обележена Вам је траса 10кВ кабла између ТС „Твник 8“ и ТС „ВП Лађевци 5“ који није под напоном .

1. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 1.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 1.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Краљево, Краљево, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 1.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Краљево, Краљево.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12

ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

Страна 1 од 2

- 1.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Краљево. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.
2. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.
3. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.
4. Услови за укрштање и паралелно вођење са овереним ситуацијама морају бити у садржају пројектне документације.
5. За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.
- Прилог: Скица са уцртаним ЕЕО

С поштовањем,

Достављено:

1. Писарници
2. Служби за енергетику
3. Наслову

M2

Директор огранка

Никола Ђорђевић, дипл.ел.инж.