

ЈКП „Доњи Милановац“ из Доњег Милановца
Број: 309/23
Дана: 17.03.2023.године
Доњи Милановац

УРЕД ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ОПШТИНА МАЈДАНПЕК		
Датум: 20 MAR 2023		
Број	Прилог	Вредност

Република Србија
ОПШТИНА МАЈДАНПЕК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, грађевинарство
стамбено-комуналне и инспекцијске послове
IV Број: 351-15/2023-03
Дана: 15.03.2023.године

ПРЕДМЕТ: Одговор на Захтев за издавање услова и податак израде Урбанистичког пројекта за изградњу фудбалског терена са пратећим објектима, улица Кнеза Милоша у Доњем Милановцу, к.п 4303 КО Доњи Милановац, општина Мајданпек

Поштовани,

на основу дописа изузетог из обједињене процедуре електронским путем, а за израду пројекта за изградњу фудбалског терена са пратећим објектима к.п 4303 КО Доњи Милановац, ЈКП „Доњи Милановац“ из Доњег Милановца издаје техничке и локацијске услове на основу обављања делатности из свог делокруга рада.

На подручју урбанистичког пројекта катастарске парцеле 4303 КО Доњи Милановац постоје услови за прикључење пратећих објеката на водоводну и канализациону мрежу. Водоводна мрежа има услов прикључења у промеру ДН 63 и услов за прикључење постоји на две локације из улице Кнеза Милоша на самом скретању ка стадиону поред трафо станице, док се могућност прикључења за исту катастарску парцелу налази у наставку на крају улице (асфалта) Кнеза Милоша са леве стране, а на самој граници почетка к.п. 4303 КО Доњи Милановац.

Канализациона мрежа има услов прикључења у промеру ДН 160 и услов се такође налази на две локације и то, на самом скретању из улице Кнеза Милоша ка игралишту поред трафо станице, као и у наставку, на крају улице (асфалта) Кнеза Милоша која се граничи са к.п. 4303 КО Доњи Милановац, тачније са леве стране.

Напомена:

Обзиром да се ради о пројекту изградње фудбалског терена, а да су услови дати за водоснабдевање са градског водовода, желимо да напоменемо да постоји могућност допремања сирове воде (без средстава за дезинфекцију воде), дакле нема инсталције сирове воде, али постоји могућност допремања цевовода са сировом водом, истом трасом којом пролази потисни цевовод од к.п 2324/1 КО Доњи Милановац Постројење за пречишћавање воде до резервоара Р 500 к.п. 3481 КО Доњи Милановац.

В.Д: Директора
Саша Либрић

