



Огранак Електродистрибуција Београд центар
Београд, Топлице Милана 66

Наш број: 80110, ЈП, 469-1/23

Место, датум: Београд, 10.05.2023. године

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА

Булавер деспота Стефана бр. 56
Београд

Предмет: Обавештење у вези са издатим Условима за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу метро станице "Скадарлија" и градске пијаце "Бајлони", на површини између Дринчићеве улице, Ђорђа Јовановића и Скадарске улице, са делом улице Цара Душана између Скадарске и Цетињске улице, на КП 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1430 и део КП 468 све КО Стари град, градска општина Стари град бр. 01110 НС, 80110 ЈП, Е-469/23 од 30.03.2023. год.

Поштовани,

Овим путем вас обавештавамо да се тачка 2.2. **Услова за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу метро станице "Скадарлија" и градске пијаце "Бајлони", на површини између Дринчићеве улице, Ђорђа Јовановића и Скадарске улице, са делом улице Цара Душана између Скадарске и Цетињске улице, на КП 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1430 и део КП 468 све КО Стари град, градска општина Стари град бр. 01110 НС, 80110 ЈП, Е-469/23 од 30.03.2023. год.** (у даљем тексту „Услови“) односи на изградњу **прикључка метро станице „Скадарлија“ на дистрибутивни електроенергетски систем** (у даљем тексту ДСЕЕ) на предметној локацији на којој се ова станица гради.

Како се према допису који вам је упутио ЈКП Београдски метро и вод од 08.05.2023. год., а који сте нам накнадно доставили, јасно наглашава да се на предметном подручју не планира прикључење на ДСЕЕ потрошача метро система, па самим тим ни метро станице „Скадарлија“, овим дописом вас обавештавамо да није потребно пројектовати и градити прикључак метро станице и да није потребно уврстити елементе прикључка метро станице из тачке 2.2. у Урбанистички пројекат.

Како се из захтева за издавање поменутих услова није могло сагледати да се на предметном подручју не планира прикључење метро станице „Скадарлија“ на ДСЕЕ, у издатим Условима је **тачком 2.2 дефинисан прикључак метро станице на ДСЕЕ:** у виду постројења ПРП са мерењем на 10 kV страни који се смешта у посебну погонску просторију намењену искључиво за смештај опреме прикључка метро станице „Скадарлија“ на ДСЕЕ и кабловских водова 10 kV преко којих би се ПРП уклопио у постојећу мрежу.

Уколико је потребно извршити измену Услова, молим вас да поднесете захтев Електродистрибуцији Србије д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Београд – центар.

С поштовањем,

Доставити :

1. Наслову;
2. Служби за енергетику;
3. Писарници.

Директор огранка

Иван Мелих, струк.маст.инж.ел

