



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ГРАДСКА ЧИСТОЋА"

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**ГРАДСКА ЧИСТОЋА**

Бр. 131

Датум 06 JAN 2023 20 2023

БЕОГРАД, Мије Ковачевића 4

„АЛЕКСАНДАР ГРАДЊА“ д.о.о. Нови Сад  
21000 Нови сад  
ул. Мише Димитријевића бр.72

наш знак: 18260  
датум: 06.01.2023.

**ПРЕДМЕТ: Услови за израду Урбанистичког пројекта**

Поводом достављене документације, а у вези успостављања сарадње на изради Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта фазе 2 у комплексу „The One“, на делу КП 2906/26 КО Нови Београд, на углу улица Омладинских бригада и Ђорђа Станојевића, достављамо вам следеће услове из надлежности ЈКП „Градска чистоћа“:

Ради укључивања новоизграђеног објекта у *оперативни план* за одношење смећа, инвеститор је у обавези да, у складу са прописима овог Предузећа, набави одговарајући тип судова за смеће у потребном броју који се обрачунава помоћу норматива: 1 контејнер на 800m<sup>2</sup> корисне површине објекта и постави их изван јавних саобраћајних површина, према *Одлуци о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом* („сл. лист града Београда“ бр.71/2019, 78/2019 и 26/2021).

За одлагање отпада састава као кућно смеће, у употреби могу бити **надземни контејнери**, запремине 1100 литара и габ. димензија: 1,37x1,20x1,45m (према подацима у прилогу треба укупно 39 контејнера), док се, за сакупљање осталог отпада, који не припада поменутој групацији, морају набавити специјални судови, који ће бити пражњени према потребама корисника и склопљеном уговору са изабраним оператером. Опасан отпад се предаје у надлежност посебно регистрованим предузећима на даљи третман.

До сваке изабране локације судова за смеће мора се обезбедити саобраћајни прилаз прилагођен карактеристикама возила за одвоз смећа, чије су габ. димензије: 8,60x2,50x3,50m, осовински притисак 10 тона и полупречник окретања 11,00m. Минимална ширина приступне саобраћајнице у једном смеру мора бити 3,5m, а у два 6,0m, са нагибом до 7%. Иста мора бити проходна или се мора обезбедити слободан простор за окретање возила, због забране њиховог кретања уназад. Треба ускладити и радијус кривина на раскрсницама.

Ручно гурање контејнера ком. радници могу обављати искључиво по равној, избетонираној подлози, без степеника, са успоном до 3% и оно износи максимум 15m од места за њихово постављање до ком. возила. На том путу не смеју бити паркирана возила која могу ометати процес пражњења.

За смештај контејнера могу се избетонирати платон, изградити нише или посебни боксови (озидани или оградањени лаком полутранспарентном челичном конструкцијом) у непосредној близини ламеле којој припадају или се, за те потребе, могу изградити смећаре или одредити посебни простори унутар самих ламела (у приземљу или на некој од подземних етажа), са обезбеђеним условима за одржавање њихове хигијене и несметаним прилазом за ком. возила и раднике ЈКП „Градска чистоћа“.

У циљу ефикасније организације простора, уместо великог броја судова за смеће, могу се користити и **2 прес контејнера** запремине 5m<sup>3</sup>, габ. димензија: 3,78x1,90x1,66m, са снагом пресе 1:5, који могу бити постављени на доступној површини испред предметног објекта или у смећари унутар њега. Прилаз поменутим судовима обавља се са задње стране ком. возила и тај ход може бити до 30m. Са бочних страна прес контејнера мора се оставити и слободан простор од минимум 0,5m, ради несметаног качења дизалице, а висина таванице приликом пролаза возила до локације поменутих судова унутар објекта не сме бити мања од 4,5m, како не би дошло до њеног оштећења. Возила за одвоз прес контејнера су габ. димензија: 2,5x7,3x4,2m. Прес контејнери треба да буду обележени знаком објекта којем припадају и прикључени на ел. напон. За време док су исти на пражњењу, мора се обезбедити привремени простор за одлагање кеса, како се не би формирале мини депоније и расипало смеће.

Обрадила: *Am*  
Александра Милески

Руководилац службе за урб.-техн. послове:  
Божидар Карастанковић

Директор  
правних, кадровских и општих послова  
*Милан Бањац*  
Милан Бањац

Тел: +381 11 3314 000; Факс: +381 11 2084 375;  
е. infocentar@gradskacistoca.rs; W. www.gradskacistoca.rs