



ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
СРБИЈЕ

Огранак Електродистрибуција Крушевац
Косанчићева 32, 37000 Крушевац
Тел. 037 413 000
Факс. 037 442 195



AAAE9128976214388

а/а
подкласа 21
трајно

ПР-ЕНГ-01.18/02

Наш број: 2540400-Д0911-231438/2

„ARGENTUM ACCEPTU“ d.o.o

Крушевац : 02.06.2023.год

UI, Sazonova br.36

11 000 Beograd

ПРЕДМЕТ: Услови за израду урбанистичког пројекта за прикључење на ел.дистрибутивну мрежу, планираног : Туристичког комплекса на ГП1 и ГП2 на КП 3443/47, 3443/48 и део 3443/42, КО Крива Река, Општина Брус, инвеститора: „ARGENTUM ACCEPTU“ d.o.o-UI, Sazonova br.36; 11 000 Beograd.

Поводом Вашег захтева број 2540400-Д0911-231438/1 од 26.05.2023.год . у којем тражите услове за потребе израде урбанистичког пројекта за прикључење на ел.дистрибутивну мрежу, планираног : Туристичког комплекса на ГП1 и ГП2 на КП 3443/47, 3443/48 и део 3443/42, КО Крива Река, Општина Брус, инвеститора „ARGENTUM ACCEPTU“ d.o.o-UI, Sazonova br.36; 11 000 Beograd (ПИБ: 113523680; М.бр.21882623) обавештавамо Вас следеће :

Увидом у приложено документацију и ел.енергетску ситуацију на наведеном подручју, достављамо Вам следеће услове :

На датој локацији где се планира изградња Туристичког комплекса на ГП1 и ГП2 на КП 3443/47, 3443/48 и део 3443/42, КО Крива Река, Општина Брус, Инвеститора: „ARGENTUM ACCEPTU“ d.o.o-ул, Сазанова бр., 36; 11 000 Београд. НЕ ПОСТОЈЕ електроенергетски објекти који су власништво „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак ЕД Крушевац који задовољавају захтев Инвеститора за наведеном снагом од : P_{1m}=1 500,00 kW и P_{1m}=2 200,00 kW . Из наведеног разлога је потребно створити услове да би се прикључили на ел.дистрибутивну мрежу објекти наведени у захтеву Инвеститора и то :

Пројектовати и изградити:

- Средњенапонски кабловски вод напонског нивоа 10 kV од новопроектване ТС 35/10 kV „Јарам“ до новопроектване ТС 10/0,4 kV инсталисаних и грађевинских капацитета 2x1250 kVA
- ТС 10/0,4 kV инсталисаних и грађевинских капацитета 2x1250 kVA
- Предвидети потребан број кабловских водова 1 kV од новопроектване ТС 10/0,4 kV до КПК на будућим објектима

Ближе услове за пројектовање и прикључење објеката, као и подлоге за израду пројекта за грађевинску дозволу Огранак Електродистрибуција Крушевац ће прописати у редовном поступку у обједињеној процедури.

С поштовањем,

Доставити :

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор инвестиције
4. Архиви



Директор огранка

Саша Ћирић дипл. ек.